Analisi & Controlli S.p.A. - Via dei Reggio, 2 - 16155 - Genova -

n° 0736

Rapporto di prova N° 111431 data di emissione RDP 1-12-2008

RICHIEDENTE **PETROLEUM CHEMICAL CONTROL , VIA PERUGIA 10 - 95129 - CATANIA**

RIFERIMENTO RICHIED. **M/V FAVOLA**

CAMPIONE DI **OLIO COMBUSTIBILE**

CONTENITORE **LATTINA A BANDA STAGNATA**

PRELEVATO A **LIVORNO**

PTO DI PRELIEVO **MEDIO BORDO**

DATA DI PRELIEVO ***25-11-2008***

DATA DI RICEVIM. ***27-11-2008***

CAMPIONAMENTO **A CURA DEL CLIENTE**

DATA INIZIO ANALISI ***27-11-2008***

IDENTIFICATIVO CAMP. **111431**

DATA FINE ANALISI ***1-12-2008***

PROVA	METODO	UM	RISULTATO
Zolfo	ASTM D 1552-03	%wt	**0.27**
Potere calorifico inferiore	ASTM D 240-02 (2007)	cal/g	**10110**
Acqua per distillazione	ASTM D 95-05	%vol	**0.10**
Carbonio	ASTM D 5291-02	%wt	**87.84**
Idrogeno	ASTM D 5291-02	%wt	**13.65**
Fattore di emissione.	Dir. CE 87/03 29/01/2004 GU CE L59 26/02	TCO2/TJ	**76.097**

* - Prova non accreditata dal SINAL

L'incertezza della misura è indicata nella metodica di riferimento.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del laboratorio.

ANALISI & CONTROLLI S.p.A.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Luigi COSTANTINI