

Prot. n.



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689 le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 30.11.2000

SI RILASCI A

PRATICA N. 36433

Att. n. 63,2,6,17,91 e 95 del D.M. 16/2/1982

A **ILVA SERVIZI ENERGIE S.R.L.**
(cognome e nome o ragione sociale)

in TARANTO in Via per Statte

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **09 GENNAIO 2007**
Azienda, industria o deposito: **Centrale di cogenerazione "CET 3"**

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

- ◆ n. 3 Turbogas Potenzialità . 105 MW
- ◆ n. 3 Caldaie recupero/cogenerazione 220 T/h P 104 bar
- ◆ n. 3 Turbine a vapore potenzialità .80 MW
- ◆ rete gas metano/rete gas siderurgico
- ◆ cabina riduzione in - CET 3 (23 bar) metano
- ◆ G.E. 1250 KVA

Automezzi: n. Motomezzi n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Con periodicità semestrale deve produrre certificato di verifica funzionamento impianti relativi alla protezione antincendio (rilavoratori fumo e gas, allarmi, impianti antincendio automatici, semiautomatici e manuali) nonchè attestazione di avvenuta manutenzione a cura di ditta qualificata.

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

Mezzi di estinzione incendi:

- 1) **Impianti fissi**
- 2) **Mezzi portatili**

- ◆ Sui turbogas (impianti a CO2)
- ◆ Compressore di gas siderurgico schiuma
- ◆ Impianto sprinkler a raffreddamento turbine
- ◆ Impianto INERGEN sala quadri
- ◆ Telecamere spia sui punti critici d' impianto.

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla scadenza a scadenza del **09.01.. 2007**
Taranto, li 10.01.2001

LO/al
FUNZ. ISTRUTTORE
Ing. Angelo LOMBARDI

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dot. Ing. Giovanni MICUNCO)



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- b) con le modificazioni appresso indicate, (4) per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI: IL PRESENTE CERTIFICATO SI INTENDE VOLTURATO A FAVORE DELLA EDISON S;P;A.

Taranto, li 09.02.2005

IL COMANDANTE



LO/80
[Signature]

IL COMANDANTE PROVINCIALE REGENTE
Dot. Ing. Francesco BALIVATORE



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- b) con le modificazioni appresso indicate, (4) per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI:


Taranto, li

IL COMANDANTE

Bollo

NOTE

- (1) Fabbriato per abitazioni; ecc. (Attendersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al DM. 27 settembre 1965).
- (2) Indicare a natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili od esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.
- (4) Annullare la dizione che non interessa.



Prot. n.



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689 le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 20.09.1993 e vista l'istanza della Ditta e la perizia giurata presentate dall'interessato in data 21.09.1999

SI RILASCIATA
AI SENSI ART.4 DEL D.P.R. 37/98

PRATICA N. 21296

Att. n. 63 del D.M. 16/2/1982

A I. S. E. S. r.l.

(cognome e nome o ragione sociale)

in TARANTO in Via per Statte

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **04 NOVEMBRE 2006**
Azienda, industria o deposito: **Centrale termoelettrica "CET 2"**

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

VEDI FOGLIO ALLEGATO

Automezzi: n. Motomezzi n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Con periodicità semestrale deve produrre certificato di verifica funzionamento impianti relativi alla protezione antincendio (rilavoratori fumo e gas, allarmi, impianti antincendio automatici, semiautomatici e manuali) nonché attestazione di avvenuta manutenzione a cura di ditta qualificata.

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

Mezzi di estinzione incendi:

- 1) Impianti fissi
- 2) Mezzi portatili

Il titolare del presente certificato


ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla scadenza del **04.11.. 2006**

Taranto, li 03.11.2000

LQ/al

(Dott. Ing. Giovanni M...)



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- b) con le modificazioni appresso indicate, (4) per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI: IL PRESENTE CERTIFICATO SI INTENDE VOLTURATO A FAVORE DELLA
EDISON S.P.A.

Taranto, li 09.02.2005

IL COMANDANTE

LO/SU




F COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
Dott. Ing. *Francesco Salvatore*



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- b) con le modificazioni appresso indicate, (4) per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI:

Taranto, li

IL COMANDANTE

Bollo



NOTE

- (1) Fabbricato per abitazioni; ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al DIM. 27 settembre 1965).
- (2) Indicare a natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili od esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.
- (4) Annullare la dizione che non interessa.

Stabilimento: Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa,
ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al DIM. 27 settembre 1965).

