



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TARANTO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Viste le leggi 27 Dicembre 1941, n. 1570; 13 Maggio 1961 n. 469 e 26 luglio 1965 n. 966;

Visto il D.P.R. 27 Aprile 1955 n. 547;

Visti altresì l'art. 17 del D.P.R. 29 Luglio 1982 n. 577 così come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 10 Giugno 2004 e l'art. 3 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37;

Vista la relazione di visita effettuata in data 20 Settembre 1993

Vista l'istanza e la dichiarazione di situazione non mutata presentata dalla ditta in data 03.10..2006

SI RINNOVA

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37

Att. n.63,95,15,64 e 3 del D.M. 16/2/1982

Pratica nr. 21296

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **04 Novembre 2010**

a **" EDISON S.P.A."**

(cognome e nome o ragione sociale)

Azienda, industria o deposito (1): Centrale di cogenerazione "CET 2"
Sito nel Comune di Taranto
Via per Statte

frazione

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2)

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

Automezzi n. Motomezzi n.

Limitazioni e condizioni di esercizio(4):

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D.P.R. 12.01.98 n. 37 ed all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio e sistema di uscita di emergenza.

Con periodicità semestrale deve produrre certificato di verifica funzionamenti impianti relativi alla protezione antincendio (rilevatori fumo e gas, allarmi, impianti antincendio automatici, semiautomatici e manuali) nonché attestazione di avvenuta manutenzione a cura di ditta qualificata.

Dotazioni di protezione incendio(5):

1) Impianti fissi

2) Mezzi portatili

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato entro la data del

04.11.2010

Taranto, **13 GIU. 2007**

Il Funzionario Istruttore
Ing. Angelo Lombardi

Il Comandante Provinciale
Dott.Ing. Maurizio LUCIA



al/
(1)-(2)-(3)-(4)-(5) - vedi note a tergo

Il presente certificato viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- b) con le modificazioni appresso indicate (4)
per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI:

Taranto, li

IL COMANDANTE

bollo



Il presente certificato viene rinnovato per la medesima attività:

- c) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- d) con le modificazioni appresso indicate (4)
per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI:

Taranto, li

IL COMANDANTE

bollo



- (1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimenti; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa ecc... (attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse ai D.P.R. 26 Maggio 1959, n. 689 ed al D.M. 27 Settembre 1965).
- (2) Indicare a natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili od esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito ecc..
- (4) Annullare la dizione che non interessa.