



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TARANTO



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Viste le leggi 27 Dicembre 1941, n. 1570; 13 Maggio 1961 n. 469 e 26 Luglio 1965 n. 966;

Visto il D.P.R. 27 Aprile 1955 n. 547;

Visti altresì l'art. 17 del D.P.R. 29 Luglio 1982 n. 577 così come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 10 Giugno 2004 e l'art. 3 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37;

Vista la relazione di visita effettuata in data 25 Maggio 1999,

Vista l'istanza e la dichiarazione di situazione non mutata presentata dalla ditta in data 27 Giugno 2006

SI RINNOVA

ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37

Pratica nr. 32022

Att. n. 88 D.M. 16/2/1982

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **09 Agosto 2012**

A **"EDISON S.p.A."**

(cognome e nome o ragione sociale)

Azienda, industria o deposito (1): DEPOSITO MATERIALE FERROSO

Sito nel Comune di **TARANTO**

frazione

Via **ARIOSTO N. 2**

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2)

carico di incendio 4.9 kg ls/mq;

Impianti o apparecchiature pericolosi (3)

Automezzi n.

Motomezzi n.

Limitazioni e condizioni di esercizio(4):

Il titolare dell'attività è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 D.P.R. 12.01.1998 n. 37 ed all'art. 4 del D.M. 10/03/1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio e sistema di uscita di emergenza.

Dotazioni di protezione incendio(5):

1) **Impianti fissi**

Impianto idrico antincendio costituito da: n. 1 attacco UNI 70, n.8 attacchi UNI 45 e riserva idrica da mc 8;

2) **Mezzi portatili**

n. 6 estintori a polvere di cui n.4 a polvere da Kg 6 cadauno del tipo approvato; n. 2 estintori a CO₂ da kg 5 del tipo approvato;

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato entro la data del

09.08.2012

Taranto, **8 SET. 2006**

Il Funzionario Istruttore
P.I. Vito Nitti

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Maurizio LUCIA

al/_____
(1)-(2)-(3)-(4)-(5)- vedi note a tergo

Il presente certificato viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- b) con le modificazioni appresso indicate (4)
per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI:

Taranto, li

IL COMANDANTE

bollo



Il presente certificato viene rinnovato per la medesima attività:

- c) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte
- d) con le modificazioni appresso indicate (4)
per la durata di anni a partire dal

VARIAZIONI:

Taranto, li

IL COMANDANTE

bollo



- (1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimenti; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa ecc... (attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 Maggio 1959, n. 689 ed al D.M. 27 Settembre 1965).
- (2) Indicare a natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili od esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito ecc..
- (4) Annullare la dizione che non interessa.