

SCHEDA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE

QUADRO C1 IMPIANTO DA AUTORIZZARE

Impianto da autorizzare:			
<input checked="" type="checkbox"/> Nuovo assetto			
Nuova Tecnica Proposta	Tipo di Adeguamento	Fase	Linea di Impatto
Utilizzo impianto di postcombustione svincolato dal teleriscaldamento	Misure non tecniche, gestionali	-	Incremento del rilascio di energia termica nel Fiume Po.

Nota

Trattasi di modifica sostanziale nelle modalità di gestione dell'impianto esistente e non di adeguamento impiantistico.



QUADRO C.2 SINTESI DELLE VARIAZIONI

Temi ambientali	Variazioni
Consumo di materie prime	NO
Consumo di risorse idriche	NO
Produzione di energia	NO
Consumo di energia	NO
Combustibili utilizzati	NO
Fonti di emissioni in atmosfera di tipo convogliato	NO
Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	NO
Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	NO
Scarichi idrici	NO
Emissioni in acqua	SI
Produzione di rifiuti	NO
Aree di stoccaggio di rifiuti	NO
Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi	NO
Rumore	NO
Odori	NO
Altre tipologie di inquinamento	NO



QUADRO C.3 CONSUMI ED EMISSIONI (ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA) DELL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE

Riferimento alla Scheda B	Variazioni	Parametro	Variazione	Quantificazione
B1.2	NO			
B2.2	NO			
B3.2	NO			
B4.2	NO			
B5.2	NO			
B6	NO			
B7.2	NO			
B8.2	NO			
B9.2	SI	Temperatura di Rilascio delle acque di Raffreddamento nel Fiume Po	Incremento	+ 82,4 MW termici
B10.2	NO			
B11.2	NO			
B12	NO			
B13	NO			
B14	NO			
B15	NO			
B16	NO			



QUADRO C.4 BENEFICI AMBIENTALI ATTESI

Intervento	Linee di impatto							
	Aria	Clima	Acque superficiali	Acque sotterranee	Suolo, sottosuolo	Rumore	Vibrazioni	Radiazioni non ionizzanti
Post Combustione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

QUADRO C.5 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Note
Post Combustione	-	-	Lavori non necessari. Solo adeguamento gestionale.

