

# Regione Lombardia

## Giunta Regionale

Settore Ambiente ed Energia  
Via F. Filzi, 22  
20124 Milano  
Tel. 67651

Milano,

15 NOV. 1995

Servizio Protezione Aria  
fasc. 441/36122  
4305/34484

RACCOMANDATA A.R.

Prot.n.

71824

Spett/le ENEL di  
20029 TURBIGO

Spett/le Comune di  
20029 TURBIGO

Spett/le ENEL di  
TAVAZZANO E MONTANASO

Spett/le Comune di  
20080 TAVAZZANO

Spett/le Comune di  
20075 MONTANASO

e p.c. Spett.le Amm.ne  
Provinciale di  
Via Vivaio 1  
20122 MILANO

Spett.le Amm.ne  
Provinciale -Sett.Ecologia  
Via Grandi 6  
20075 LODI

Spett.AMBITO TERRITORIALE  
USSL 34-V.Candiani 2  
20025 LEGNANO

Spett.AMBITO TERRITORIALE  
USSL 25-P.za Ospedale 10  
20075 LODI

Spett.le AZ.AMBITO TERRITOR.  
USSL 34 - PMIP V.Spagliari 19  
20015 PARABIAGO

Spett.le AZ. AMBITO TERRITOR.  
USSL 38 -PMIP V.Juvara 22  
20129 MILANO

./.

ENEL - Centrale TURBIGO		Copia a	
Capo C.le	9		
V. Capo C.le	Y 10	GRANDI	
C.S. Esercizio		PASTORI	
C.S. Man. Mac.			
C.S. Elettroreg.	X		
C.S. Sup. Op	X		
Prot. N. 5653 Data 1.12.95.....			
Archivio	SC	SA	AT ED AS ES MA AA
Cod. Arch.			


OGGETTO: comunicazione della D.G.R.n.2108 del 5/9/95 alla  
ditta ENEL di Turbigo, Tavazzano e Montanaso.

Si trasmette in allegato, per opportuna  
comunicazione, copia conforme all'originale della  
deliberazione indicata in oggetto.

La presente nota, unitamente alla citata  
deliberazione, deve essere conservata ed esibita agli organi  
preposti al controllo, competenti per territorio.


Distinti saluti

Il Dirigente  
(Ing. Marcello Lenzi)



All. 1

1.8.95 3/15.05



DELIBERAZIONE NR. VI/

02108

SEDUTA DEL

05 SET. 1995

*Presidente:* ROBERTO FORMIGONI

*Presenti gli Assessori regionali:*

ALBERTO ZORZOLI - *Vice Presidente*

MAURIZIO BERNARDO

MILENA BERTANI

GUIDO BOMBARDA

CARLO BORSANI

MASSIMO CORSARO

FRANCESCO FIORI

ELENA GAZZOLA

DONATO GIORDANO

ALBERTO GUGLIELMO

FRANCO NICOLI CRISTIANI

GIORGIO POZZI

GIULIANO SALA

MARZIO TREMAGLIA

*Con l'assistenza del Segretario:* Giorgio FERMO **Isa FADDA**

*Su proposta dell'Assessore:*

AMBIENTE ED ENERGIA


**OGGETTO:** Legge 13/7/66, n.615 ed art.17 DPR 24/5/88, n.203.

Prescrizioni integrative all'ENEL, relative ai sistemi di rilevamento delle deposizioni presso le Centrali Termoelettriche di Turbigo (MI) e di Tavazzano e Montanaso (LO).

fasc. 441/36122

4305/34484

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1990, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



VISTI i Decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28/10/93 relativo alla Centrale di Turbigo (MI) e del 7/1/93 relativo alla Centrale di Tavazzano e Montanaso (LO) espressi ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88.

VISTO che la Regione ai sensi dell'art 17 del Dpr 203/88 aveva espresso tramite deliberazioni parere per i Ministeri competenti.

VISTO che le Deliberazioni regionali prevedevano l'attivazione presso una postazione delle reti di rilevamento della qualità dell'aria di un sistema di prelievo e rilevazione della qualità della deposizione umida e di quella secca da analizzare presso il PMIP di Milano.

VERIFICATO che non sussistono complessivamente le condizioni a livello generale per utilizzare il PMIP di Milano come unico centro per analizzare i campioni umidi e secchi delle deposizioni su tutto il territorio regionale.



VISTO che in data 12/6/95 il CRIAL ex. art.2 della legge regionale 13/07/1984 n.35 , ha esaminato la seguente proposta ed ha espresso parere favorevole al suo accoglimento alle condizioni riportate in deliberato.

RITENUTO che il presente atto rientri nella fattispecie prevista dalla lettera C , II Capoverso della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28/6/90 U.S.G. n. 2481, pubblicata sulla G.U., serie generale n. 154 del 4/7/90, " Attività assoggettate " avendo contenuto tecnico in quanto rifacentesi ai cicli produttivi dell'azienda richiedente e che quindi non sia necessario presentare la certificazione antimafia di cui alla legge 19/3/90, n. 55.

Ritenuto di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente responsabile del Servizio di rilevamento competente per territorio.

VISTA la Legge 13/7/66, n. 615;  
VISTO il DPR 15/4/71, n.322;  
VISTO l'art. 101 del DPR 24/7/77, n. 616;  
VISTA la Legge Regionale 13/7/84, n. 35;  
VISTO il DPR 24/5/88, n. 203;  
VISTO il DPCM del 21/7/89;  
VISTO il DM del 12/7/90;  
VISTO il DPR 25/7/91;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1993.





A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Di integrare le prescrizioni relative al risanamento ambientale delle Centrali ENEL di Turbigo e Tavazzano contenute nei citati Decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato espresso ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88 con quanto segue.

Deposizione umida e secca

Vengono confermati i parametri da analizzare e le modalità fissati nelle Deliberazioni della Regione ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88.

La postazione dove collocare il sistema di prelievo della deposizione, deve essere individuata in accordo con l'ente gestore della rete di rilevamento della qualità dell'aria. Le analisi possono essere effettuate presso un laboratorio scelto dall'Azienda.

La campagna deve avere una durata di 2 anni a partire dal 1/1/96.

2) Di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente responsabile del Servizio di rilevamento competente per territorio.


3) Di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, non è subordinato al rilascio del certificato antimafia di cui alla Legge 19/3/1990 n. 55.

4) Di disporre la comunicazione del presente atto ai soggetti interessati.

p.C.C.  
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE  
F.TO FORMIGONE

IL SEGRETARIO  
F.TO FADDA



GIUGN

REGIONE LOMBARDA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia composta di .....  
fogli è conforme all'originale depositato agli atti. 15 SET. 1995

Milano, .....

d'ordine del Segretario

L'impiegata V l.p.f.

(Al Zed Fatirfa)

*[Handwritten signature]*



COMUNICAZIONE INTERNA		Riferimento: TL/GGR	Data: 5.12.95	N° 2882
Da: RIT MI - A.O. Centrale Termica Turbigo		A: RIT - MI - A.T.S.		
Copia a:	Oggetto: Delibera Regione Lombardia n. 2108 del 5.9.95			

Si trasmette, in allegato, copia della delibera in oggetto ricevuta il 1.12.u.s.

Distinti saluti.

Firmato: Ing. Granato

ENEL - Centrale TURBIGO	
Capo C.le	Copia a
V. Capo C.le	PASTORI
C.S. Esercizio	
C.S. Man. Mec.	
C.S. Elettreg.	
C.S. Sup. Op.	
Prot. N.	Data
Archivio	SC [ ] [ ] ED AS ES NA AA
Cod. Arch.	

Allegato:  
- delibera

/cr