



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0011415 del 24/04/2008

Endesa Italia (IRM) Protocollo

Prot. N. PART/ 517

DEL 23/04/2008

ORE: 9.49.10

FAX

Data 23/04/2008

Numero di pagine inclusa la copertina: 3

**Da:**  
**Alessia Fiore**

**Direzione Produzione**  
**Ambiente, Sicurezza ed Autorizzazioni**  
**Tel. +39 06 32898524**  
**Cell. + 39 329 4987218**  
**Fax +39 06 32898564**  
**fiore.alessia@endesa.it**

**A:**  
**Ministero dell'Ambiente e della**  
**Tutela del Territorio e del Mare**  
*Direzione Salvaguardia Ambientale*  
*Divisione VI*  
**Fax 0657225068**

*c.a. Ing. Antonio Milillo*



Urgente  Per revisione  RSVP  Vs commenti

**Oggetto: Centrale di Ostiglia (Mantova) - Invio verbale incontro con il G.I.**

Vi trasmettiamo, in allegato alla presente, il verbale dell'incontro svoltosi il giorno 22/04/2008 tra Endesa Italia, il Gruppo Istruttore ed il supporto tecnico APAT in riferimento alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla Centrale termoelettrica di Ostiglia. Nello stesso il proponente comunica che la documentazione integrativa richiesta verrà consegnata entro e non oltre 90 giorni dalla data della riunione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,

Distinti saluti,

Il Direttore della Produzione

Francesco Capriotti  
*Francesco Capriotti*



**APAT**  
*Agenzia per la protezione dell'ambiente  
e per i servizi tecnici*

Decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i.

**ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE E L'APAT IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA  
COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-IPPC**

*Verbale di riunione*  
**Supporto APAT - Gruppo Istruttore - Gestore**

|   |   |
|---|---|
| <b>IMPIANTO</b>   | ENDESA ITALIA S.p.A.  |
| <b>LOCALITÀ</b>   | OSTIGLIA (MN)   |
| <b>GESTORE IMPIANTO</b>   | Andrea Bellocchio   |
| <b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>  | Joaquin Galindo Velez   |
| <b>REFERENTE IPPC</b>   | Alessia Fiore   |
| <b>DATA DI RIUNIONE</b>   | 22 aprile 2008  |
| <b>ORARIO INIZIO RIUNIONE</b>   | 11:00   |
| <b>SUPPORTO APAT</b>  | Claudio Numa<br>Simona Calà<br>Rossella Sirisi  |
| <b>SUPPORTO ARPA LOMBARDIA</b>  | Maria Luisa Pastore<br>Francesco Balloni<br>Walter Di Rocco   |
| <b>GRUPPO ISTRUTTORE</b>  | Lorenzo Mancini - Referente GI (Assente)<br>Antonio Maria Rinaldi<br>Simonetta Tunesi (Assente)<br>Marco Parini - Regione Lombardia (Assente)<br>Giampaolo Galeazzi - Provincia di Mantova (Assente)<br>Giuseppe Magro - Comune di Ostiglia (Assente) |
| <b>RAPPRESENTANTI DEL GESTORE</b>   | Fiore Alessia - Endesa<br>Andrea Bellocchio - Endesa<br>Matteo Bresciani - Endesa   |
| <b>N° PROTOCOLLO LETTERA DI INCARICO G.I.</b>                                 | CIPPC-00_2007-0000038 del 10-12-2007  |
| <b>N° PROTOCOLLO LETTERA DI RICHIESTA D'INTEGRAZIONI TRASMessa AL GESTORE</b> | CIPPC-00_2008-0000233 del 17-04-2008  |
| <b>N° PROTOCOLLO LETTERA DI CONVOCAZIONE GRUPPO ISTRUTTORE-GESTORE</b>        | CIPPC-00_2008-0000369 del 09-04-2008  |



**APAT**  
*Agenzia per la protezione dell'ambiente  
e per i servizi tecnici*

Il gruppo istruttore comincia i lavori alle ore 11:10.

Vista l'assenza del referente del gruppo istruttore l'Ing. Rinaldi, membro del gruppo istruttore, procede alla verbalizzazione della riunione; tutte le ulteriori comunicazioni e trasmissioni saranno a cura del commissario referente.

L'ing. Rinaldi invita il gestore a discutere eventuali dubbi sulle richieste di integrazione.

Per il punto A.A.5, il gruppo istruttore chiede una migliore organizzazione dell'attività connessa al condotto inserendo maggiori informazioni. Il gestore ha considerato tale attività come fase di processo. Per rendere maggiormente comprensibile il processo il gestore si impegna a revisionare e ripresentare lo schema a blocchi con una nuova suddivisione delle attività.

Per il punto A.A.6 il gruppo istruttore chiede informazioni sull'andamento dell'iter del processo di VIA riguardante in particolare il gruppo 4. Il gruppo istruttore richiede inoltre le misure che il gestore vuole intraprendere per risolvere questa criticità.

Il gruppo istruttore richiede al gestore di aggiungere ulteriori informazioni sul processo di gestione delle varie tipologie di acqua anche in termini di misure, stime e adempimento alle prescrizioni.

Il gruppo istruttore chiede la disponibilità di eventuali documenti aggiornati come ad esempio le campagne di misura dell'inquinamento elettromagnetico, le centraline di monitoraggio, la cartografia ottenuta dalla simulazione delle ricadute al suolo degli inquinanti.

Viene richiesto una localizzazione puntuale dei pozzetti di campionamento nelle planimetrie e nella rappresentazione dei flussi.

Il gruppo istruttore richiede una verifica e, se necessario un aggiornamento, dell'andamento termico degli scarichi nel fiume (All.D.7)

Il gestore dichiara che consegnerà la documentazione integrativa entro 90 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.