

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN03 a DIC03

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Data ora	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS03004		04GEN03	1525	04GEN03	1544	322	0.317	2	70E	1	1		N		BLOCCO TERMICO PER BASSO D.P. GN CAMERA DI COMBUSTIONE
		04GEN03	1544	04GEN03	1615	220	0.517	2	70E	2					
OS03030	419EA0	31LUG03	2208	31LUG03	2313	330	1.083	2	36A	1	1	0	B N		BLOCCO ALTERNATORE PER PERDITA DI CAMPO
		31LUG03	2313	31LUG03	2350	230	0.617	2	36A	2					
OS03091	412KG0	03OTT03	1212	03OTT03	1245	330	0.550	2	30A	1	1	0	B N		AVARIA VALVOLA DI BLOCCO METANO PRIMO SALTO.
		03OTT03	1245	03OTT03	1355	140	1.167	2	30A	2					
OS03138	B03AC2P*	02NOV03	0232	03NOV03	1920	330	40.800	2	34A	1	1	0	B N		SCATTO POMPA ACQUA CONDENSATRICE
OS03139	420TA0	04NOV03	0702	04NOV03	2114	330	14.200	2	38A	2	1	0	B N		SCATTO PER INTERVENTO BUCHHOLZ T4A
		04NOV03	2114	04NOV03	2225	225	1.183	2	38A	2					
OS03166	B03AC2P*	19NOV03	0635	20NOV03	0704	330	24.483	2	34A	1	1	0	B N		SCATTO POMPA ACQUA CONDENSATRICE
		20NOV03	0704	20NOV03	0859	170	1.917	2	34A	2					
		20NOV03	0859	20NOV03	0901	60	0.033	2	34A	2					
		20NOV03	0901	20NOV03	0920	30	0.317	2	34A	2					
OS03167	B03AC2P*	22NOV03	1514	22NOV03	2100	330	5.767	2	34A	1	1	0	B N		SCATTO POMPA ACQUA CONDENSATRICE
		22NOV03	2100	22NOV03	2245	170	1.750	2	34A	2					
