

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN04 a DIC04

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	Codice A	C l M	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T p	C u	N o	C s.	I	R F T p f	D e	Ore Cod uomo BDL Lavo rate	Descrizione Evento
OS04012			28GEN04 1116	28GEN04 1228	330	1.200	2	33A	1	1	0	B	N		BLOCCO CALDAIA PER ALTA PRESSIONE METANO AI BRUCIATORI.
OS04049	419AE0		24MAG04 0600 24MAG04 0905	24MAG04 0905 24MAG04 1115	330 140	3.083 2.167	2	36A	1	1	0	B	N		SCATTO PER AVARIA ECCITATRICE STATICA ALTERNATORE.
OS04120			01DIC04 0652	01DIC04 0820	330	1.467	2	34A	2	1	0	B	N		BLOCCO DA OPERATORE PER SCATTO AC4 CON AC3 FERMA.
OS04121	401AA2		06DIC04 2228	06DIC04 2239	322	0.183	2	33A	1	1	0	B	N		RIFIUTO DI CARICO PER SCATTO PAA CON VALVOLA DI RICIRCOLO CHIUSA.
OS04122			10DIC04 0931	10DIC04 1000	322	0.483	2	33A	1	1	0	B	N		BLOCCO TERMICO PER BRUCIATORE 2A SPENTO E MANCANZA FINECORSA VALV.CH4 CHIUSE

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN04 a DIC04

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l .M	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T p	C u	N t	C F	I T	R p	D f	Ore Cod BDL	uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS04007			13GEN04 1116	13GEN04 1421	131	3.083	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04011			15GEN04 2010	15GEN04 2240	131	2.500	2	39A	1	1	0	B	N			INDISPONIBILITA' KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04045			17MAG04 2240	18MAG04 0620	131	7.667	2	37A	1	1	0	B	N			MANCANZA ALIMENTAZIONE DCS
OS04059			11GIU04 1722	11GIU04 1818	131	0.933	2	38A	1	1	0	B	N			BLOCCO DA OPERATORE PER SCATTO INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE QMM 1MAT2
OS04068			18LUG04 1756	20LUG04 2145	131	51.817	2	39A	1	1	0	B	N			INDISPONIBILITA' KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04081			24AGO04 1314	24AGO04 1621	131	3.117	2	39A	1	1			N			INDISPONIBILITA' DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04102			01NOV04 2341	02NOV04 2031	131	20.833	2	39A	1	1	0	B	N			INDISP. KIA INDOTTA DA GR.ASSOCIATO
OS04108			08NOV04 0055	08NOV04 0244	131	1.817	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TERMICO PER ALTA TEMP.VAPORE SH
OS04124			10DIC04 0816	10DIC04 0847	131	0.517	2	39A	2	3	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04140			23DIC04 1105	23DIC04 1248	131	1.717	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN04 a DIC04

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Inizio Data ora	l Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod uomo BDL Lavo rate	Descrizione Evento
OS04006		13GEN04 1116	13GEN04 1326	253	2.167	2	30A	1	1	0	B	N		SCATTO PER PRESENZA CH4 NELLO SKID VALVOLE CH4 TG.
OS04010		15GEN04 2010	15GEN04 2158	253	1.800	2	30A	1	1	0	B	N		ERRATO CABLAGGIO SU ALIMENTAZIONE CONVERTITORE DP/DA
OS04046		17MAG04 2240	18MAG04 0408	253	5.467	2	37A	1	1	0	B	N		MANCANZA ALIMENTAZIONE DCS
OS04069		18LUG04 1756	20LUG04 1824	253	48.467	2	30A	1	1	0	B	N		KIA PER ANOMALIA INTERRUTTORE DI MACCHINA
OS04080		24AGO04 1314	24AGO04 1402	253	0.800	2	30A	1	1			N		BLOCCO TERMICO PER BASSISSIMO LIVELLO CC AP PER ARRESTO ACCIDENTALE PAA.
OS04103		01NOV04 2341	02NOV04 0101	253	1.333	2	30A	1	1	0	B	N		KIA: BLOCCO TGA PER MANCANZA FIAMMA
OS04104		02NOV04 0124	02NOV04 0224	253	1.000	2	30A	1	1	0	B	N		KIA: ANOMALIA VALVOLA METANO (PM4)
OS04105		02NOV04 0828	02NOV04 1752	253	9.400	2	30A	1	1	0	B	N		KIA: AVARIA VALVOLA METANO (PM4)
OS04109		08NOV04 0055	08NOV04 0141	253	0.767	2	30A	1	1	0	B	N		KIA: BLOCCO TERMICO PER ALTA TEMP.VAPORE SH
OS04123		10DIC04 0620	10DIC04 0707	253	0.783	2	30A	1	1	0	B	N		KIA BLOCCO PER ALTO LIVELLO CORPO C A.P.
OS04139		23DIC04 1105	23DIC04 1152	253	0.783	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:APERTURA ACCIDENTALE INTERRUTTORE SBARRA 1B1

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN04 a DIC04

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Inizio Data ora	l Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS04009		15GEN04 0346	15GEN04 0525	131	1.650	2	39A	1	1	0	B	N		INDISPONIBILITA' KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04018		19FEB04 1609	19FEB04 1646	131	0.617	2	32A	1	1	0	B	N		SCATTO TURBINA PER AVARIA UTAC VALV REGOLAZIONE N.7
OS04019		19FEB04 1707	19FEB04 1829	131	1.367	2	32A	1	1	0	B	N		SCATTO TURBINA PER AVARIA UTAC VALV REGOLAZIONE N.7
OS04020		19FEB04 2053	19FEB04 2100	131	0.117	2	32A	1	1	0	B	N		SCATTO VOLONTARIO PER MANCATA APERT VALVOLA RHC A SEGUITO PROVA.
OS04041		12APR04 0214	12APR04 0227	131	0.217	2	37A	1	1	0	B	N		BLOCCO IN SEGUITO AD ANOMALIA SCHEDA UTAC VALVOLA INTERCETTAZIONE RHC
OS04051		31MAG04 0552	31MAG04 0801	131	2.150	2	39A	1	1	0	B	N		IND.ACCIDENTALE DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04054		03GIU04 0431	03GIU04 0626	131	1.917	2	32A	1	1	0	B	N		BLOCCO TURBINA DA ELETTRIDRAULICA
OS04056		03GIU04 0633	03GIU04 1348	131	7.250	2	39A	1	1	0	B	N		INDISPONIBILITA' DA GRUPPO ASSOCIAT
OS04057		03GIU04 2014	03GIU04 2052	131	0.633	2	32A	1	1	0	B	N		AVARIA SCHEDA UTAC VALVOLA PRESA DX
OS04073		19LUG04 0947	19LUG04 0950	131	0.050	2	37A	1	1	0	B	N		KIA-BLOCCO TV2 PER ANOMALIA DCS.
OS04074		19LUG04 1333	19LUG04 1922	131	5.817	2	37A	1	1	0	B	N		KIA-BLOCCO TV2 PER ANOMALIA DCS.
OS04078		18AGO04 1750	18AGO04 2148	131	3.967	2	39A	1	1			N		ACCIDENTALE DA GRUPPO ASSOCIATO
OS04083		15SET04 1633	15SET04 1704	131	0.517	2	30A	1	1	0	B	N		SCATTO TURBINA DA ESD

OS04106	03NOV04 0536	03NOV04 0557	131	0.350	2 30A 1 1 0 B N	KIA: BLOCCO PER RITORNO DI ENERGIA
OS04107	03NOV04 0840	03NOV04 0857	131	0.283	2 30A 1 1 0 B N	KIA: BLOCCO PER RITORNO DI ENERGIA
OS04143	30DIC04 0349	30DIC04 1743	131	13.900	2 39A 1 1 0 B N	KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN04 a DIC04

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Inizio Data ora	l Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod BDL Lavo rate	Descrizione Evento
OS04008		15GEN04 0346	15GEN04 0435	253	0.817	2	30A	1	1	0	B	N		SCATTO POMPE ACQUA ALIMENTO PER ALTA TEMPERATURA VAPORE GVR
OS04050		31MAG04 0552	31MAG04 0653	253	1.017	2	30A	1	1	0	B	N		BLOCCO TERMICO PER A.T. RH USCITA GVR
OS04055		03GIU04 0633	03GIU04 1204	253	5.517	2	30A	1	1	0	B	N		BLOCCO PER ALTA TEMPERATURA RHC
OS04070		19LUG04 1334	19LUG04 1537	253	2.050	2	37A	1	1	0	B	N		KIA-BLOCCO TGC PER ANOMALIA DCS.
OS04071		19LUG04 1555	19LUG04 1802	253	2.117	2	37A	1	1	0	B	N		KIA-BLOCCO TGC PER ANOMALIA DCS
OS04077		18AGO04 1750	18AGO04 1930	253	1.667	2	30A	1	1	0	B	N		BLOCCO TERMICO PER MANCANZA COMBUST CAUSA AVARIA VALVOLA MONITOR METANO
OS04079		18AGO04 1952	18AGO04 2039	253	0.783	2	30A	1	1			N		BLOCCO TERMICO PER ALTISSIMA TEMPER VAPORE SH AP
OS04144		30DIC04 0349	30DIC04 1524	253	11.583	2	30A	1	1	0	B	N		KIA: CEDIMENTO GIUNTO DILATATORE SU CIRCUITO CH4 A COMBUSTORI PM4
