

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Inizio Data ora	l Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod BDL	uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS06004		09GEN06 0746	09GEN06 0804	330	0.300	2	33A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TERMICO PER ARRESTO P.A. CON RICIRCOLO CHIUSO.
		09GEN06 0804	09GEN06 0859	205	0.917	2	33A	2							
		09GEN06 0859	09GEN06 0901	130	0.033	2	33A	2							
		09GEN06 0901	09GEN06 1018	65	1.283	2	33A	2							
OS06041	401AA2	13GIU06 0823	13GIU06 0920	330	0.950	2	33A	1	1	0	B	N			KIA: AVARIA POMPA ALIMENTO 2.
		13GIU06 0920	17GIU06 0000	130	86.667	2	33A	2							
OS06051		24LUG06 0341	24LUG06 0418	330	0.617	2	33A	1	1	0	B	N			BLOCCO CALDAIA PER ALTA PRESS CdC
OS06054		08SET06 1642	08SET06 1955	330	3.217	2	70E	1	1	0	B	N			BLOCCO GENERALE PER APERTURA 52G4 C DA SOVRATENS. SU QUADRO COMANDI INTERR

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l .M	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod BDL	uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS06017			05APR06 1703	06APR06 0436	131	11.550	2	79E	1	1	0	B	N			KCCE INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06023			13APR06 1650	13APR06 1830	131	1.667	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06027			26APR06 0000	27APR06 1000	131	34.000	2	39A	1	3	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS06029			28APR06 0400	28APR06 0447	131	0.783	2	39A	2	3	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS06033			08MAG06 0225	08MAG06 0314	131	0.817	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06068			18DIC06 1441	18DIC06 1744	131	3.050	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Inizio Data ora	l Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod BDL Lavo rate	Descrizione Evento
OS06005		22GEN06 1210	22GEN06 1316	253	1.100	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO TERMICO PER ALTISSIMO LIVELLO CORPO CILINDRICO ALTA PRESS
OS06016		05APR06 1703	06APR06 0232	253	9.483	2	70E	1	1	0	B	N		KCCE:BLOCCO CAUSATO DA DISSERVIZIO REGOLATRICE 1¢ SALTO METANO.
OS06022		13APR06 1650	13APR06 1738	253	0.800	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO TERMICO PER ENTRAMBE LE POMPE A.P. FERME.
OS06028		26APR06 0000	27APR06 1000	253	34.000	2	30A	1	3	0	B	N		KIA: AVARIA VALVOLA METANO SRV
OS06030		28APR06 0100	28APR06 0147	253	0.783	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:HH LIVELLO CCAP PER ANOMALIA VALV DI REGOLAZIONE
OS06032		08MAG06 0111	08MAG06 0200	253	0.817	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO TERMICO PER HH TEMPERATU SH.
OS06067		18DIC06 1441	18DIC06 1616	253	1.583	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO TGA PER ELEVATO SPREAD SCARICO.

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l .M	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T p	C u	N o	C s.	I .	R .	D .	Ore Cod BDL	uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS06001			01GEN06 0442	01GEN06 0647	131	2.083	2	32A	2	1			N			BLOCCO TV2 DA ESD PER ANOMALIA AC24
OS06043			20GIU06 0039	20GIU06 1440	131	14.017	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06045			26GIU06 0146	26GIU06 0232	131	0.767	2	39A	2	3	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06047			05LUG06 1830	05LUG06 2029	131	1.983	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06050			10LUG06 0819	10LUG06 1030	131	2.183	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06057			30OTT06 1056	30OTT06 1258	131	2.033	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TV2 PER ANOMALIA SCHEDA VALVOLA INTERCETT.SX
OS06061			27NOV06 0308	27NOV06 0450	131	1.700	2	39A	1	3	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06063			04DIC06 0546	04DIC06 0632	131	0.767	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06065			07DIC06 0350	07DIC06 1659	131	13.150	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	Codice A	C l . M	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T p	C u	N o	C s.	I .	R .	D .	Ore Cod BDL	uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS06042			20GIU06 0039	20GIU06 1232	253	11.883	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TG PER ANOMALIA VALV (REG. PRESS.GAS)
OS06044			26GIU06 0146	26GIU06 0232	253	0.767	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TERMICO TGA PER ALTISSIMO LIVELLO CCAP .
OS06046			05LUG06 1830	05LUG06 1940	253	1.167	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TG PER HIGH EXHAUST SPREAD CAUSATO DA CHIUSURA REGOLATRICE SRV
OS06049			10LUG06 0819	10LUG06 0935	253	1.267	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:ANOMALIA CASSETTO SUPERSCATTO VALVOLA BLOCCO A.P. METANO.
OS06058			30OTT06 1058	30OTT06 1153	253	0.917	2	39A	1	1	0	B	N			KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS06060			27NOV06 0030	27NOV06 0242	253	2.200	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:BLOCCO TG DA BLOCCO TERMICO PER INDISP. BY-PASS CON TV SCATTATA.
OS06062			04DIC06 0422	04DIC06 0508	253	0.767	2	30A	1	1	0	B	N			KIA: BLOCCO TERMICO PER HH LIVELLO CORPO CILINDRICO A.P.
OS06064			07DIC06 0350	07DIC06 1510	253	11.333	2	30A	1	1	0	B	N			KIA:APERTURA CIC PER CHIUSURA DELLA VALVOLA MONITOR METANO.

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l Inizio Data ora	l Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T i	C a	N a	C . .	I F	R T	D p f	Ore Cod BDL Lavo rate	Descrizione Evento
OS06003		05GEN06 0259	05GEN06 1138	131	8.650	2	39A	1	1			N		KIA DA GRUPPO ASSOCIATO
OS06007		24GEN06 1835	24GEN06 2207	131	3.533	2	39A	1	1	0	B	N		KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06009		29GEN06 0152	29GEN06 0632	131	4.667	2	39A	1	1	0	B	N		KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06011		27FEB06 0437	27FEB06 0605	131	1.467	2	39A	1	1	0	B	N		KIA DA GRUPPO ASSOCIATO (B.T. PER A IMA TEMPERATURA VAPORE SH.
OS06026		20APR06 1034	20APR06 1200	131	1.433	2	39A	1	1	0	B	N		KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO.
OS06038		05GIU06 0356	05GIU06 0412	131	0.267	2	32A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO TV PER HH-H2 FREDDO DX-T
OS06039		12GIU06 0345	12GIU06 1227	45	8.700	2	39A	2	1	0	B	N		KIA INDOTTA DA GRUPPO ASSOCIATO
		12GIU06 1227	13GIU06 1200	131	23.550	2	39A	2						
OS06055		05OTT06 1140	05OTT06 1157	131	0.283	2	37A	1	1	0	B	N		KIA:AVARIA SISTEMA AUTOMAZIONE TURB

RIEPILOGO SCHEDE DI EVENTO da GEN06 a DIC06

Selezionate per : Sist.+Unita' Funz. = tutti+tutti Durata Evento(ore)= 00000-99999
 Causa = tutte Interesse tecnico = tutti
 Tipo = tutti Ripetitivita' = tutte
 Condiz. funzion. = tutte Natura = tutte
 Classificazione = tutte Definitiva = tutte

Codice dello Evento	C Codice A	l .	Inizio Data ora	Fine Data ora	Pot Ind	Durata	T p	C u	N o	C s.	I .	R .	D .	Ore uomo Lavo rate	Descrizione Evento
OS06002			05GEN06 0259	05GEN06 0927	253	6.467	2	30A	1	1				N	KIA: ALTO SPREAD DURANTE TUNING
OS06006			24GEN06 1835	24GEN06 2008	253	1.550	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO PER BASSISSIMA PRESSIONE OLIO IDRAULICO.
OS06008			29GEN06 0152	29GEN06 0441	247	2.817	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:BLOCCO PER INTERVENTO PROTEZION DI MESSA IN SICUREZZA BLINDATO.
OS06012			27FEB06 0437	27FEB06 0529	253	0.867	2	30A	1	1	0	B	N		BLOCCO TERMICO PER ALTISSIMA TEMPER VAPORE SH.
OS06025			20APR06 1034	20APR06 1123	253	0.817	2	30A	1	1	0	B	N		KIA:TRIP PER BASSISSIMA PRESSIONE OLIO SCATTO VALVOLE GAS.
OS06040			12GIU06 0345	12GIU06 1229	120	8.733	2	30A	2	1	0	B	N		KIA: AVARIA VALVOLA REG.PRESSIONE G.V.R.
			12GIU06 1229	13GIU06 1200	253	23.517	2	30A	2						
