010 3471568

Benevento, II # 9 FEB 2004

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

## BENEVENTO

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI

Prot. N. 7791

Ditta LUMINOSA S.R.L. Viale Gramsci, 22 80122 NAPOLI

OGGETTO: Centrale termoelettrica da realizzate nel Comune di Benevento Cda Ponte Valentino - Parere preliminare di massima al fini antincendio di cui alla L.C. M.I. DCPS1/A4/UO222/RA/84 - Pratica VF 20095

> Al Ministero dell'Interno Dipartimento VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Dir. Centr. per la Prevenzione E la Sicurezza Tecnica Area Rischi Industriali ROMA

> > p.c. Al Comune di BENEVENTO

p.c. Alla Prefettura di BENEVENTO

p.c. Alla Direzione Regionale VV.F. Campania NAPOLI

In riferimento alla richiesta inoltrata della Società Luminosa s.r.l. questo Comando, sulla base del progetto presentato e successive integrazioni, esprime pdr quanto di competenza parere preliminare di massima favorevole ai fini antincendio.

In base alle direttive della circolare citata in oggetto, si comunica che il sito prescelto per la realizzazione della Centrale non ricade in aree di attività a rischio d'incidente rilevante e pertanto la società in indirizzo dovra richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi, con esame preventivo del progetto e visita di sopralluogo, secondo le procedure dettate dal D.P.R. N. 37/98 e D.M.I. 4.5.98.

Per la rete di trasporto del gas naturale dal metanodotto S.NAM fino ai centri di

utilizzazione interni alla Centrale, considerato l'esistenza di parallelesmi e anche astra versamenti con la linea ferroviaria BN-FG, si dovrà far riferimento sia alla normetiva del D.M. 24.11.84 che a quella speciale del Ministero dei Trasporti.

Per il Dipartimento si comunica infine che il responsabile del procedimento per questo Comando sarà l'ing. Giovanni vassallo ed ove necessario è igiaponibile e parteciperà alla prossima conferenza di servizio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

