



LEGENDA

- LINEE COMBUSTIONE
- - - - - LINEE COMBUSTIONE (FASE DI AVVIAMENTO)
- · · · · CICLO ACQUA / VAPORE
- SISTEMA TRATTAMENTO ACQUE
- - - - - LINEE EFFLUENTI GASSOSI
- · · · · ELETTRODOTTI
- ~~~~~ LIMITE IMPIANTO A.G.E.M. srl

PORTATA FUMI: 10.000 Nm³/h
Emissioni trascurabili dato il ridotto numero di ore di funzionamento

PORTATA FUMI: 2.100.000 Nm³/h
NO_x: 504 t/anno
CO : 504 t/anno

S1: RESTITUZIONE AL CORPO RICEITTORE FIUME POTENZA
SCARICO DISCONTINUO
VOLUME ANNUO 52.000m³

01	04-03-08	Domanda Autorizzazione Integrata Ambientale	Redatto	Approvato
00	15-02-06	Domanda Autorizzazione Integrata Ambientale	Scala	n.a.
Revisione	Data	Descrizione	Formato	A3
		Commissa	CENTRALE A CICLO COMBINATO DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)	
		Titolo	SCHEMA A BLOCCHI	
A.G.E.M. s.r.l. Adriatica Generazione Elettrica Marchigiana			Id. Allegato A25/1	