

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 € 14,62
 Agenzia Entrate
 00020968 00000095 0077R001
 00002235 08/02/2006 11:29:47
 0001-00009 DEL 18A5E154E258388C



UFFICIO
 Pratica: 44691 PRV
 17 FEB 2006

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998
SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

A.S.M. BRESCIA SPA

PRATICA N. 9210

Il presente C.P.I. con validità dal 06/10/2005 al 06/10/2008 per l'attività individuata al nr. 063 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:
CENTRALE TERMOELETTTRICA

e comprendente le seguenti altre attività:

- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 2 Stabilimenti liquidi infiammabili (P.I. fino a 65 C) con quantitativi > 0,5 mc
- 13 Stabilimenti liquidi infiammabili (P.I. da 65 a 125 C) con quantitativi > 0,5 mc
- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 25 mc (fino a 3000 mc)
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità superiore a 25 mc
- 18 Distributori di benzina, gasolio e miscele per autotrazione
- 2 Cabine di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 20 Depositi di vernici, inchiostri e lacche con quantitativi da 500 a 1000 kg
- 22 Depositi, rivendite di alcoli (concentraz. > 60% in volume) da 0,2 fino a 10 mc
- 35 Mulini con potenzialità giornaliera superiore a 20 t. e relativi depositi
- 4B Depositi di gas combustibili disciolti o liquefatti (serbatoi fissi > 50 mc)
- 43 Depositi di carta con quantitativi superiori a 50 t.
- 46 Depositi di legnami, di carbone, sughero e affini (quantitativi > 100 t.)
- 63 Centrali termoelettriche
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 7 Impianti singoli di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
- 8 Officine saldatura e taglio con gas combustibili-comburenti (da 6 a 10 addetti)
- 2 Centrali elettroniche archiviazione ed elaborazione di dati con oltre 25 addetti
- 83 Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti (fino a 500)
- 88 Depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 4000 mq
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
- 92 Autorimesse, ricovero natanti e simili con numero di autoveicoli superiore a 300
- 93 Tipografie, litografie ed attività similari con oltre 5 addetti (fino a 10)

Sita nel comune di **BRESCIA**
VIA LAMARMORA NC 00230

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
ING. TUSA MARIANO


IL COMANDANTE
DOTT. ING. CLAUDIO MANZELLA

17 FEB 2006



[Handwritten signature of Claudio Manzella]

BRESCIA, li



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 Ufficio Provinciale
 Protocollo n. 4469/PR-EV
 Data 17 FEB. 2006

MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
 BRESCIA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

A.S.M. BRESCIA SPA

PRATICA N. 9210

-- relativamente all'impianto:

- 18 N.2 DISTRIBUTORI A DOPPIA EROGAZIONE DI GASOLIO/SUPER S/PB/GASOLIO GEGAM
- 2 N.1 CENTRALE COMPRESIONE METANO
- N.1 CENTRALE RICEZIONE METANO
- 63 N.1 GRUPPO TERMOELETTTRICO DA 72 MW
- N.2 GRUPPI TERMOELETTTRICI DA 30 MW E 75 GCAL/H CAD
- N.2 DISTRIBUTORI A SEMPLICE EROGAZIONE DI METANO ALIMENTATE DA CENTRALE DI COMPRESIONE E MISURA, COLLEGATA A RETE PUBBLICA DI DISTRIBUZIONE
- N.1 DISTRIBUTORE PRIVATO DI METANO AUTOTRAZIONE
- 91 N.1 CALDAIA POLICOMBUSTIBILE DA 134,4 GCAL/H ED APPARECCHIATURE CONNESSE CUCINE A GAS METANO DI POTENZA PARI A KCAL/H 140.000
- ASCENSORE DI SERVIZIO NEL LOCALE CALDAIA
- N.1 CALDAIA DA 50 GCAL/H
- 92 N. 410 AUTOMEZZI

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

- 15 3 M3 GASOLIO - IN N.1 SERB.MET.F.T.
- 20 M3 GASOLIO - IN N.1 SERB.MET.INT.
- 20 M3 GASOLIO GECAM - IN N.1 SERB.MET.INT.
- 20 M3 BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - IN N.1 SERB.MET.INT.
- 17 5000 M3 OLIO COMBUSTIBILE - IN N.1 SERB.MET.F.T.
- 20000 M3 OLIO COMBUSTIBILE - IN N.2 SERB.MET.F.T. DA 10.000 MC. CAD.
- 200 M3 OLIO COMBUSTIBILE - IN N.1 SERB.MET.F.T.
- 20 M3 OLIO LUBRIFICANTE - IN FUSTI
- 20 20 QL VERNICI E SOLVENTI
- 22 10 M3 ALCOL - IN FUSTI
- 4B 500 M3 METANO, GAS - IN N.1 SERB.MET.F.T.
- 150 M3 METANO, GAS - IN N.12 SERB.MET.F.T.
- 43 2000 QL CARTA
- 46 6000 M3 CARBONE - IN N.2 SILI F.T. DA 3000 MC.CAD.
- 660 M3 CARBONE - IN N.2 SILI F.T. DA 330 MC.CAD.
- 200 M3 CENERI O.C.D. - IN N.1 SILO F.T.

Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
 ING. TUSA MARIANO



IL COMANDANTE
 DOTT. ING. CLAUDIO MANZELLA

Claudio Manzella

BRESCIA, li 17 FEB. 2006



4569/Prd
 Data 17 FEB. 2006

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
BRESCIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

A.S.M. BRESCIA SPA

PRATICA N. 9210

7

GAS METANO DI RETE - PER RIFORNIMENTO E AUTOTRAZIONE
 OLIO LUBRIFICANTE

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

** NESSUNA **

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

- 63 NR. 1 RETE IDRICA ANTINCENDIO - COSTITUITA DA IDRANTI ALIMENTATI DA ACQUEDOTTO CITTADINO E CHE SI AVVALE DI GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA
- NR. 1 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A PIOGGIA - SUI SERBATOI DI METANO
- NR. 1 IMPIANTO AUTOMATICO FISSO ACQUA - SULLE QUATTRO RAMPE DI TRAVASO OLIO COMBUSTIBILE
- NR. 1 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A PIOGGIA - DEI SERBATOI DI OLIO COMBUSTIBILE
- NR. 1 SISTEMA DI ALLAGAMENTO - NEL SILO DI STOCCAGGIO CENERE DA O.C.D. AD ACQUA E CO2
- NR. 1 SISTEMA DI INERTIZZAZIONE CON CO2 - DEI SILI CARBONE E MULINI
- NR. 1 SISTEMA DI ALLAGAMENTO - NEI SILI CARBONE E IRRORAZIONE ESTERNA SUI SILI SETTIMANALI
- NR. 1 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A POLVERE - SUI BRUCIATORI DELLA CALDAIA POLICOMBUSTIBILE E DELLE CALDAIE DEI TURBOGRUPPI
- NR. 1 INERTIZZAZIONE CON VAPORE - NEI MULINI
- NR. 1 SISTEMA DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD ACQUA - NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE FUMI
- NR. 1 IMPIANTO AD ACQUA NEBULIZZATA - NELL'AREA DEI TRASFORMATORI CALDAIA POLICOMBUSTIBILE
- NR. 1 IMPIANTO A NAF - NELLA SALA QUADRI E CAVI
- NR. 1 IMPIANTO AD ACQUA NEBULIZZATA - SULLA CASSA REFRIGERANTI OLIO DELLE TRE TURBINE
- NR. 1 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO - NELL'AUTORIMESSA
- NR. 1 IMPIANTO AD ACQUA NEBULIZZATA - NELLE AREE DI PRERISCALDO OLIO COMBUSTIBILE
- NR. 0 ESTINTORI VARI
- 7 NR. 6 ESTINTORE/I POLVERE PORTATILE 6 KG.
- NR. 2 IDRANTE/I COLONNA DIAMETRO 45 MM.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
 ING. TUSA MARIANO



IL COMANDANTE
 DOTT. ING. CLAUDIO MANZELLA

Claudio Manzella

17 FEB. 2006

BRESCIA, li



Protocollo
 4469/PRV
 Data 17 FEB. 2006

MINISTERO DELL'INTERNO

**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
 BRESCIA**

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

A.S.M. BRESCIA SPA

PRATICA N. 9210

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 4 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

**Il Funzionario Istruttore
 ING. TUSA MARIANO**

[Handwritten signature]

17 FEB. 2006

BRESCIA, li



IL COMANDANTE

DOTT. ING. CLAUDIO MANZELLA

[Handwritten signature]