

Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 760 MWe - Comune di Offlaga (BS) -

Dispersione atmosferica degli inquinanti

Concentrazioni al suolo di NO_2 [$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$]

99,80° percentile delle medie orarie rilevabili nell'arco dell'anno
(Valore limite orario per la protezione della salute umana secondo il D.M. n.60 del 2 aprile 2002)

Altezza camino = 100 m

