


P1 Deposito preliminare coperto con tettoia (rifiuti speciali pericolosi)

P2 Deposito preliminare realizzato mediante box prefabbricato (rifiuti spec. pericolosi e non pericolosi)

P3 Deposito preliminare su piazzola scoperta (rifiuti speciali non pericolosi)

LEGENDA	
1	GRUPPO TURBOGAS DA 90 MW
2	EDIFICIO SERVIZI GENERALI
3	TETTOIA POMPE COMBUSTIBILE
4	SERBATOIO COMBUSTIBILE DA 15000 mc
5	PIAZZOLE PER SCARICO AUTOBOTTI
6	SERBATOIO COMBUSTIBILE SCARICO AUTOBOTTI DA 50 mc
7	SERBATOIO GASOLIO PER SERVIZI AUX DA 50 mc
8	SERBATOIO ACQUA ANTINCENDIO DA 1500 mc
9	FABBRICATO POMPE ANTINCENDIO
10	VASCA DI RACCOLTA ACQUE
11	AREA DECOMPRESSIONE E CONDIZIONAMENTO METANO
12	FABBRICATO CALDAIE CONDIZIONAMENTO METANO
13	TETTOIA PER STAZIONI VALVOLE METANO
14	VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
15	TETTOIA DEPOSITO OLI LUBRIFICANTI
16	TETTOIA RICOVERO AUTOMEZZI
17	EX PREFABBRICATO SERVIZI
18	PREFABBRICATO GUARDIOLA
19	CAMERETTA SNAM
20	BASAMENTO TRALICCIO
21	VASCHE DI DISOLEAZIONE
22	SERBATOIO DI SEPARAZIONE ACQUA-OLIO
23	SERBATOIO DI RACCOLTA OLIO ESAUSTO
24	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE SANITARIE (FOSSE IMHOFF)
25	FONDAZIONE PALO PONTE RADIO
26	PESA
27	BOX IN LAMIERA
28	VASCA RACCOLTA OLIO
29	ARMADIO COMANDO POMPA SCARICO IN ROGGIA

B22 AREA DEPOSITO RIFIUTI



REVISIONE 0	05/07/2008	Emissione (AIA)	
NV PROGRESS.	data	COLLABORAZIONI	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE SDA
		IMPIANTO: CENTRALE TURBOGAS DI CARPI MODENA IMPIANTO CARPI	
UB LA CASELLA		VALIDO PER LE SEZIONI	
ZONA DI ARCHIVIO	drw: PREVIDI G.	N°	N.Fog. Tot.Fog.
SCALA: --:--	SOSTITUISCE IL:	SOSTITUITO DAL:	