



Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA - 2010 - 0018556 del 26/07/2010

ENEL SpA Impianto Turbogas Camerata Picena  
SS 220 Pievarola km24  
06060 Pietrafitta PG  
fax: 075 9557571

Raccomandata A/R

Pratica N. DSA-RIS-00 [2009.0094]

Ref. Mittente: .....

e p.c. Presidente Della Commissione  
Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA  
Via V.Brancati 48  
fax: 06 50072450

ISPRA  
Via Curtatone 3  
00185 Roma RM  
fax: 06 50074281

**OGGETTO: Soc. Enel Produzione S.p.A. - Centrale Turbogas di Camerata Picena  
(AN) - Richiesta di ulteriori documentazione integrativa.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente della ex Div. VI  
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: ex Divisione V/RIS - Sezione AIA  
Funzionario Responsabile Ing. Antonio Domenico Millilo tel. 06/57225924  
ex DSA-RIS-AIA-08\_2010-0039.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
**Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.prot DVA-2010-0017061 del 16/07/2010

CIPPC-00.2010-0001471  
del 14/07/2010

Pratica N. ....  
Ref. Mittente .....

**Dott. Giuseppe Lo Presti**  
Ministero dell' Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

E p.c. **Gruppo Istruttore Commissione IPPC**  
Sede

**Dott. Leonello Serva**  
Responsabile ISPRA dell' accordo per il  
supporto alla Commissione IPPC  
Sede

**OGGETTO:** Istruttoria per il rilascio dell' AIA alla Soc. ENEL PRODUZIONE S.p.A. -  
centrale turbogas di Camerata Picena (AN) - richiesta di ulteriore  
documentazione integrativa.

A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 7 giugno 2010, in relazione  
all'istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco dell'ulteriore documentazione  
integrativa da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'aspletamento  
delle attività di propria competenza.

All. c.s.

*Il Presidente della Commissione IPPC*  
**Ing. Dario Ticali**



c/o ISPRA - Via V. Veneto, 46B - 00144 ROMA - Tel 0650072449 / Fax 0650072504

Al Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali  
Sede

**Oggetto: Soc. ENEL PRODUZIONE S.p.A. - centrale turbogas di Camerata Picena (AN) - richiesta di ulteriore documentazione integrativa.**

In relazione all'istruttoria in oggetto, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 7 giugno 2010, è stato deciso un supplemento istruttorio inerente i dati non forniti in sede istruttoria dall'ENEL Produzione S.p.A. per la Centrale turbogas di punta ubicata a Camerata Picena (AN).

In particolare, si è ritenuto di dover richiedere al Gestore dello stabilimento l'integrazione e/o l'aggiornamento della modulistica, presentata dallo stesso in sede di domanda e istruttoria per il rilascio dell'AIA, con la seguente ulteriore documentazione integrativa:

**1. in merito alle emissioni convogliate in atmosfera**

- esiti di una rigorosa misurazione delle effettive portate e concentrazioni delle emissioni in aria rilasciate a seguito del funzionamento della Centrale turbogas a ciclo semplice relativamente agli ossidi di azoto, ossidi di carbonio ed anidride carbonica
- Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : SCHEDA B. 7. 2

**2. in merito agli scarichi idrici ed agli impianti di depurazione**

- esiti di una rigorosa misurazione (in particolare con rilevazione delle portate e dei flussi di massa) e di un' analisi delle acque rilasciate nel fosso che poi affluisce nel fiume Esino (corpo ricettore finale);
- precisazione delle modalità di trattamento dei residui oleosi raccolti dal disco sulla vasca di disoleazione e rinviati ad un serbatoio di raccolta;
- precisazione delle modalità di funzionamento del sistema di depurazione delle acque prima del loro rilascio finale nel predetto corpo idrico ricettore.

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : SCHEDA B. 9.e SCHEDA B. 10

**3. in merito a possibili inquinamenti del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee**

- caratterizzazione del serbatoio interrato, dei serbatoi di servizio presenti in impianto e delle aree di contenimento di possibili sversamenti accidentali;
- caratterizzazione dei sistemi a prevenzione di possibili perdite di oli lubrificanti e/o di dielettrici utilizzati nei trasformatori e da altri impianti;
- puntualizzazione dell' eventuale avvenuta impermeabilizzazione delle aree di transito delle autobotti;
- modalità di prevenzione dal possibile inquinamento delle aree destinate al lavaggio dei macchinari.

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : SCHEDA B. 5. 1 e SCHEDA B. 16

**4. in merito alla gestione dei rifiuti**

- precisazione delle modalità di gestione e di recupero dei rifiuti prodotti nella Centrale, delle modalità del loro stoccaggio, della regolarità amministrativa e della idoneità tecnica delle aree destinate a questo stoccaggio;
- caratterizzazione e classificazione CER dei rifiuti prodotti nello stabilimento.

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : SCHEDA B. 11 ed ALLEGATO B. 2

**5. in merito al ripristino del sito**

- manifestazione di formale impegno del Gestore allo smantellamento ed alla bonifica dei serbatoi attualmente inutilizzati e precedentemente destinati allo stoccaggio del gasolio necessario per il processo di combustione dell' impianto turbogas a ciclo semplice;

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : ALLEGATO B. 18 e SCHEDA D. 3. 2

**6. in merito all' inquinamento acustico ( rumore )**

- nuovo studio che dimostri, su base prettamente tecnica, l'effettivo rispetto dei vigenti limiti di emissione acustica da parte della Centrale di Camertata Picena (Ancona).

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : ALLEGATO B. 24 ed ALLEGATO D. 8

**7. in merito al combustibile utilizzato**

- caratterizzazione delle frazioni contenute dal gas metano utilizzato per il processo di combustione, con specifico riferimento alla concentrazione di zolfo presente nel combustibile.

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : SCHEDA B. 5. 1

**8. in merito alla prevenzione degli incidenti**

- caratterizzazione del sistema di rilevazione e di allarme a seguito di eventuali perdite di metano.

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : ALLEGATO B. 18 e SCHEDA SINTETICA

**9. in merito ad altre forme di inquinamento**

- documentazione attestante l'avvenuto smaltimento di tre trasformatori contenenti PCB o, nelle more, apposita relazione tecnica che attesti lo stato di mantenimento attuale di dette macchine elettriche ed il conseguente eventuale pericolo per la salute e l'ambiente. Si richiede altresì indicazione dei tempi e dei percorsi, precisi ed impegnativi per il Gestore, ai fini del loro smaltimento certo e definitivo.

Riferimento modulistica domanda rilascio A. I. A. : SCHEDA B. 16

Il Referente del Gruppo Istruttore  
Ing. Marco A. Di Giovanni



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata  
Ambientale - IPPC

In caso di cattiva ricezione  
chiamare il n. 06/50074024

Roma, 14 luglio 2010

TRASMESSO DA: **COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-IPPC**  
*Segreteria Supporto Operativo*  
(Roberta Nigro)

A: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Segreteria Dott. Lo Presti

PAGINE TRASMESSE: **4**

La presente comunicazione è valida ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 art. 6 comma 2. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi prima dell'atto finale del procedimento, dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.