



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA-2008-0013323 del 19/05/2008

ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Porto
Empedocle
Via Gioeni, 65
92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

RACCOMANDATA A/R

DSA-RIS-AIA-00 [2006.0047]

Ref. Mittente: istanza del 29/07/2006 prot. 7174

e p.c. Al Presidente della Commissione
istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale
IPPC Sede

All'Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente e per i servizi Tecnici
via Vitaliano Brancati 47 - 00144
Roma FAX 06-50072450

**OGGETTO: ENEL produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica di Porto
Empedocle - Richiesta integrazioni alla domanda di
autorizzazione integrata ambientale.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito www.dsa.minambiente.it.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI
(dott. Giuseppe Lo Presti)

All. c.s.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata
Ambientale - IPPC

CIPPC-00-2008-0000529
DEL 09/05/2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0012786 del 12/05/2008

Pratica N.

Ref. Ufficiente:

e.p.c

Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
DSA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

All' Ing. Alfredo Pini
Responsabile APAT dell'accordo per il
supporto alla Commissione AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Oggetto: Richiesta integrazioni alla documentazione presentata dalla Soc. Enel Spa - Centrale
termoelettrica di Porto Empedocle.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché
della lettera b, comma secondo, art 2 del D.M. n. 153 del 2007, si propone alla DSA la richiesta di
integrazione alla documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
relativa all'impianto in oggetto, secondo quanto riportato nell'allegata scheda. Si propone altresì di
assegnare al gestore il termine di 30 giorni per la presentazione della stessa.

Il Presidente
Avv. Maurizio Rizzo Striano

Allegato: nota Prot. CIPPC-00_2008-0000518 del 6/04/2008

Ufficio Mittente:
Funzionario responsabile:

CIPPC-00_2008-0000516
DEL 05/05/2008

Avv. Maurizio Rizzo Striano
Presidente della Commissione Istruttoria
AIA-IPPC
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via C. Colombo 44
00147 Roma

**Oggetto: Commissione Istruttoria AIA-IPPC –
Società ENEL PRODUZIONE SPA – PORTO EMPEDOCLE (AG) – Impianto Termoelettrico
(categoria e attività IPPC 1.1 impianti di combustione) –
Richiesta al Gestore di integrazioni della documentazione.**

Egregio Presidente,

In data 11 aprile 2008, presso la sede dell'APAT, sita in Via V. Brancati 48 a Roma, si è riunito il Gruppo Istruttore (G.I.), nominato in data 13 febbraio 2008, CIPPC-00_2008-0000117, avente per oggetto la domanda di AIA presentata dalla Società ENEL PRODUZIONE SPA per l'impianto termoelettrico di porto Empedocle (AG).

Il gruppo istruttore, dopo aver ampiamente discusso sui contenuti della scheda sintetica APAT (020-ENEL-PortoEmpedocle-SC1) e sulla proposta avanzata di acquisire ulteriore documentazione al fine di dare completezza alla documentazione presentata, alla luce delle modificazioni e delle ulteriori integrazioni emerse nell'ambito della riunione, ha deciso all'unanimità di richiedere al gestore una integrazione della documentazione.

A tal fine Le chiedo di voler procedere alla richiesta di integrazione della documentazione al Gestore, tali richieste di integrazione sono schematicamente riportate nella scheda istruttoria APAT modificata a seguito della riunione (020-ENEL-PortoEmpedocle-sc22) e riportata nella parte 3: Completezza della domanda di AIA (pg. 14-18).

Si fa presente che il Gruppo istruttore si riserva di richiedere l'incontro al Gestore a valle del ricevimento della documentazione richiesta.

La ringrazio anticipatamente e Le porgo cordiali saluti.

Il referente del Gruppo Istruttore
Commissione AIA-IPPC

arch. Patrizia Colletta



Roma, 5 maggio 2008

Da una valutazione generale della domanda di AIA presentata dal gestore si può affermare che le carenze riguardano in generale:

- la mancanza di indicazioni alla massima capacità produttiva;
- la mancanza di valutazione degli effetti
- la mancanza di indicazioni sulle pressioni ambientali durante i transitori;
- la mancanza di una proposta complessiva di piano monitoraggio e controllo.

Nelle tabelle seguenti viene valutata la completezza della domanda di AIA sulla base di un confronto puntuale con quanto indicato e richiesto dalla modulistica.

<i>Confronto modulistica</i>			
<i>Scheda</i>	<i>Tipologia di informazione</i>	<i>Assente/parziale/da approfondire</i>	<i>Commenti (eventuali)</i>
A.7 - Quadro normativo limiti emissioni	Standard di qualità	Informazione assente	Manca l'indicazione degli SQA, ove esistenti.
Allegato A.24 - Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	Vincoli	Parziale	Si richiede di integrare la relazione evidenziando i vincoli in merito all'inquadramento territoriale, urbanistico, ambientale ed idrogeologico alla luce del nuovo PAI e del Piano di Risanamento della qualità dell'Aria approvati recentemente dalla Regione Sicilia.
B.1 - Consumo di materie prime	Tutte	Informazione assente	Si ritiene necessario integrare la scheda con le indicazioni di tutte le materie prime impiegate quali ad esempio reagenti, additivi, etc. facendo riferimento alle schede tecniche dei singoli prodotti.
B.2.2 - Consumo di risorse idriche	Consumo alla capacità produttiva	Informazione assente	Mancano i dati relativi al funzionamento alla massima capacità produttiva.
B.4.1 - Consumo di energia	Autoconsumo di energia	Informazione assente	Si ritiene opportuno che il Gestore compili anche la scheda in oggetto considerando l'energia utilizzata in autoconsumo e rapportando i consumi specifici all'unità kWh.
B.4.1 - Consumo di energia	Consumo parte storica	Informazione assente	Manca l'indicazione dei dati dei consumi relativi alla parte storica.
B.4.2 - Consumo di energia	Consumo alla capacità produttiva	Informazione assente	Manca l'indicazione dei dati riferiti al funzionamento alla massima capacità produttiva.
B.5.2 - Combustibili utilizzati	Consumo alla capacità produttiva	Informazione assente	Manca l'indicazione dei dati riferiti al funzionamento alla massima capacità produttiva.

Confronto modulistica

<i>Scheda</i>	<i>Tipologia di informazione</i>	<i>Assente/parziale/da approfondire</i>	<i>Commenti (eventuali)</i>
B.7.2 – Emissioni in atmosfera convogliate	Emissioni alla capacità produttiva	Informazione assente	Mancano i dati riferiti al funzionamento alla massima capacità produttiva, per tutti i punti di emissione dell'impianto.
B. 8 – Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	Parte storica e capacità produttiva	Informazione assente	Si richiede di compilare la scheda, eventualmente supportando con stime e/o misure, la non significatività delle emissioni diffuse e fuggitive dichiarata.
B.9.2 – Scarichi idrici	Scarichi alla capacità produttiva	Informazione assente	Mancano i dati riferiti al funzionamento alla massima capacità produttiva.
B.10– Emissioni in acqua	Emissioni alla capacità produttiva	Informazione parziale	Mancano i dati riferiti al funzionamento alla massima capacità produttiva e i flussi di massa.
B.12 – Aree di stoccaggio rifiuti	Capacità di stoccaggio complessiva	Informazione da approfondire	L'indicazione riportata non è coerente con quanto specifico di seguito per i singoli stoccaggi.
Scheda B. 13 – Aree stoccaggio materie prime, prodotti e intermedi	Tutto	Informazione assente	Si richiede di compilare la scheda (ad esempio reagenti, prodotti chimici ecc. utilizzati all'interno dello stabilimento).
B.14 – Rumore	Tutte	Informazione d'approfondire	Si richiede di compilare la scheda indicando le sorgenti di rumore e tutti i dati richiesti. Infatti, gli allegati B.24 e D.8 a cui si rimanda, non permettono di ottenere le informazioni richieste.
B. 16 Altre tipologie di inquinamento	Bonifica amianto	Informazione da approfondire	Si chiede una stima aggiornata dell'amianto presente nell'impianto nonché una previsione degli interventi di bonifica.
B.17 – Linee di impatto ambientale	Acqua	Informazione da approfondire	Si ritiene necessaria una verifica approfondita sull'eventualità di interferenze negative sul sistema distribuzione acque.
B.19 - Planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica	Area Piano Lanterna e coordinate geografiche	Informazione da approfondire	Si richiede di chiarire il significato dell'individuazione grafica in planimetria dell'area Lanterna collegata allo stabilimento attraverso una condotta di reintegro. Riportare le coordinate geografiche dei punti di approvvigionamento dell'impianto.
All. B.21 – Planimetria fogne e scarichi idrici	Coordinate geografiche	Assente	Riportare le coordinate geografiche dei punti di scarico. Si forniscano inoltre le caratteristiche tecniche della rete fognaria e si indichi se sono presenti tratti a cielo aperto.