



003647

Sede Legale
Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma
Cap. Soc. 12.126.150.379.000
Trib. Roma n. 7050/92 CCIAA 756032
P.I.00934061003 - C.F. 00811720580

DIVISIONE PRODUZIONE
Direzione Produzione Termoelettrica
Sicilia

Via Castellana, 195
90135 PALERMO - PA

Fax : 091.6756602 / 6756071

Telefax N.

Da : PDT/ Sicilia - IN

A : PCT - PORTO EMPEDOCLE

fax n° 0922 - 636635

c.p.c. :

Oggetto: ANALISI PCB- COMUNICAZIONI TP 3339 21NOV99 E N° 4045 10 NOV 1999

TRASMETTIAMO I RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE ESEGUITE SUI
CAMPIONI DI OLIO MINERALE, DI CUI ALLE VOSTRE IN OGGETTO

Distinti saluti

Enel - C.le di PORTO EMPEDOCLE									
Prot. 4328					Data 27 DIC. 1999				
AZ									
CO	X	X						X	
	CC	VCC	AAM	C				REDE	IMCH
									PROT. AMB.

SDT

Rif.: FAX PE PCB 29 11 99

Foglio 1 di 1

Data

27 DIC. 1999

Firma:

DIVISIONE PRODUZIONE
Direzione Termoelettrica Sicilia
Funzione Ingegneria

Alessandro Carimazza

Se il presente messaggio è stato ricevuto incompleto o disturbato, si prega di chiamare il seguente numero

091/6756602

ENEL-S.p.A.

Divisione Produzione

Direzione Termoelettrica Sicilia

Ingegneria Impiantistica

Lab. Fisico-Chimico

Tel. 091/6950186 -6950185 fax 091/6950071

ANALISI PCB

Seq.	Matricola Campione	Tipo	Sigla	Unità	Impianto	Costruttore	Provenienza	Anno	Acidità	PCB (ppm)
1801	CENS PE/15	21699/15	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1802	CENS PE/16	21699/17	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1803	CENS PE/17	21699/17	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1804	CENS PE/18	21699/18	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1805	CENS PE/19	21699/19	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1806	CENS PE/20	21699/20	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1807	CENS PE/21	21699/21	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1808	CENS PE/22	21699/22	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1809	CENS PE/23	21699/23	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1810	CENS PE/24	21699/24	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1811	CENS PE/25	21699/25	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1812	CENS PE/26	21699/26	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1813	CENS PE/27	21699/27	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1814	CENS PE/28	21699/28	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1815	CENS PE/29	21699/29	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1816	CENS PE/30	21699/30	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1817	CENS PE/31	21699/32	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1818	CENS PE/32	21699/32	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1819	CENS PE/33	21699/33	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1820	CENS PE/34	21699/34	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1821	CENS PE/35	21699/35	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1822	CENS PE/36	21699/36	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1823	CENS PE/37	21699/37	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1824	CENS PE/38	21699/38	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1825	CENS PE/39	21699/39	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1826	CENS PE/40	21699/40	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1827	CENS PE/41	21699/41	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1828	CENS PE/42	21699/43	Altro	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2

data 13/12/99 N° ANALISI 28 Esattore: LUPO M.

C.I.



013643

Sede Legale
Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma
Cap. Soc. 12.126.150.379.000
Trib. Roma n. 7050/92 CCIAA 756032
P.I.00934061003 - C.F. 00811720580

DIVISIONE PRODUZIONE
Direzione Produzione Termoelettrica
Sicilia

Via Castellana, 195
90135 PALERMO - PA

Telefax N.

Fax : 091.6756602 / 6756071

Da : PDT/ Sicilia - IN

A : PCT - PORTO EMPEDOCLE

fax n° 0922 - 636635

c.p.c. :



Oggetto: ANALISI PCB- COMUNICAZIONI N° 3339 21NOV99 E N° 4213 14 DIC 1999

TRASMETTIAMO I RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE ESEGUITE SUI
CAMPIONI DI OLIO MINERALE, DI CUI ALLE VOSTRE IN OGGETTO

Distinti saluti

SDT

Rif.: FAX PE PCB 14 12 99

Foglio 1 di 1	Data 27 DIC. 1999	 DIVISIONE PRODUZIONE Direzione Termoelettrica Sicilia Funzione Ingegneria  Alessandro Caramazza
Se il presente messaggio è stato ricevuto incompleto o disturbato, si prega di chiamare il seguente numero 091/6756714		

ENEL-S.p.A.

Divisione Produzione

Direzione Termoelettrica Sicilia

Ingegneria Impiantistica

Lab. Fisico-Chimico

Tel. 091/6950186 -6950185 fax 091/6950071

ANALISI PCB

Seq.	Matricola Campione	Tipo	Sigla	Unità	Impianto	Costruttore	Provenienza	Anno	Acidità	PCB (ppm)
1859	OLIO ROTO I 22599/1	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1860	OLIO NUTO H 22599/2	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1861	OLIO SIGMA 22599/3	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1862	TERESSO 46 22599/4	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1863	MEDIUM HEAV 22599/5	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1864	EXTRA HEAVY 22599/6	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1865	COMPAU DD 22599/7	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1866	DTE lighth 22599/8	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1867	MOBILTAC E 22599/9	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1868	TELLUS 33 22599/10	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1869	EXTRA ALFA 22599/11	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1870	AGIP OTE 32 22599/12	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1871	TERESSO 32 22599/13	Altro		CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2

data 20/12/99 N° ANALISI 13

Esecutore: DI TRAPANI S.

C.I.

ENEL-S.p.A.

Divisione Produzione

Direzione Termoelettrica Sicilia

Ingegneria Impiantistica

Lab. Fisico-Chimico

Tel. 091/6950186 -6950185 fax 091/6950071

ANALISI PCB

Seq.	Matricola	Campione	Tipo	Sigla	Unità	Impianto	Costruttore	Provenienza	Anno	Acidità	PCB (ppm)
1849	CENS PE/43	21699/43	Trasformatore	T6g	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1850	CENS PE/44	21699/44	Trasformatore	T6a1	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			10
1851	CENS PE/45	21699/45	Trasformatore	T6a2	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			6
1852	CENS PE/46	21699/46	Trasformatore	TP1	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1853	CENS PE/47	21699/47	Trasformatore	TP2	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			11
1854	CENS PE/48	21599/48	Trasformatore	TSR	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1855	CENS PE/49	21699/49	Trasformatore	TSG1	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1856	CENS PE/50	21699/50	Trasformatore	TSG2	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			3
1857	CENS PE/51	21699/51	Trasformatore	T6A1	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			2
1858	CENS PE/52	21699/52	Trasformatore	T6A1	CENTRALE	PORTO EMPEDOCLE		PDT/SIC			4

data 12/12/99 N° ANALISI 10 Esattore: LUPO M.

C.I.