

## Richiesta di integrazioni centrale Enel di Maddaloni (CE)

### ALL. B. 22 Planimetria stoccaggi materie prime e rifiuti

Si precisa che per ridurre l'impatto ambientale di eventuali sversamenti/perdite accidentali di gasolio dai serbatoi di stoccaggio tuttora in servizio, gli stessi dispongono di bacino/vasca di contenimento. Il deposito oli lubrificanti è al coperto e dispone di vasca di contenimento.

Per primi interventi in caso di sversamenti accidentali al di fuori dei/le bacini/vasche di contenimento nella centrale si dispone di panne ed altri materiali assorbenti da utilizzare per evitare estese contaminazioni.