



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12
GENNAIO 1998 N. 37 ED IL D.M. 4 MAGGIO 1998

Prot. N° 32850/3026

SI RILASCIATA ALLA DITTA
ENEL PRODUZIONE UNITA' DI BUSSINES TERMOELETTRICA DI PIETRAFITTA

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA' DAL 24.08.2001

AL 24.08.2007

PER L'ATTIVITA' (n°4/b del D.M. 16.2.82)
Deposito di GPL

SITA NEL COMUNE DI: PIEGARO
Loc. Pietrafitta

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:
N°2 serb. f.t. di G.P.L. da mc. 3 e mc. 5 cad. - Tot. Mc. 8 -

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- 1) Le operazioni di travaso dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle procedure previste dal D.M. 31/3/84.
- 2) I dispositivi di sicurezza ed i presidi antincendio dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza.
- 3) La zona adiacente al serbatoio dovrà essere tenuta libera da vegetazione ed altro materiale.
- 4) Dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 4 D.M. 10/3/98, per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio, nonché quanto previsto dall'art. 5 del DPR n°37 del 12/1/98 in merito agli obblighi con l'esercizio dell'attività.
- 5) Certificato di Prevenzione Incendi rinnovato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI

N°2 estintori omologati di classe 89 B-C.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Duilio RANALLETTA)

Perugia, li 24.08.2001
Titolare del procedimento:
Dott.Ing. Duilio Ranalletta/sm