



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12
GENNAIO 1998 N°37 ED IL D.M. 4 MAGGIO 1998

Prot. N° 55043/82

SI RILASCIA Alla Soc.

ENEL Produzione SpA

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA' DAL 09.04.2002

AL 09.04.2008

PER L'ATTIVITA' (n° 64 del D.M. 16.2.82)
Gruppo elettrogeno

SITA NEL COMUNE DI: Piegaro
Loc. Pietrafitta

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

n. 1 Gruppo Elettrogeno da 90 Kw alimentato a gasolio con serbatoio incorporato da 50 lt.-
Serbatoio principale da 3 mc.

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- Dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 4 D.M. 10/3/98 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio nonché quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n°37 del 12/1/98, in merito agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, tenendo aggiornato il registro dei controlli.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI

Impianto automatico di rilevazione -
n. 2 estintori 13A 89BC -
n. 1 estintore carrellato a CO2-

Il responsabile delle attività é tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

Perugia, li 04.09.2002
Titolare del procedimento:
Ing. S.Simonetti/gc



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Alessandro DE ROSSI)