

ENEL Produzione S.p.A.
Divisione GEM – UB Augusta

REGISTRO ANALIZZATORI SME

Estratto riferito all'anno 2005

28



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 15/11/05 Descrizione del disservizio: GR. 3 AVALIA POLVERINMETRO LATO SUD
 MATR. 0202 8055

Durata indisponibilita': (se > 48 ore) Emessa comunicazione il: 23-11-05 Post. 60981

Data ultimazione lavori:

Provvedimenti adottati: INVIO APPA RECCHIATURA A DITA SPECIALI PIATA
 PER MANUTENZIONE

Data: 19/11/05 Descrizione del disservizio: GR. 1 - DATI INCONGRUENTI POLVERI
 IN RELAZIONE AD ANOMALA APERTURA CONDOTTA GAS DAUS ORE 7.00 AUT
 8.00

Durata indisponibilita': 3 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

Data ultimazione lavori: 19-11-05

Provvedimenti adottati: ANNULLATI VALORI POLVERI INCONGRUENTI


Data: 9/12/05 Descrizione del disservizio: GR. 2 - RILEVATI VALORI INCONGRUENTI
 POLVERI PER CARICHI SUPERIORI A 50MG DAL 9-12-05 AL 16-12-05
 PER PERDITA IN CALDAIA

Durata indisponibilita': (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

Data ultimazione lavori: 17-12-05

Provvedimenti adottati: INVERTITI MANUALMENTE VALORI POLVERI
 CALCOLATI NEL PERIODO INTERESSATO. Ad D 1444341

36



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta


Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 08/10/05 Descrizione del disservizio: GR. 1 MANCATA RISERVAZIONE SO₂-NO_x-CO-O₂
 DAUS ORE 12.00 AUE ORE 15.00 DEL 10.10.05 PER ANOMALIA LINDS. NB. NEL PERIODO
 SONO PRESENTI I DATI DELLE ORE 22.00 DEL 8.10.05 E 16.00 DEL 9.10.05
 Durata indisponibilita': (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 10.10.05
 Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA FUNZIONALITA LINDS - ADN 1429644
 INSERITI VALORI O₂ PER CONSENTIRE CALCOLO CORRETTO POLVERI

Data: 8/10/05 Descrizione del disservizio: GR. 2 - RISCOSTITUITI VALORI INCONGRUENTI
 POLVERI DAUS ORE 00.00 DEL 8-10-05 AUE ORE 24.00 DEL 26-10-05
 PER PERDITE IN CALDAIA E NON ATTENDIBILITA POLVERI TUTTO NORD
 Durata indisponibilita': (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 27-10-05
 Provvedimenti adottati: INSERITI MANUALMENTE VALORI POLVERI CALCOLATI
 NEL PERIODO INTERESSANTE. AdN 1429485-1430274-1431217-1433282
 1433525

Data: 4/11/05 Descrizione del disservizio: MANCATA RISERVAZIONE VALORI INCONGRUENTI
 SO₂-NO_x-CO-O₂-POLVERI DAUS ORE 3.00 AUE 10.00 PER ANOMALIA
 FONDA PROTEVO CAMPIONE (GR. 2)
 Durata indisponibilita': 8.00 ore (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 4-11-05
 Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA FUNZIONALITA FONDA
 INSERITI MANUALMENTE VALORI O₂ CALCOLATI PER CORRETTO CALCOLO
 POLVERI. AdN 1435485

35



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

Data:	03/03/05	Descrizione del disservizio:	GR.2 INTERRUPTA RIGUARDANTE DATI
			POLVERI DA ORE 24.00 DEL 3-3-05 A ORE 3.00 DEL 5-3-05 E DA ORE 3.00
			A ORE 8.00 DEL 6-3-05 PER AUMENTATA POLVERIZZAZIONE
Durata indisponibilita':	33 ORE	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori:	6-3-05		
Provvedimenti adottati:	CIPRISTATA FUNZIONALITA' POLVERIZZAZIONE		
	INSERITI VALORI POLVERI IN MANUALE		
	ADN 1421202 - 1421450		

Data:	05/10/05	Descrizione del disservizio:	GR.1 AVARIA POLVERIZZAZIONE LATO NORD
			MATR. 0225-8003
Durata indisponibilita':		(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	60843 DEL 7-10-05
Data ultimazione lavori:			
Provvedimenti adottati:	INVIO APPARECCHIATURA A DITA SPECIALIZZATA		
	PER MANUTENZIONE - ADN 1428484		

Data:	06/10/05	Descrizione del disservizio:	GR.1 INTERRUPTA RIGUARDANTE DATI
			POLVERI DA ORE 15.00 A ORE 16.00 PER INTERRUPTA ALIMENTAZIONE
			ELETTRICA POLVERIZZAZIONE
Durata indisponibilita':	2 ORE	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori:	6-10-05		
Provvedimenti adottati:	RIPASSATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA		

34



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 30/08/05 Descrizione del disservizio: GR 1 MANCANZA DATI SO₂, NO_x, CO, O₂ ore 15⁰⁰ per manutenzione strumento

Durata indisponibilita': 1 ore (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

Data ultimazione lavori: 30/08/05

Provvedimenti adottati: Ripristinato funzionalità strumento inserito valore O₂ ore 15⁰⁰ per normalizzazione polveri.

Data: 30/08/05 Descrizione del disservizio: GR 3: mancata data polveri dalle ore 18⁰⁰ alle ore 10⁰⁰ del 31/08/05 per avarie misuratori di temperatura. (A.L.M. N° 1420001)

Durata indisponibilita': ore 17 (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

Data ultimazione lavori: 31/08/05

Provvedimenti adottati: Ripristinato funzionalità misuratori temperatura fumi


Data: 30/08/05 Descrizione del disservizio: GR 3 AVARIA POLVERI RETRO LATO N° 0202 - 2032

Durata indisponibilita': (se > 48 ore) Emessa comunicazione il: 01-09-05 PRT. 607

Data ultimazione lavori: 15-11-05 COMUNICAZIONE PRT. 60901 DEL 23-11

Provvedimenti adottati: INVIO APPALCCHIATURA A DITTA SPECIALIZZATA PER DANUTE MINONE

33



L. PRODUZIONE S.p.A.
E. Augusta


Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 20/08/05 Descrizione del disservizio: GR2 MANCATA RILEVAZIONE DATI POLVERI
 ALLE ORE 6⁰⁰ ALLE ORE 12⁰⁰ PER MANCANZA ALIMENTAZIONE
 ELETTRICA STRUMENTAZIONE
 Durata indisponibilita': 4 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 20-08-05
 Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Data: 28/08/05 Descrizione del disservizio: GR2 MANCATA RILEVAZIONE DATI
 POLVERI DALLE ORE 16⁰⁰ ALLE ORE 9⁰⁰ DEL 29-08-05 PER
 ANOMALIA POLVERIMETRI
 Durata indisponibilita': 18 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 29-08-05
 Provvedimenti adottati: MANUTENZIONE POLVERIMETRI A. di N. 1419361

Data: 29/08/05 Descrizione del disservizio: GR 1, 2 e 3 MANCATA/INCONGR. DATI OR 23.00h
 PER MANCANZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA STRUMENTAZIONE
 Durata indisponibilita': 2 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 30/08/05
 Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA 2
 INVALIDATI VALORI POLVERI: ORE 24 GR 2 e 3; CO ORE 24 GR 3 IN QUANTO
 INCONGRUENTI.

32



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 30/05/05 Descrizione del disservizio: GR3 - MANCATA RILEVAZIONE
 POLVERI DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 8.00 PER MANCATA ALIMENTAZIONE
 ELETTRICA STRUMENTAZIONE
 Durata indisponibilita': 3 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 30-5-05
 Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
 ADM 1398255


Data: 28/06/05 Descrizione del disservizio: GR2 - MANCATA RILEVAZIONE POLVERI
 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 8.00 PER MANCATA ALIMENTAZIONE
 ELETTRICA STRUMENTAZIONE
 Durata indisponibilita': 2 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 28-06-05
 Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Data: 19/07/05 Descrizione del disservizio: GR1 - MANCATA RILEVAZIONE DATI ORE
 PER MANUTENZIONE PC
 Durata indisponibilita': 1 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 19-07-05
 Provvedimenti adottati: INSERITO MANUTENTORE CARICO ORE 10.00

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

31




Data:	10/05/05	Descrizione del disservizio:	1° GRUPPO SONO STATI RILEVATI VALORI INCONGRUENTI DALLE ORE 10 ⁰⁰ ALLE ORE 19 ⁰⁰ DI SO ₂ -NOX-CO-O ₂ E POLVERI IN RELAZIONE ALLE PROVE ANNUALI DI VERIFICA STRUMENTI SME
Durata indisponibilita':	10h	(se > 48 ore)	Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori:	10/05/05		
Provvedimenti adottati:	INVALIDATI DATI INCONGRUENTI		

Data:	03/05/05	Descrizione del disservizio:	GRUPPO 1° - Sostituzione "ANALIZZATORE CO" matricole 3.240088.F con analizzatore analogo di scorte matricole 3.242080.4, per questo dello stesso
Durata indisponibilita':	-	(se > 48 ore)	Emessa comunicazione il: Prot. 60346 del 4/5/05
Data ultimazione lavori:	3.5.05		
Provvedimenti adottati:	Adm 1392199		

Data:	20/05/05	Descrizione del disservizio:	GRUPPO 2 - DATI INCONGRUENTI POLVERI PER ANOMALIA POLVERIMETRO LATO NORD - Adm 1339291
Durata indisponibilita':		(se > 48 ore)	Emessa comunicazione il: Prot. 60474 del 31-5-05
Data ultimazione lavori:	21-10-05	Comunicazione Prot. 60884 del 21-10-05	
Provvedimenti adottati:	Rimozione del polverimetro ed invio a ditta per manutenz. sostituzione umori dal 20-5-05 al 23-5-05. N.B.: anomalia accertata il 30-05-2005		

30



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta


Registro Analizzatori S.M.E.

Data:	13/04/05	Descrizione del disservizio:	GRUPPO 3° Sono stati rilevati valori INCONGRUENTI dalle ore 11 ⁰⁰ alle ore 13 ⁰⁰ di SO ₂ - NO _x - CO - O ₂ e Polveri in relazione alle prove annuali di verifica strumenti SME
Durata indisponibilita':	3 h.	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori:	13/04/05		
Provvedimenti adottati:	INVALIDATI dati INCONGRUENTI		

Data:	19/04/05	Descrizione del disservizio:	2° GRUPPO - Sono stati rilevati Valori incongruenti dalle ore 12 ⁰⁰ alle ore 15 ⁰⁰ di SO ₂ - NO _x - CO - O ₂ e Polveri in relazione alle prove annuali di verifica "STRUMENTI SME"
Durata indisponibilita':	3 h	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori:	19/04/05		
Provvedimenti adottati:	INVALIDATI dati INCONGRUENTI		

Data:	27/04/05	Descrizione del disservizio:	1° GRUPPO mancata rilevazione CO ore 15 ⁰⁰ per anomalia strumentazione
Durata indisponibilita':	1 h.	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori:	27/04/05		
Provvedimenti adottati:	Ripristinate funzionalità del sistema (elenco arrivo N. 1392199)		

24



PRODUZIONE S.p.A.
Augusta


Registro Analizzatori S.M.E.

08/04/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 2° INSTALLATO POLVERIMETRO
 MATR. 0202 8033 NELLA CONDOTTA LATO SUB IN SOSTITUZIONE DEL
 POLVERIMETRO MATR. 0202 8035
 Data indisponibilita': / (se > 48 ore) Emessa comunicazione il: PROT. 60293 DEL 11-4-05
 Data ultimazione lavori: 08/04/05
 Provvedimenti adottati: AdA 1353507

09/04/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 3° INSTALLATO POLVERIMETRO
 MATR. 0202 8035 NELLA CONDOTTA LATO SUB
 Data indisponibilita': / (se > 48 ore) Emessa comunicazione il: PROT. 60293 DEL 11-4-05
 Data ultimazione lavori: 09/04/05
 Provvedimenti adottati: AdA 1353507

12/04/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 3° - Sono stati rilevati valori
 incongruenti dalle ore 16" alle ore 18" di SO2 - NOx - CO - O2 e Polveri
 e relazione alle prove annuali di verifica strumenti SME
 Data indisponibilita': 3h (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
 Data ultimazione lavori: 12/04/05
 Provvedimenti adottati: INVALIDATI dati INCONGRUENTI

28



ENEL PRODUZIONE S.p.A.
I.T.E. Augusta


Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 28/03/05	Descrizione del disservizio: GRUPPO 2° MANCATA RILEVAZIONE
DATI ORE 10 ⁰⁰ PER MANUTENZIONE P.C. S.M.E	
Durata indisponibilita': 1 ORA (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori: 28/03/05	
Provvedimenti adottati: INSERITO CARICO ELETTRICO ALLE ORE 10 ⁰⁰	
IN MANUALE.	

Data: 02/04/05	Descrizione del disservizio: GRUPPO 3° MANCATA RILEVAZIONE
POLVERI DALLE ORE 8 ⁰⁰ ALLE ORE 16 ⁰⁰ PER ANOMALIA ALIMENTAZIONE	
ELETTRICA STRUMENTAZIONE	
Durata indisponibilita': 9 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori: 02/04/05	
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA	

Data: 03/04/05	Descrizione del disservizio: GRUPPO 2° MANCATA RILEVAZIONE
DATI E VALORE POLVERI INCONGRUENTI ALLE ORE 3 ⁰⁰ PER ANOMALIA	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STRUMENTAZIONE	
Durata indisponibilita': 1 ORA (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:	
Data ultimazione lavori: 03/04/05	
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
INVALIDATO VALORE POLVERI INCONGRUENTI.	

27



EL PRODUZIONE S.p.A.
E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

data: 15/3/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 3 - VALORI INCONGRUENTI CO

DALLE ORE 1.00 ALE ORE 16.00 PER ANOMALIA STRUMENTAZIONE

CAUSATA DA MANUTENZIONE 1382858

durata indisponibilita': 16 h (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

data ultimazione lavori: 15-3-05

provvedimenti adottati: RIPRODOTTA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA

INVALIDATI VALORI CO INCONGRUENTI

data: 13/3/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 2 - MANCATA RILEVAZIONE VALORI

PULVERI DALLE ORE 6.00 ALE ORE 7.00 PER MANCATA ALIMENTAZIONE

ELETTRICA DELLA STRUMENTAZIONE

durata indisponibilita': 2 h (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

data ultimazione lavori: 13-3-05

provvedimenti adottati: RIPRODOTTA ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA

STRUMENTAZIONE

data: 20/3/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 2 - VALORI INCONGRUENTI CO

DALLE ORE 10.00 DEL 20/3/05 ALE ORE 9.00 DEL 22/3/05 PER

ANOMALIA DEL SISTEMA

durata indisponibilita': 42 h (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:

data ultimazione lavori: 22-3-05

provvedimenti adottati: RIPRODOTTA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA

INVALIDATI VALORI INCONGRUENTI CO

26



ENEL PRODUZIONE S.p.A.

I.T.E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 14/2/05	Descrizione del disservizio: GRUPPO 3 - VALORI INCONGRUENTI SO ₂ -NO _x
O ₂ DA ORE 7.00 A ORE 9.00 DEL 14.2.05 PER ANOMALIA STRUMENTAZIONE	
VALORI NOMINALI POLVERI - CO INCONGRUENTI PER O ₂ NON CORRETTO	
Durata indisponibilita': 3 ORE	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori: 14-2-05	
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA FUNZIONALITA' STRUMENTAZIONE - INVALSIATI	
SO ₂ -NO _x E INFERITI VALORI OSSIGENO	

Data: 28/2/05	Descrizione del disservizio: GRUPPO 3 - MANCATA RILEVAZIONE POLVERI
DA ORE 21.00 DEL 28-2-05 A ORE 9.00 DEL 1-3-05 PER ANOMALIA	
STRUMENTAZIONE - AVVISO DI MANUTENZIONE 137915	
Durata indisponibilita': 13 h	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori: 1-3-05	
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA	

Data: 14/3/05	Descrizione del disservizio: GRUPPO 3 - MANCATA RILEVAZIONE
INQUINANTI DA ORE 16.00 A ORE 24.00 PER ANOMALIA STRUMENTAZIONE	
AVVISO DI MANUTENZIONE 1382159	
Durata indisponibilita': 9 ORE	(se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori: 15-3-05	
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA	
ANNUNTO DATO POLVERI ORE 24.00 PER INCONGRUENZA O ₂	

25



EL PRODUZIONE S.p.A.
E. Augusta

Registro Analizzatori S.M.E.

Data: 2/2/05 Descrizione del disservizio: VALORI POLVERIMETRO LINEA "A" INATTENDIBILI
GRUPPO 3
MUS ORE 7.00 DEL 2.2.05 MUS ORE 11.00 DEL 3.2.05. MANCANZA DATI POLVERI
MUS ORE 12.00 DEL 3.2.05 MUS ORE 14.00 DEL 4.2.05 PER INTERVENTO MANUTENTIVA
Durata indisponibilita': 16 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori: 4-2-05
Provvedimenti adottati: MANUTENZIONE POLVERIMETRO INVAIADATI VALORI POLVERI
5 ORE 7.00 DEL 2.2.05 MUS ORE 11.00 DEL 3.2.05 E SOSTITUITI CON VALORI
CALCOLATI - INSERIMENTO VALORI POLVERI MANUTTI ADM 1372734

Data: 5/2/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 3 - MANCANZA RILEVAZIONI
POLVERI ORE 20.00/21.00 DEL 5.2.05 PER DISALIMENTAZIONE ELETTRICA
STRUMENTAZIONE ASSEIUTO BLOCCO GRUPPO
Durata indisponibilita': 2 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori: 5-2-05
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
STRUMENTAZIONE

Data: 7/2/05 Descrizione del disservizio: GRUPPO 2 - MANCANZA RILEVAZIONI
POLVERI ORE 8.00/9.00 DEL 7.2.05 PER DISALIMENTAZIONE ELETTRICA
STRUMENTAZIONE ALL'AVVIAMENTO DEL GRUPPO
Durata indisponibilita': 2 ORE (se > 48 ore) Emessa comunicazione il:
Data ultimazione lavori: 7-2-05
Provvedimenti adottati: RIPRISTINATA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
STRUMENTAZIONE