

---

ENEL Produzione S.p.A.  
Divisione GEM – UB Augusta

---

## Note su “Ulteriori carenze rilevate”

- ***Emissioni episodiche di aria satura di vapori di idrazina.***

Si precisa che l'utilizzo dell'idrazina è cessato presso la Centrale di Augusta sin dall'anno 2003 il prodotto è stato sostituito con la Carboidrazite che non presenta caratteristiche di tossicità.

- ***Lista delle sostanze “principali” nelle emissioni***

Per tale documento si rimanda all'allegato B 26.1

- ***Transitori di funzionamento***

Per tale documento si rimanda all'allegato B 26.2

- ***Campi elettromagnetici***

Per tale documento si rimanda all'allegato B 18.3

- ***Amianto***

Per tale documento si rimanda all'allegato B 18.4