

all. 2 alla procedura PO 0113

AS 1-2

2009

ZONA VERIFICATA	CONTROLLO PERDITE GASOLIO		
	NO	SI	se SI:> indicare il punto esatto, > immediate azioni svolte.
AREA PARCO COMBUSTIBILI			
Serbatoio AC001e relative valvole poste all'interno del bacino.			
Serbatoio AC002 e relative valvole poste all'interno del bacino.			
Pompe di travaso e relativa impiantistica: valvole, flange, raccordi, filtri, manometri ecc.			
Pompe di spinta e relativa impiantistica: valvole, flange, raccordi, filtri, manometri ecc. Gr. 1-2			
Serbatoio di servizio diesel di lancio : sfiato e raccorderie varie.			
Serbatoio di travaso AC003: sfiato e raccorderie varie.			
Presenza di gasolio nei cunicoli adiacenti le pensiline e rampe di scarico e nei cunicoli di contenimento delle tubazioni di scarico e mandata.			
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione			
Serbatoio e linea di alimentazione motopompe antincendio			
AREA TURBOGAS			
Valvole gasolio interno cabinato ausiliari Gr1			
Valvole gasolio interno cabinato ausiliari Gr2			
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza			
Data: _____			
Controllo eseguito da _____		Firma _____	