



Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio**  
Direzione Generale per la  
Salvaguardia Ambientale  
Divisione VI

Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 - Roma

Prot. DP/2006/443

Roma, 7 giugno 2006

**Oggetto: Centrale di Fiume Santo - Gruppi 1 e 2 - Esenzione ai sensi dell'art. 273  
comma 5 del D.Lgs 152/2006**

Nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 14 aprile 2006 per la Centrale termoelettrica Endesa Italia di Fiume Santo, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 273 comma 5 del D.Lgs 152/2006, con la presente Endesa Italia si impegna a non far funzionare i gruppi 1 e 2, di potenza termica nominale pari a 400 MW ciascuno, entrambi anteriori al 1988 come da definizione del comma i) art. 268 del citato decreto, per piu' di 20.000 ore di normale funzionamento cadauno a partire dal 1 gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015.

Dopo tale data le unità di produzione FO1 e FO2 termineranno la propria attività.

Dichiarato quanto sopra, con la presente si chiede, in relazione ai gruppi 1 e 2 sopra menzionati, la esenzione dall'obbligo di osservare i limiti di emissione previsti dalla parte II, sezione da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente del D.Lgs 152/06, in vigore dal 1 gennaio 2008.

Distinti saluti



Il Direttore della Produzione  
Giovanni Milani

