



# MINISTERO DELL'INTERNO

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Prot. n. 508

SASSARI

### CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16 FEBBRAIO 1982

SI RILASCI A ELETTOGEN S.P.A.

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA' DAL 10.01.2000 AL UNA TANTUM

PER L' ATTIVITA' (n. 95 - 97 del D.M. 16.02.1982)

- OLEODOTTO, CARBONODOTTO E ASCENSORI A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUMESANTO.

SITA NEL COMUNE DI SASSARI - PORTO TORRES LOC. FIUMESANTO.

#### SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO DI INCENDIO:

- VEDI ALLEGATI.

Il presente certificato deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio o presentato ad ogni richiesta dell'autorità competente.

#### LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- REVISIONARE SEMESTRALMENTE GLI ESTINTORI; MANTENERE IN STATO DI EFFICIENZA LA SEGNALETICA DI SICUREZZA; MANTENERE IN STATO DI EFFICIENZA I SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO, VERIFICANDOLI CON PERIODICITA' ED EFFETTUANDO LA NECESSARIA MANUTENZIONE.

#### SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

- VEDI ALLEGATI.

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' E' TENUTO AD OSSERVARE ED A FAR OSSERVARE LE LIMITAZIONI, I DIVIETI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO INDICATE NEL PRESENTE CERTIFICATO, A CURARE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SISTEMI, DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO ( ART. 15 DPR 577 DEL 29 LUGLIO 1982 ), A RICHIEDERE IL RINNOVO DEL PRESENTE CERTIFICATO QUANDO VI SONO MODIFICHE DI LAVORAZIONE O DI STRUTTURA, NEI CASI DI NUOVA DESTINAZIONE DEI LOCALI O DI VARIAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ESISTENTI, E OGNI QUALVOLTA VENGANO A MUTARE LE CONDIZIONI INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO ( DM 16.02.1982 ).

Sassari, li 13 GEN. 2000

FO/pd



IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Ing. ~~Pippo Sergio~~ MISTRETTA)