

**Esso Italiana S.r.l.**  
Raffineria di Augusta  
C.P. 101 - 96011 Augusta - Siracusa  
+39 0931 987 111 Telefono  
+39 0931 987 391 Fax



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0016300 del 30/06/2010

**ExxonMobil**  
Refining & Supply

Augusta, 23 giugno 2010



RACCOMANDATA A.R.  
Anticipata via e-mail:  
DSA-RIS@minambiente.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

Spett.le  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
c.a. Dott. G. Lo Presti / Ing. A. Milillo

e.p.c. Spett.le  
**PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
ISTRUTTORIA IPPC**  
c/o ISPRA  
Via Curtatone, 3  
00185 ROMA  
c.a. Ing. D. Ticali / Dott.ssa C. Albertazzi  
Dott.ssa R. Nigro

**OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs.  
59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Raffineria  
ESSO ITALIANA S.r.l. - Raffineria di Augusta  
LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE CALDAIE SG1170 E SG1180  
SOTTO I 50 MWT**

In riferimento alla nostra comunicazione di pari oggetto del 21 dicembre 2007 e facendo  
seguito a quanto discusso durante la Conferenza dei Servizi del 22.06.2010, la Raffineria Esso di  
Augusta

richiede

di essere autorizzata a esercire le due caldaie a recupero SG1170 e SG1180 fino ad un valore  
massimo di 49 MWT. A seguito di ciò, le due caldaie non saranno considerate Grandi Impianti di  
Combustione.

Infatti come comunicato in precedenza e come dettagliatamente descritto nel "Parere Istruttorio Conclusivo" par. Centrale termoelettrica pagg. 42-43, le caldaie SG1170 e SG1180, pur avendo una potenza termica nominale pari a 52 MWT, in realtà sono impiegate a potenze termiche molto inferiori, dell'ordine dei 30 MWT.

A tale scopo al fine di garantire in ogni caso il rispetto del limite di 49 MWT in qualunque condizione operativa, anche al di fuori dell'ordinario, confermiamo che sono stati realizzati interventi per la limitazione della potenza termica massima e modificate le procedure di monitoraggio e di gestione operative delle caldaie.

Confidando in un Vostro positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Esso Italiana S.r.l.  
Raffineria di Augusta  
Direttore dello stabilimento  
Ing. Fabio Garagiola

