



N.	SCENARIO	POOL FIRE					
		Soglia di irraggiamento					
		kW/m ²	37.5	12.5	7	5	3
6	Incendio bacino Forno F101	m	5	12.9	22	27	37
02/24/04	TEAMS	EMISSIONE					
REV.	DATA	DISIGNATO DA		REVISIONE		VERIFICA	APPROVATO
PROGETTO							
ULTRA DESOLFORAZIONE GASOLI							
IMPIANTO 1800							
TITOLO							
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SCENARIO INCIDENTALE N° 6				 ERG Raffinerie Mediterranee Srl Raffineria ISAB Impianti Sud			
				SCALA 1/500	COMMESSA	GRUPPO	N°