

N.	SCENARIO	JET FIRE					
		Soglia di irraggiamento					
		kW/m²	37.5	12.5	7	5	3
5	Rilascio di DFF-GAS da T102 per sovrapressione	m	13.50	14.90	16.20	17.30	19.50

REV	DATA	DISEGNATO DA	REVISIONE	VERIFICA	APPROVATO
0	22/4/04	TEAMS	EMISSIONE		

PROGETTO: ULTRA DESOLFORAZIONE GASOLI

OGGETTO: IMPIANTO 1800

TITOLO: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SCENARIO INCIDENTALE N°5

ERG Raffinerie Mediterranee Srl
Raffineria ISAB Impianti Sud

SCALA 1/500 | COMMESSA | GRUPPO | N° | 0