

N.	SCENARIO	JET FIRE Soglia di irraggiamento				
		kW/m²	37.5	12.5	7	5
8	Rilascio di H2/recycle gas da D111 per sovrapressione	m	5.60	14.30	22.00	27.00

REV	DATA	DISEGNATO DA	REVISIONE	VERIFICA	APPROVATO
0	22/4/04	TEAMS	EMISSIONE		

PROGETTO: ULTRA DESOLFORAZIONE GASOLI

OGGETTO: IMPIANTO 1800

TITOLO: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SCENARIO INCIDENTALE N° 9

ERG Raffinerie Mediterranee Srl
Raffinerie ISAB Impianti Sud

SCALA	COMMESSA	GRUPPO	N°
1/500			0