



N.	SCENARIO	JET FIRE				
		Soglia di irraggiamento				
		kW/m <sup>2</sup>	37.5	12.5	7	5
5	Rilascio di OFF-GAS da T102 per sovrappressione (frequenza acc/anno 5.8 e-5)	m	13.50	14.90	16.20	17.30
0 22/4/04	TEAMS	EMISSIONE				
REV	DATA	DISSEGNATO DA	REVISIONE	VERIFICA	APPROVATO	
ULTRA DESOLFORAZIONE GASOLI						
IMPIANTO 1800						
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA						
SCENARIO INCIDENTALE						
N° 5						
		ERG Refinerie Mediterranee Srl Refineria ISAB Impianti Sud				
SCALA		1/500	COMMESSA	GRUPPO	N°	