



N.	SCENARIO	JET FIRE				
		Soglia di irraggiamento				
		kW/m ²	37.5	12.5	7	5
g	Rilascio di gasolio per rottura random tenuta pompe P102 A/B/C	m	5.60	14.30	22.00	27.00
0 22/4/04	TEAMS	EMISSIONE				
REV	DATA	DISSEGNAO DA		REVISIONE	VERIFICA	APPROVATO
PROGETTO						
ULTRA DESOLFORAZIONE GASOLI						
IMPIANTO 1800						
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA						
SCENARIO INCIDENTALE						
N° 9						
		ERG Refineria Mediterranea Srl Refineria ISAB Impianti Sud				
SCALA		COMMESSA		GRUPPO		N°
1/500						