



N.	SCENARIO	POOL FIRE			
		Soglia di irraggiamento			
		kW/m <sup>2</sup>	37.5	12.5	7
6	Incendio bacino forno F101 (frequenza acc/anno 1.5 e-9)	m	5	12.9	22

0	22/4/04	TEAMS	EMISSIONE		
REV	DATA	DISEGNATO DA	REVISIONE	VERIFICA	APPROVATO
ULTRA DESOLFORAZIONE GASOLI					
IMPIANTO 1800					
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA					
SCENARIO INCIDENTALE					
N° 6					
SCALA		COMMESSA	GRUPPO	N°	
1/500					

