COLATA CONTINUA

580 m³/h

TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EVAPORAZIONE
20÷40 m3/h

REINTEGRO ACQUA INDUSTRIALE

LINEA 2

LINEA 1

cap.115 m³

VASCA ACQUA RAFFREDDATA

cap.60 m³

ACQUA PER CONTROLAVAGGIO

580 m³/h

FILTRI A SABBIA

FS1

FS2

FS3

AL RIUTILIZZO INTERNO

Box
Scaglia

FOSSA SCAGLIA

cap.340 m³

cap.180 m³

ISPESSITORE FANGHI

IS1
cap.100 m³

VF1
cap.26 m³

VASCA FANGHI

ALLO SMALTIMENTO

cap.265 m³

cap.10 m³

AL TRATTAMENTO FANGHI CCO/2-3

VASCA ECOLOGICA

IPOCLORITO DI SODIO

POSIZIONE	Q.TA'	D E N O M I N A Z I O N E	MATERIALE o N° DISEGNO	unit. / tot. PESO Kg	COD. PROD. NOTE
D					
C					
B					
A					

REV.	DATA:	DIS.:	VISTO:	D E S C R I Z I O N E M O D I F I C A

ILVA RIVAGROUP
Stabilimento di TARANTO
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI "RIVA ACCIAI SpA"

REPARTO: UTP/ACC
CODICE LAVORO:

INCARICO: EAN 1743
COD. MACCHINA:

TRATTAMENTO ACQUE CIRCUITO SPRUZZI CCO/1
SCHEMA DI FLUSSO

	NOME:	DATA:	FIRMA:	FILE N°:
DISEGNATO	FRIOLO	26/04/2004		N° DISEGNO: 4-000517
CONTROLLATO	LAPORTA			CODICE PRODOTTO: SCALA: 1:1 FORMATO: A1
VISTO	Ing.D'ANTUONO			

LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO, NON CEDIBILE A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO, QUINDI, RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

NUMERO TDM:

REV.

2016 CC01-016377 -00

Rivagroup (A1-2004)