PDS 01

FILTRI A SABBIA

PDS 02

FILTRI A CARBONE

FSP1

FCSP1

M

ESSP1

PI 03

PI 04

PI 05

PI 06

CARICO CARBONE

SCARICO CARBONE

FTSP 01

ALLE TORRI T2.1÷T2.2
Dis.:33.20.013

DAI FILTRI F1÷F10
Dis.:33.20.013

ACQUA CONTROLAVAGGIO
DAI FILTRI F1÷F14
Dis.:33.20.013

AL DCL1
Dis.:33.20.013

DN150

DN100

DN100

AG11.1

AG11.2
N=7.5 Kw
42 rpm

AG11.3

DA LIVELLO Rif.to LTV2 IN VASCA V2

e/o DA AµST02 ACQUE DI SPURGO

PTSP 01

PI 01

PI 02

1

2

PSP01
Q.tà=1+1
Q=100 m3/h
H=3 bar

LT 11

LS 11

V11
Cap. 330m3

P11
Q.tà=1+1
Q=100 m3/h

SCARICO IMPIANTO OSMOSI

POZZETTO DI SCARICO

ALLA FOGNA

REV. Rev.	DESCRIZIONE Description	DIS. Drawn.	VERIF.to Chkd.	DATA Date

CLIENTE Customer: ILVA S.p.A.

DESTINAZIONE Destination: TARANTO

DIS. RIFER.TO Ref.ce drwg.: N°.

DISTINTA MATERIALI Material list: N°.

RAVAGNAN S.p.A.
DIVISIONE IMPIANTI
Sede e Amministrazione : 35010 Limena (PD) ITALY Via XXV Aprile

SCALA Scale	FIRMA Signature	DATA Date
1:1	DIS. Drawn.	
	VER.to Chkd.	

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI SPURGO
CIRCUITO ACQUE DI SERVIZIO TLA/2

SCHEMA IDRAULICO

COMMESSA Job

DISEGNO Drawing N°.

NOME DEL FILE Name of File N°.

SOSTITUITO DAL Superseded N°.

SOSTITUISCE IL Supersedes N°.

Ci riserviamo a termini di legge, la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a DITTE concorrenti senza la nostra autorizzazione

A2 = 420 x 594

AUTOCAD 2000