TRENO LAMIERE

TRENO LAMIERE
Q = 4400 m3/h

FLUSHING
Q = 1200 m3/h

FOSSA SCAGLIA
cap. 2000 mc

V1

DRL1
cap. 2000 mc

DRL2
cap. 2000 mc

SO1

ALL'IMPIANTO TRATTAMENTO OLIO

IPOCLORITO DI SODIO ANTICORROSIVO ANTINCROSTANTE

VASCA V3
Cap ~900m3

VASCA V9
Cap ~180m3

ACQUA DI CONTROLAVAGGIO

N.11 FILTRI A SABBIA

F1÷F11

TORRI DI RAFFR.
N. CELLE

VASCA V2.1
Cap ~230m3

VASCA V2.2
Cap ~230m3

VASCA V2.3
Cap ~1600m3

RAFFREDDAMENTO CONTROLLATO

RAFFREDDAMENTO CONTROLLATO
Qm= 4.500 m3/h

VASCA V4
Cap ~550m3

SERB. S1.1
Cap ~120m3

SERB. S1.1
Cap ~120m3

DRL3
cap. 2000 mc

SO1

ALL'IMPIANTO TRATTAMENTO OLIO

T.P. DALLA VASCA V10

VASCA V5
Cap ~500m3

N.3 FILTRI A SABBIA

F12÷F14

CONTROLAVAGGIO

ACQUA DI CONTROLAVAGGIO

VASCA V10
Cap ~180m3

IPOCLORITO DI SODIO ANTICORROSIVO RIENTRANO CLORURATO

VASCA V6.1
Cap ~550m3

VASCA V6
Cap ~150m3

VASCA V6.2
Cap ~450m3

VASCA V7 DI RACCOLTA PER MANUTENZIONE VASCHE
Cap ~1000m3

SCARICO FANGHI

VASCA V13
Cap ~10m3

NASTROPRESSA

NP1

PL1

AGIT. SF1
Cap ~3m3

IS2– IS3
cap. 100+100 mc

VASCA V8
Cap ~50m3

DCL1
cap. 850 mc

SO2

ALL'IMPIANTO TRATTAMENTO OLIO

CLORURO FERRICO

VASCA V15
Cap ~4m3

VASCA V11
Cap ~330m3

POSIZIONE	Q.TA'	D E N O M I N A Z I O N E	MATERIALE o N° DISEGNO	unit. peso Kg	tot. peso Kg	COD. PROD. NOTE
D						
C						
B						
A						

REV.	DATA	DIS.	VISTO	D E S C R I Z I O N E M O D I F I C A

ILVA RIVAGROUP
Stabilimento di TARANTO
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI "RIVA ACCIAI SpA"

REPARTO: UTP/FLU
CODICE LAVORO:
INCARICO: FAS5399
COD. MACCHINA:

TRENO LAMIERE
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RAFFREDDAMENTO ACQUE DI SERVIZIO
SCHEMA DI PROCESSO

	NOME	DATA	FIRMA	NOME FILE
DISEGNATO	VERNILE A.	07/05/04		N° DISEGNO 3-000911
CONTROLLATO	Ing. CURCI			CODICE PRODOTTO / SCALA FS / FORMATO A1
VISTO				

LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO, QUINDI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

NUMERO TDM: 2016-TLA2-065131-00
REV.