

VERBALE DI MISURA RELATIVO AL GAS NATURALE PRELEVATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2006

Stampato in data 06-03-2006

Unita' emittente :	Spett.le	34185601
CENTRO DI NAPOLI	CENTRO ENERGIA TEVEROLA SPA	
CORSO ITALIA, 126	-	
80011 ACERRA NA	viale Certosa, 247	
Telefono 081 5206340	20151 MILANO MI	

Impianto REMI 34185601 (EX 0462501)
Teverola CE termoelettrico

R I E P I L O G O P R E L I E V I

dal	al	VOLUME	ENERGIA	PCS
01-02-2006 06	01-03-2006 06	18.886.144	m3 753.246,5 GJ	39.884 kJ/m3

V A L O R I G I O R N A L I E R I M I S U R A T I

d	PCS/d	m3/d	GJ/d	m3/h	d	PCS/d	m3/d	GJ/d	m3/h
1	39.875	705.162	28.118,3	0+17	39.871	724.338+	28.880,1		0
2	39.881	705.943	28.153,7	0 18	39.907	716.008	28.573,7		0
3	40.012	700.882	28.043,7	0 19	40.034	714.043	28.586,0		0
4	39.963	703.628	28.119,1	0 20	40.002	717.765	28.712,0		0
5	39.901	621.180	24.785,7	0 21	40.006	713.738	28.553,8		0
6	39.884	704.363	28.092,8	0 22	40.015	720.870	28.845,6		0
7	40.018	715.007	28.613,2	0 23	39.897	719.794	28.717,6		0
8	40.027	710.687	28.446,7	0 24	39.704	720.493	28.606,5		0
9	39.907	707.008	28.214,6	0 25	39.677	723.039	28.688,0		0
10	39.868	604.699	24.108,1	0 26	39.682	701.130	27.822,2		0
11	39.843	371.709	14.810,0	0 27	39.696	718.498	28.521,5		0
12	39.861	371.926	14.825,3	0 28	39.691	723.577	28.719,5		0
13	39.810	506.413	20.160,3	0					
14	39.853	704.421	28.073,3	0					
15	39.951	718.346	28.698,6	0					
16	39.858	721.477	28.756,6	0					

I m3 sono riferiti a 15 °C e 1,01325 bar (condizioni standard).

Il Potere Calorifico superiore mensile è calcolato come rapporto tra totale ENERGIA e totale VOLUME.