





COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6  
30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697222-223 Fax 0415020129  
E-mail : comando.venezia@vigilifuoco.it

Spett.le SOCIETA' ENEL PRODUZIONE -  
UNITA' DI BUSINESS DI FUSINA  
VIA DEI CANTIERI - LOC. MALCONTENTA  
5  
30100 VENEZIA

Al sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si dà comunicazione di avvio del procedimento amministrativo riguardante il

**RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA', DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.P.R. 12.01.1998, N. 37**

N° pratica 14897

N° PIN(\*) 22469

N° RIF. 120

- Responsabile del procedimento:

Dott.Ing. Fabio Dattilo, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia:

- Coordinatore Area Prevenzione e Sicurezza del Territorio:

Dott. Ing. Girolamo Bentivoglio

- Responsabile del servizio tecnico di Prevenzione Incendi:

Geom. Giusto Giacopello

- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Ufficio Prevenzione Incendi c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Via della Motorizzazione Civile n° 6 – 30174 Mestre

Orario

da lunedì a venerdì

ore 08,30 – 11,30

dell'ufficio:

lunedì e giovedì

ore 15,00 - 16,30

- Telefono ufficio: 041/2697222 - 2697223 – 2697101 – 2697100

- Fax ufficio: 041/5020129

Venezia, -10/1/2008

UFFICIO PREV. INCENDI

(\*) Ad ogni pratica viene attribuito un numero PIN, tramite il quale l'utente potrà consultare:

- dati relativi alla pratica;

- stato della pratica;

- soggetto che sta trattando la pratica (istruttore tecnico o operativo).

la consultazione può avvenire dal personal computer ubicato nel corridoio di attesa dell'Ufficio Prevenzione Incendi o attraverso il servizio web collegandosi al sito internet nazionale [www.vigilifuoco.it](http://www.vigilifuoco.it) digitando:

- numero della pratica;



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA**

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia Tel 0412574700  
Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129  
e-mail: comando.veneziana@vigilfuoco.it

Venezia, li

- 7 FEB. 2007

**Ufficio Prevenzione Incendi**  
**Prot. n° 2976**  
**Fasc. Comando: P/ 14897**

**Alla Spett. SOCIETA' ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
VIA DEI CANTIERI, N. 5  
30100 VENEZIA

Risposta all'istanza del 06.12.2007  
Rif n. 7833

da citare nella corrispondenza  
Collegato prot. Comando n. 2723 del 7-12-07

e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
**30100 VENEZIA**

**OGGETTO: Adozione del provvedimento a seguito esame progetto: PARERE DI CONFORMITA'**  
**Fasc. Comando: P/ 14897**  
*Ditta SOCIETA' ENEL PRODUZIONE S.P.A. - VIA DEI CANTIERI, N. 5 - VENEZIA*  
*L'Istruttore Tecnico FRANCESCO PILO*

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa ad ottenere il parere di conformità del progetto presentato, visto l'esito dell'esame della pratica effettuato dall'Istruttore Tecnico, si adotta il provvedimento di PARERE DI CONFORMITA' rispetto alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere ai sensi della Legge 469/61, Legge 966/65, D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.3 comma 5 del D.P.R. 37/98, insieme alla domanda di sopralluogo, **corredata dalle certificazioni previste dal D.M. 04 MAG 1998 (art.2, Allegato II)**, può presentare al Comando una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e l'impegno a rispettare gli obblighi di esercizio di cui all'art.5 dello stesso D.P.R. 37/98 (mod. PIN4-2004).

Tale dichiarazione, la cui copia sarà restituita per ricezione dal Comando, costituirà **ai soli fini antincendio**, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività nelle more dell'effettuazione del sopralluogo di controllo.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(FRANCESCO PILO)



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA**

Dorsoduro, 3862 - 30123 Venezia Tel 0412574700  
Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129  
e-mail: comando.veneziana@vigilfuoco.it

Venezia, li - 7 FEB. 2008

Prot. 2874

**Oggetto: Parere dell'Istruttore Tecnico: PARERE DI CONFORMITA'**

**Fasc. Comando: P/14897**

**Ditta SOCIETA' ENEL PRODUZIONE S.P.A. - VIA DEI CANTIERI, N. 5 - VENEZIA**

**Istanza relativa a: Modifica per miglioramento e potenziamento impianto CDR esistente.**

**Attività n° 63 del D.M. 16/02/1982.**

**Altre attività presenti non oggetto del presente parere: n° 1,2,3,8,15,17,20,46,62,63,72,88,91,95 del D.M. 16/02/1982**

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto allegato alla richiesta di parere di conformità antincendi (Art.2 del D.P.R.37/98), si ritiene, per quanto di propria competenza e ai soli fini antincendio, che lo stesso risulta **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Premesso che per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI), si ritiene utile elencare di seguito alcune precisazioni di coronamento al progetto prodotto:

- Garantire una adeguata resistenza al fuoco di tutte le strutture che costituiscono l'edificio di stoccaggio e trattamento CDR.
- Garantire un sistema che permetta il controllo costante dei prodotti in accesso all'interno dell'impianto.
- Siano attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art.5 del D.P.R. 37/98;
- Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/3/1998;
- Prevedere un sistema in grado di garantire il blocco impianto in caso di inefficienza totale o parziale del sistema di aspirazione allo scopo di mantenere la zonizzazione prevista dal Dlgs. 233/03. Chiarire la logica di gestione dell'impianto nel caso di fermata del sistema di aspirazione polveri. Valutare la possibilità di installare all'interno dell'edificio sistemi di rilevazione delle polveri collegati con un sistema di allarme.
- Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68;
- Sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14/8/1996, n.493;
- Prevedere un adeguato sistema di sgancio elettrico generale in condizioni di emergenza delle macchine e dell'impianto;
- Per gli impianti, per le strutture, per le attrezzature, per i materiali, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art. 3 del D.Lgs. 19/9/1994, n.626;

Ogni modifica alle strutture, impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, comprensivo degli interventi integrativi, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.

All'atto della richiesta di sopralluogo deve essere presentata la documentazione prevista dall'art. 2 Allegato II del D.M. 04 MAG 1998.

**LE CERTIFICAZIONI DOVRANNO ESSERE REDATTE UTILIZZANDO LA MODULISTICA MINISTERIALE DISPONIBILE NEL SITO INTERNET [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)**

L'Istruttore Tecnico  
FRANCESCO PILO

## Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome		nome		
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

6 SET. 2007

Data

  
**Busatto Renzo**  
 Firma

Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 addetto incaricato con qualifica di \_\_\_\_\_  
 in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a mezzo documento \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 a \_\_\_\_\_  
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. \_\_\_\_\_  
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**N.B.:** La firma deve essere apposta di fronte al pubblico ufficiale addetto alla ricezione della dichiarazione (art. 3 - comma 1 - D.P.R. 20/10/1998, n.403).

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445 del 28 dicembre 2000).

(\*)

1. mantenere in stato d'efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presente dichiarazione.
2. Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
3. Predisporre ed aggiornare l'apposito registro relativo ai controlli di cui alla voce n.1.
4. Obbligo di avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3, in caso di modifica delle strutture e degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportino un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

(\*\*)

"Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore."

Rif. Pratica VV.F. n.  
14897-23

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI I

VENEZIA

provincia



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Il sottoscritto Busatto Renzo

cognome

nome

domiciliato in Via Ghetto 91/2 31021 Mogliano Veneto

via - piazza

n. civico

c.a.p.

comune

TV 0418218011 C.F. B S T R N Z 5 5 S 1 5 L 7 3 6 Q

provincia

telefono

codice fiscale della persona fisica

titolare dell'attività Centrale Termoelettrica

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in Via dei Cantieri 5 30176

via - piazza

n. civico

c.a.p.

VENEZIA VENEZIA 0418218011 soggetta al controllo

comune

provincia

telefono

dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 16/2/1982, nella sua qualità di Legale Rappresentante

proprietario, legale rappresentante, amministratore, etc.

della Società Enel Produzione S.p.A. - Divisione G.E.M - Unità di Business di Fusina

ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in Via dei Cantieri 5 30176

via - piazza

n. civico

c.a.p.

VENEZIA VENEZIA 041 8218011

comune

provincia

telefono

PREMESSO CHE

a) in data \_\_\_\_\_ è stato richiesto a codesto Comando Provinciale l'accertamento - sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo le vigenti procedure inoltrando mod. PIN 3 sottoscritto dal titolare, per l'attività di cui sopra individuata al n. 63 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri \_\_\_\_\_ del decreto medesimo.

b) alla citata istanza sono allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti ai progetti approvati da codesto Comando

in data 14/09/2006 prot. n. 5707

in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26 della Legge 04/01/68 n.15 in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11 comma 6 del DPR 20/10/98 n. 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR 12/1/98 n. 37, al fine di dare inizio all'esercizio dell'attività medesima in attesa dell'accertamento - sopralluogo da parte di codesto Comando, che l'attività di cui in premessa, è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio; tale conformità è comprovata dalle dichiarazioni e certificazioni allegate alla domanda di sopralluogo secondo quanto previsto dall'allegato II al D.M. 4/5/1998. Il sottoscritto dichiara altresì, di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del DPR 12/1/1998 n° 37 <sup>(1)</sup> ed all'art. 4 del D.M. 10/3/1998 <sup>(2)</sup>, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio dell'attività.

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ da presentare in duplice copia di cui una in bollo

