

Raccomandata AR
Al Sindaco del Comune di Venezia
Ca' Farsetti - S. Marco 4136
30123 Venezia

PRO/SAM
Safety e Ambiente

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale termoelettrica Enel
Produzione S.p.A. di Porto Marghera (VE)

Con riferimento all'iter autorizzativo in oggetto, Vi comunichiamo che sono attualmente in corso contatti con le Autorità Locali per definire la migliore configurazione produttiva della Centrale in sinergia con i nuovi assetti del polo chimico industriale Fusina - Porto Marghera. Si prevede che le eventuali diverse modalità di esercizio non potranno concretizzarsi prima di 36 mesi.

In attesa della definizione del nuovo progetto integrato Vi richiediamo che venga consentito l'esercizio dell'impianto per i prossimi tre anni, con le seguenti ulteriori limitazioni:

Valori limite di concentrazione

- SO₂ = 400 mg/Nm³;
- NO_x = 400 mg/Nm³;
- polveri = 25 mg/Nm³;

Valori di emissione annuali

- SO₂ = 600 t/anno;
- NO_x = 520 t/anno;
- polveri = 10 t/anno.

Il rispetto di tali limitazioni verrà conseguito sia attraverso l'utilizzo di combustibile a bassissimo tenore di zolfo, sia riducendo la produzione di energia elettrica.

Il miglioramento conseguibile per i parametri SO₂ ed NO_x, per ciascun anno, rispetto ai valori medi conseguiti nel triennio 2006/2008 è pari a circa:

SO₂ = -19%

NO_x = -40%

A disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti si porgono cordiali saluti.

Giuseppe Molina
UN PROCURATORE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.