



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prof DVA - 2010 - 0028233 del 22/11/2010

Enipower S.p.A.  
Centrale a ciclo combinato di Taranto da  
240Mwe  
Strada Statale Jonica 106  
74100 TARANTO  
fax: 099 4782658 - 02 52064111

Pratica N. DSA-RIS-00 [2010.0035]

Ref. Mittente: .....

Raccomandata A/R

e p.c.

ISPRA  
Via Curtatone 3  
00185 Roma RM  
fax: 06 50074281

Presidente Della Commissione  
Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA  
Via V.Brancati 48  
fax: 06 50072450

**OGGETTO: Soc. Enipower S.p.A. - Stabilimento di Taranto - Centrale a ciclo  
combinato - richiesta di integrazioni.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente della ex Div. VI  
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: ex Divisione VI RIS - Sezione AIA  
Funzionario Responsabile: Ing. Antonio Domenico Milillo tel. 06/57225924  
ex DSA-RIS-AIA-08\_2010-0061.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223040 -



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00-2010-0002291  
del 17/11/2010

*Pratica N.* .....

*Ref. Mittente:* .....

E p.c.

**Dott. Giuseppe Lo Presti**  
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

**Gruppo Istruttore Commissione IPPC**  
Sede

Dott. Leonello Serva  
Responsabile ISPRA dell'accordo per il  
supporto alla Commissione IPPC  
Sede

**OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. EniPower S.p.A. - Stabilimento di Taranto - Centrale a Ciclo Combinato - Richiesta di integrazioni**

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza.

Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

All. c.s.

*Il Presidente della Commissione IPPC*  
*Ing. Dario Ticali*

## RICHIESTA INTEGRAZIONI

### EniPower S.p.A. - Stabilimento di Taranto - Centrale a Ciclo Combinato

Scheda/ Allegato	Tipologia di informazione	Stato	Commenti (eventuali)
A5	Attività tecnicamente connesse	Assente	Si ritiene da compilare da parte del Gestore anche questo paragrafo secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. - Rev. Feb. 2006, con specifico riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione.
A7	Quadro Normativo in termini di limiti alle emissioni	Parziale	Manca il quadro autorizzativo per le emissioni in acqua.
A16	Zonizzazione acustica comunale	Parziale, aggiornare	da Con riferimento alla lettera del Comune di Taranto Prot. n 36633 del 3 giugno 2008, indicare eventuali aggiornamenti relativi allo stato di approvazione della zonizzazione acustica comunale.
A19	Autorizzazioni allo scarico delle acque	Parziale, aggiornare	da Si prega fornire i formali documenti sottoscritti con la raffineria ENI S.p.A. R&M che definiscono le concordate caratteristiche degli scarichi dei reflui prodotti dalla <u>nuova</u> Centrale nella sua interezza, reflui consegnati alla raffineria ENI S.p.A. R&M per il trattamento e lo scarico.
A 22	Certificato prevenzione incendi	Parziale, aggiornare	da Si richiede fornire l'integrale formale richiesta avanzata ai fini dell'ottenimento del C.P.I. oppure - se nel frattempo rilasciato - detto certificato, con le eventuali prescrizioni previste dai VV. FF. per l'impianto per cui è richiesto il rilascio dell' A.I.A.
A24	Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	Parziale, aggiornare	da Si richiede di aggiornare e/o integrare le informazioni fornite, con particolare riferimento: - al Piano di tutela delle acque vigente; - al Piano regionale di qualità dell'aria; - ad eventuali altri strumenti regionali di pianificazione settoriale; con focus particolare sull'area interessata dalla realizzazione della centrale allo scopo di evidenziare azioni mirate previste dai suddetti piani.
A26	Altro	Assente	Fornire indicazioni relative al piano di caratterizzazione e agli interventi di bonifica previsti e/o effettuati sull'area della centrale.



Scheda/ Allegato	Tipologia di informazione	Stato	Commenti (eventuali)
B18	Relazione tecnica dei processi produttivi	Parziale, aggiornare	da Esplicitare le modalità relative alla movimentazione di tutte le materie utilizzate sia per quanto relativo al loro approvvigionamento all'impianto sia per quanto relativo alla loro movimentazione all'interno della Centrale. Rappresentare le caratteristiche costruttive dei serbatoi di stoccaggio elencati nel paragrafo B.13, in particolare per quanto relativo a possibili sversamenti e/o crash. Descrivere le possibili modalità di gestione relative ad eventuali periodi transitori (avviamento e spegnimento) e/o a malfunzionamenti di natura impiantistica.
B19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	Parziale, aggiornare	da Fornire questa planimetria secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. - Rev. Feb. 2006, con riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione e con riferimento al solo approvvigionamento e distribuzione idrica, in particolare per quanto relativo alla richiesta georeferenziazione.
B21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	Parziale, aggiornare	da Fornire questa planimetria secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. - Rev. Feb. 2006, con riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione e con riferimento solamente alle reti fognarie, ai sistemi di trattamento e dei punti di emissione degli scarichi liquidi, in particolare per quanto relativo alla richiesta georeferenziazione.
B22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	Parziale, aggiornare	da Fornire questa planimetria secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. - Rev. Feb. 2006, con riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione, in particolare per quanto relativo alla richiesta georeferenziazione.
B26	Altro	Assente	Si invita a fornire i contratti / accordi sottoscritti per quanto riguarda la depurazione degli scarichi liquidi, per l'assetto impiantistico della nuova Centrale per cui è stata richiesta il rilascio dell'A.I.A.
D4	Metodo d'individuazione della soluzione MTD applicabile	Assente	Compilare anche questo paragrafo secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. - Rev. Feb. 2006, con riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione.

Scheda/ Allegato	Tipologia di informazione	Stato	Commenti (eventuali)
D7	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	Assente	<p>Compilare anche questo allegato secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. – Rev. Feb. 2006, con riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione.</p> <p>Detta compilazione si ritiene necessaria anche se il Gestore ha affermato che le emissioni liquide sono di pertinenza della raffineria ENI, dotata di impianti di trattamento.</p>
D11	Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	Parziale, da aggiornare	Fornire questa analisi di rischio secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. – Rev. Feb. 2006, in particolare con esplicito riferimento alla sola soluzione impiantistica per la quale è stato richiesto il rilascio dell'A.I.A.
D12	Ulteriori modificazioni degli effetti ed analisi degli effetti <i>cross-media</i> per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	Assente	fornire questa analisi di rischio secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. – Rev. Feb. 2006, in particolare con esplicito riferimento alla sola soluzione impiantistica per la quale è stato richiesto il rilascio dell'A.I.A.
D13	Relazione Tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi	Assente	Fornire questa analisi di rischio secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. – Rev. Feb. 2006, in particolare con esplicito riferimento alla sola soluzione impiantistica per la quale è stato richiesto il rilascio dell'A.I.A.
D14	Relazione Tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali	Assente	Compilare anche questo paragrafo secondo tutte le specifiche indicazioni per essa previste dalla guida alla compilazione della domanda di A.I.A. – Rev. Feb. 2006, con riferimento alla sola configurazione impiantistica per la quale si richiede detta autorizzazione.
D15	Altro	Parziale, da aggiornare	Si richiede di presentare uno specifico piano di massima per il ripristino del sito alla cessazione dell'attività maggiormente dettagliato, con la formale assunzione dell'impegno sia ad assicurare misure adeguate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento sia, in ogni caso, a ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
E3	Descrizione delle modalità di gestione ambientale	Parziale, da aggiornare	Fornire una concisa ma esaustiva descrizione delle procedure adottate, per la sola situazione impiantistica per la quale è stato richiesto il rilascio dell' A. I. A., ai fini ambientali per le varie attività individuate ed elencate nella tabella presente nell' Allegato E3 inviato nell'ottobre 2010

### **Ulteriori osservazioni, integrazioni e carenze rilevate**

Dall'analisi della domanda è emersa inoltre, la necessità di presentare altre osservazioni, possibili richieste di integrazione ed approfondimento, relativi ad aspetti anche non trattati o richiesti esplicitamente dalla modulistica ma che sono senz'altro significativi e rilevanti ai fini di una completa valutazione sia delle caratteristiche tecniche e tecnologiche sia degli effetti ambientali dell'impianto.

Pertanto si precisa quanto segue:

1. Il Decreto Legislativo numero 59 del 2005, nell'allegato III, prescrive l'obbligatorietà di tener conto, se pertinenti, di una lista di sostanze definite "principali". Il Gestore, pertanto, deve esplicitamente dichiarare se le sostanze inquinanti in allegato III sono pertinenti o meno, nella fattispecie trattate: nel caso di sostanza pertinente, deve valutarne la significatività dell'emissione, attraverso la valutazione degli effetti ambientali, così come illustrato nella Guida alla compilazione della domanda di A.I.A. Il Gestore, peraltro, non deve limitarsi ai soli inquinanti dell'allegato III, qualora risulti evidente la pertinenza con il caso trattato di una sostanza non elencata nell'allegato III. Ad esempio, è opportuna una valutazione di tutte le sostanze classificate "pericolose" ai sensi della normativa ambientale vigente. La pertinenza di una sostanza al caso trattato può essere stabilita dal gestore sulla base di considerazioni tecnologiche e di processo, ovvero ad esito di controlli analitici sui flussi di processo e sui reflui. In questo secondo caso, la non pertinenza è data dal fatto che qualsivoglia metodo analitico ufficiale non è in grado di determinare la presenza della sostanza negli scarichi.
2. Il Gestore dovrà conformare il piano di monitoraggio e controllo (P.M.C) considerando la documentazione predisposta da I.S.P.R.A. - A.R.P.A. concernente la linea guida alla compilazione del piano di monitoraggio e controllo, reperibile sul sito "[http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Altre\\_Pubblicazioni.html](http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Altre_Pubblicazioni.html)" e nel formato di PMC come rilasciato per le altri centrali termoelettriche a gas, già disponibili sul sito del MATTMN <http://aia.minambiente.it/>. Per ulteriori informazioni per il format, si può contattare I.S.P.R.A.