



2145

PROVINCIA DI BRINDISI

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI



N° 940

del 21 AGOSTO 2001

SERVIZIO: Ecologia ed Ambiente

OGGETTO: **DITTA ENEL PRODUZIONE S.p.A. – C.T.E. BR/SUD**
Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche. – Sostituzione dei sistemi di
misura della portata prescritti.

L'anno duemilauno il giorno ventuno del mese di agosto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art.64, comma 5, dello Statuto della Provincia i seguenti pareri:

- parere del Segretario Generale, dr. Francesco Italo Spagnulo, di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme, dall'esame del provvedimento non si rilevano contrasti con disposizioni legislative, statuarie, regolamentari e con atti e provvedimenti precedentemente assunti e conosciuti. 05.07.2001
 - parere del Direttore Generale, dr. Giuseppe Iacopino, di conformità programmatica e di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato: trattasi di attività amministrativa senza alcuna connessione di gestione in attuazione di indirizzo programmatico. Non si dà lettura alla proposta, ne si esprime visto o parere. 05.07.2001
-
- Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente:
 - Attesa pertanto la propria esclusiva competenza:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Veduto il D.Lgs. 152 dell'11 maggio 1999, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.
- Vista la legge Regionale n. 24 del 19.12.1983, recante norme per la tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia, come modificata dalla L.R. n. 31 del 02.05.1995, per le parti che non contrastano con il predetto D.Lgs. 152/99, giusto art. 62 comma 8 dello stesso Decreto;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 e sue modifiche ed integrazioni in quanto applicabile ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 152/99;
- Vista l'art. 28 comma c) della Legge Regionale del 30 novembre 2000, n. 17, con il quale sono stabilite, tra le altre, le funzioni relative: *"il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge regionale 2 maggio 1995 n. 31"*;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Veduto il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni in materia ambientale, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.50 /10 del 19/12/95, chiarita con successiva deliberazione n.87/13 del 26/02/96, vistata dal CORECO. nella seduta del 19/03/96 al n.955 di repertorio;
- Visto il provvedimento Rep. N. 388 del 19 aprile 2001, con il quale l'ENEL S.p.A. CTE di BR/Sud era autorizzata a scaricare a mare e in due punti del Canale Fiume Grande le acque meteoriche rivenienti rispettivamente dall'area delle torri T17 e T2, dall'area torri T4 (ex Sardelli) e dall'area terminale movimentazione solidi del nastro trasporto a carbone;
- Visto che nelle prescrizioni del predetto provvedimento fu disposto, tra l'altro, di montare appositi misuratori volumetrici su ogni linea di mandata delle acque di prima pioggia (da ciascun punto di rilancio allo stabilimento Eurogen) da montarsi in appositi luoghi di facile accesso per l'ispezione ed il controllo;
- Vista la richiesta dell'ENEL Produzione S.p.A. CTE di BR/sud prot. N. 1003AB del 31 maggio 2001, acquisita agli atti con prot. n. 28347 del 06.06.2001, con la quale si richiedeva di montare su ogni pompa di rilancio delle acque di prima pioggia un contaore al posto dei previsti contatori volumetrici e si comunicava che il responsabile dell'impianto è l'ing. Vincenzo PUTIGNANO domiciliato per la carica c/o la Centrale di Brindisi Sud;
- Visto che il C.T.P., nella seduta del 16.06.2001 ha espresso parere favorevole all'installazione di contaore in sostituzione dei contatori volumetrici nell'intesa che, per ciascuna pompa di rilancio delle acque di prima pioggia la ditta richiedente comunichi i valori di portata nominale di ciascuna pompa.
- Vista la relazione istruttoria in data 16.06.2001.

DETERMINA

- La premessa fa parte integrante del presente provvedimento.
- Di prendere atto che il responsabile dell'impianto è l'ing. Vincenzo PUTIGNANO;
- Di modificare la prescrizione relativa alla misura volumetrica delle acque di prima pioggia, nel senso che al posto di appositi contatori volumetrici verranno installati appositi contaore sulle pompe di mandata delle predette acque di prima pioggia,



- Di prendere atto che sino a che le acque di prima pioggia, salvo diversa soluzione impiantistica attuata dall'ENEL produzione S.p.A. CTE di BR/Sud, le acque di prima pioggia dovranno essere sempre trattate nell'impianto ITAR della Centrale della Ditta EUROGEN, giusta disponibilità di quest'ultima resa con nota 2970 del 15.11.2000.
- La presente autorizzazione è rilasciata alle stesse condizioni e prescrizioni riportate nell'autorizzazione Rep. n. 388 del 19 aprile 2001 e con l'aggiunta che ai fini di poter verificare la quantità di acqua di prima pioggia rilanciata all'impianto ITAR della Ditta EUROGEN, la ditta ENEL Produzione S.p.A. deve comunicare, entro 15 gg. Dalla notifica del presente atto., la portata nominale delle pompe di rilancio succitate.
- La mancata osservanza delle prescrizioni, comporterà la revoca del presente provvedimento e del provvedimento Rep. n. 388 del 19 aprile 2001, e la Ditta sarà perseguita a norma di legge.

Il presente provvedimento sarà notificato:

1. alla ditta richiedente, la quale dovrà sottoscrivere copia del provvedimento medesimo per la piena e perfetta conoscenza delle prescrizioni impartite e degli obblighi da assumere;
 2. Alla ditta Eurogen S.p.A - CTE di BR/Nord per gli obblighi che ha assunto in merito all'acquisizione e trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree in questione come meglio specificate in premessa;
 3. al Comune di Brindisi;
 4. al Presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale;
 5. alla Regione Puglia: Assessorato all'Ambiente,
Assessorato alla Sanità,
Assessorato ai Lavori Pubblici, Ufficio di Tutela delle Acque;
 6. al Servizio di Igiene Pubblica, via Casimiro, Brindisi;
 7. al PMP dell'A.U.S.L. BR/1;
 8. alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
- Il presente provvedimento sarà, altresì, comunicato al Presidente ed all'Assessore all'ambiente di questa provincia;

F.To
- Dr. Angelo POMES -



PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE ECOLOGIA - AMBIENTE

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4.11.1968 n° 15, io sottoscritto
Dott. A. POMES, incaricato dal Presidente, certifico che la presente
copia da me collazionata, formata da n° 1 fogli, è conforme
all'originale documento depositato presso questo Ufficio.

Brindisi, li 29-08-2001



IL DIRIGENTE
A. POMES

[Handwritten signature]

ENEL Produzione S.p.A.
Impianto Termoelettrico di Brindisi Sud
Il Responsabile di Impianto

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 64 dello Statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole. 04.07.2001.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

f.to PAPADIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n.° 21 del 10/07/2001 del _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia oggi 21 AGO. 2001 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 5 SET. 2001
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

F.to PIGNATARO



Il Responsabile

Atti Giunta e Consiglio

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art.74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Sigg. Assessori
- c) Al Segretario Generale
- d) Al Direttore Generale
- e) Al Collegio dei revisori
- f) Ai Sigg. Capigruppo Consiliari

Il Responsabile
Atti Giunta e Consiglio

Per copia conforme all'originale e ad uso amministrativo