AREE PER LO STOCCAGGIO RIFIUTI			
SIGLA	SISTEMI DI PROTEZIONE	COORDINATE GEOGRAFICHE	
		LATITUDINE	LONGITUDINE
DR 1S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'10.00" N	18°2'2.00" E
DR 2S	Silo stoccaggio. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'4.08" N	18°1'41.88" E
DR 3S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'13.21" N	18°1'37.68" E
DR 4S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'13.38" N	18°1'39.53" E
DR 5S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'6.24" N	18°1'41.05" E
DR 6S	Capannone con fondo impermeabilizzato. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'13.42" N	18°1'49.19" E
DR 7S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'9.26" N	18°1'58.39" E
DR 8S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'12.99" N	18°1'34.93" E
DR 9S	Vasca con fondo in calcestruzzo magro e doppio strato di membrana in Pead. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'12.57" N	18°1'31.55" E
DR 10S	Serbatoi e bacino di contenimento trattato con vernice a base di resine epossidriche. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'0.26" N	18°1'57.35" E
DR 11S	Box con pavimentazione impermeabile in gres. Le acque meteoriche sono canalizzate e trattate.	40°34'15.26" N	18°1'59.22" E
DR 12S	Cassone	40°34'0.53" N	18°2'2.10" E
DR 13S	Area scoperta rifiuti speciali non pericolosi	40°33'40.59" N	18°1'28.50" E
DR 14S	Area scoperta rifiuti speciali non pericolosi	40°33'35.15" N	18°1'37.84" E
DR 15S	Area scoperta rifiuti speciali non pericolosi	40°33'30.69" N	18°1'38.38" E
DR 16S	Area scoperta rifiuti speciali non pericolosi	40°33'31.79" N	18°1'42.25" E
DR 17S	Cassone	40°33'37.92" N	18°1'48.88" E
DR 18S	Area scoperta rifiuti speciali non pericolosi	40°33'31.72" N	18°1'41.28" E
DR 19S	Contenitore scatolare	40°33'40.55" N	18°2'10.51" E
DR 20S	Area scoperta rifiuti speciali non pericolosi	40°33'24.96" N	18°1'43.70" E
DR 21S	Cassone	40°33'54.10" N	18°2'3.51" E
DR 22S	Contenitori di magazzino	40°33'47.11" N	18°2'8.20" E
DR 23S	Contenitori di magazzino	40°33'47.30" N	18°2'9.14" E
DR 24S	Cassonetti		

AREE PER LO STOCCAGGIO MATERIE PRIME		
SIGLA	COORDINATE GEOGRAFICHE	
M 1S	40°33'56.22" N	18°1'29.08" E
M 2S	40°34'7.50" N	18°1'45.95" E
M 3S	40°34'8.54" N	18°1'50.91" E
M 4S	40°34'1.98" N	18°1'48.05" E
M 5S	40°34'0.93" N	18°1'43.25" E
M 6S	40°34'4.53" N	18°1'52.01" E
M 7S	40°34'0.30" N	18°1'54.87" E
M 8S	40°33'28.74" N	18°1'53.01" E
M 9S	40°33'49.86" N	18°2'10.01" E
M 10S	40°33'59.28" N	18°1'50.20" E
M 11S	40°33'59.75" N	18°1'51.73" E
M 12S	40°34'5.93" N	18°1'36.62" E
M 13S	40°33'52.72" N	18°2'8.01" E
M 14S	40°34'6.01" N	18°1'58.03" E
M 15S	40°34'7.14" N	18°1'56.52" E
M 16S	40°33'38.35"N	18° 2'1.16"E
M 17S	40°33'46.42" N	18° 2'11.39" E
M 18S	40°33'37.45"N	18° 2'1.63"E
M 19S	40°33'41.69"N	18° 2'12.14"E
M 20S	40°34'2.31"N	18° 2'0.42"E
M 21S	40°34'7.61"N	18° 1'58.49"E
M 22S	40°33'58.60"N	18° 1'57.14"E
M 23S	40°33'40.96"N	18° 1'59.69"E
M 24S	40°33'49.46"N	18° 2'6.75"E
M 25S	40°33'43.09"N	18° 1'59.15"E
M 26S	40°33'57.59"N	18° 2'2.56"E
M 27S	40°33'58.11"N	18° 2'4.39"E
M 28S	40°33'44.53"N	18° 2'16.91"E

LEGENDA
RIFIUTI
MATERIALI

N°	DESCRIZIONE
96	PARCHEGGIO AUTOMEZZI
97	STRUTTURA SOSTEGNO NASTRI TRASPORTO GESSO
98	AREA STAZIONE PRIMO SALTO METANO (FUTURA)
98B	AREA STAZIONE SECONDO SALTO METANO (FUTURA)
99	LOCALE PREPARAZIONE CAMPIONI CARBONE
100	CABINA POMPE ACQUA POTABILE E IRRIGAZIONE
101	DISSALATORI - EX CANTIERE
102	AREA IMPIANTO RIMINERALIZZAZIONE
102A	FABBRICATO QUADRI ELETTRICI
103	SERBATOI ACQUA DISTILLATA MC. 2.000 CAD
104	IMPIANTO DENITRIFICAZIONE CATALITICA
105A	AREA STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE AMMONIACA IN SOLUZIONE ACQUOSA
105B	IMPIANTO PRODUZIONE AMMONIACA GASSOSA
105C	STRUTTURA SOSTEGNO TUBAZIONI AMMONIACA
106	VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA - AREA MOVIMENTAZIONE
107	SERBATOI OLII ESAUSTI
108	AREA DEPOSITO CONTAINERS
109	EDIFICIO QUADRI ELETTRICI ZONA METEO
111	EDIFICIO IMPIANTO OSMOSI INVERSA E NUOVA CABINA ALIMEN./CONTROLLO IMPIANTO 106C
112	STAZIONE RIFORNIMENTO AUTOMEZZI PESANTI
113	PREDISPOSIZIONE BLENDING (SILI DI MISCELAZIONE CARBONE)
113A	CABINA ELETTRICA
113B	EDIFICIO COMPRESSORI
114	IMPIANTO FLOTTAZIONE
115	IMPIANTO OSSIDO DI MAGNESIO
116	CORSIA LAVAGGIO RUOTE AUTOMEZZI
117	CABINA METANODOTTO SNAM (FUTURA)
118	VASCHE (N.2) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA PROCESSO DA 1250 MC CAD.
200	POMPA-CA021 POZZO-SP1
201	POMPA-CA022 POZZO-SP2
202	POMPA-CA027 POZZO-P17
204	CABINA ELETTRICA DI CANTIERE N.55
205	CABINA ELETTRICA "METEO BIS"
207	SERBATOI DI ACCUMULO ACQUE DECALCIF. CAP. 2000mc 92C-TK1001/TK1002
238	SERBATOIO DI STOCCAGGIO ACQUA INDUSTRIALE CAP. 200 mc 91F-TK1050
239	IMPIANTO S.E.C.
240	SERBATOIO DI ACCUMULO OVERFLOW ISPESSITORE 1-BL504X CAP. 10mc
241	SERBATOIO DI ACCUMULO OVERFLOW ISPESSITORE 2-BL504X CAP. 10mc
244	POMPE-CA029A/B DI RILANCIO ACQUA POZZI AI SERBATOI
246	IMPIANTO ADDOLCIMENTO
247	SERBATOIO ACQUA INDUSTRIALE CAP. 2000mc (EX DI CANTIERE)
250	POMPA POZZO V6A
251	POMPA POZZO V5
252	POMPA POZZO V2
253	MAGAZZINO MATERIALI
254	PESA AUTOMEZZI
255	TRAMOGGIA DI CARICO NASTRO TRASPORTO CARBONE

N°	DESCRIZIONE
1	SALA MACCHINE
2	CALDAIA
3	EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI
4	EDIFICIO COMPRESSORI
5	CAPTATORI ELETTROSTATICI
6	EDIFICIO QUADRI ELETTRICI CAPTATORI ELETTROSTATICI
7	SERBATOI ACQUA DEMINERALIZZATA MC. 1.500 CAD (N.4)
8	CABINA VALVOLE ACQUA DEMINERALIZZATA
9	CARBONE
10	SERBATOIO RISERVA OLIO TURBINA MC. 140
11	ZONA TRSFORMATORI
12	EDIFICIO SERBATOI ACIDO E SODA
13	CABINA BOMBOLE CO2
14	FOSSA BOMBOLE IDROGENO
15	DEPOSITI SERBATOI OLIO DIELETTRICO MC. 28 CAD (N.4)
16	STAZIONE ELETTRICA
17	CHIOSCHI ALTA TENSIONE
18	TETTOIE PARCHEGGIO AUTOVETTURE
18A	EDIFICIO MENSA E FORESTERIA
22	EDIFICIO PORTINERIA E SPOGLIATOIO
23	MAGAZZINO MATERIALI PESANTI
24	MAGAZZINO BOMBOLE GAS OFFICINA
25	EDIFICIO SERVIZI D'ESERCIZIO
26	CABINA BOMBOLE GAS LABORATORIO CHIMICO
27	TETTOIA VALVOLE ROMPIVUOTO E ANALIZZATORE CLORO RESIDUO
28	MAGAZZINO OLII LUBRIFICANTI E LIQUIDI INFIAMMABILI
29	SERBATOIO ACQUA INDUSTRIALE MC. 3.000 CAD (N.2)
30	EDIFICIO SERVIZI INDUSTRIALI
30A	LOCALE CALDAIA AUSILIARIA
30B	LOCALE ACQUA SURRISCALDATA E REFRIGERATA
30C	LOCALE ACIDO E SODA
30D	LOCALE EVAPORATORI
30E	LOCALE QUADRI ELETTRICI SERVIZI COMUNI
30F	LOCALE POMPE ANTINCENDIO
30G	TRASFORMATORE RETE LOCALE
31	EDIFICIO TRATTAMENTO ACQUA DI CIRCOLAZIONE
32	SERBATOI TRATTAMENTO ACQUA DI CIRCOLAZIONE MC. 150 CAD (N.2)
33	OPERA DI PRESA
33A	CONDOTTI DA OPERA DI PRESA A VASCA DI CALMA
34	SALA POMPE ACQUA DI CIRCOLAZIONE E GRIGLIE
34A	SISTEMA ACQUA DI CIRCOLAZIONE - CONDOTTE DI MANDATA
35	CABINA POMPE ANTINCENDIO E POMPE TRASFERIMENTO ACQUA LAVAGGIO GRIGLIE
36	OPERA DI SCARICO
A	SISTEMA ACQUA DI CIRCOLAZIONE - CONDOTTE DI SCARICO
37	PARCO CARBONE
38	NASTRO TRASPORTO CARBONE
A	NASTRINO DI ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA NASTRI N24-N25
D	SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA PER DEPOLVERIZZAZIONE MC. 3000
E	TRINCEA NASTRO TRASPORTO CARBONE
39	TORRI NASTRO CARBONE
T10	TORRE DI TRASFERIMENTO
T10A	CABINA ELETTRICA
T11	TORRE SMISTAMENTO A PARCO
T12	TORRE MESSA A PARCO E RIPRESA
T13	TORRE MESSA A PARCO E RIPRESA
T13bis	TORRE DI ALIMENTAZIONE BLENDING
T14	TORRE DI TRASFERIMENTO AI BUNKERS
T14A	CABINA ELETTRICA
T15	TORRE DI TRASFERIMENTO AI BUNKERS
T15A	CABINA ELETTRICA
40	MACCHINA DI MESSA A PARCO E RIPRESA CARBONE
41	EDIFICIO COMANDO NASTRO TRASPORTO CARBONE
42	EDIFICIO RICOVERO E OFFICINA BULLDOZERS
43	VASCHE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IMPIANTO CARBONE
A	VASCA DECANTAZIONE ACQUE METEORICHE PARCO CARBONE
B	VASCA DECANTAZ. ACQUE METEORICHE TRINCEE NASTRO TRASP. CARB. MC.5.000
44	IMPIANTO TRATTAMENTO CENERI PESANTI DA CARBONE
A	SILI DRENANTI MC. 800 CAD (N.4) E CABINA COMANDO
B	VASCHE SEDIMENTAZIONE ED ACCUMULO FANGHI
C	EDIFICIO POMPE RIPRESA ACQUA TRASPORTO CENERI PESANTI E LOCALI QUADRI ELETTRICI
D	CABINA COMANDO IMPIANTO CENERI PESANTI
E	VASCA CARICAMENTO AUTOBOTTI CENERI PESANTI CAP. 60 MC.
F	VASCHE (N.2) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA PROCESSO DA 10000 MC CAD
45	IMPIANTO CENERI LEGGERE DA CARBONE
A	SILI STOCCAGGIO MC. 3.000 CAD (N.4) E CABINA COMANDO
B	EDIFICIO ESAUSTORI (N.4)
C	EDIFICIO RILANCIO CENERI LEGGERE N. 4
D	VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE CENERI LEGGERE CAP. 210 MC
F	SILI CENERI E EDIFICIO QUADRI E COMPRESSORI
G	VASCA RACCOLTA E TRASFERIMENTO ACQUE METEORICHE
I	SILO STOCCAGGIO CENERI DA NAFTA MC. 630 CAD (N.4)
L	SILO STOCCAGGIO PIRITI MC. 100 CAD (N.4)
D	VASCHE (N.4) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA PROCESSO DA 5000 MC CAD
P	CORSIE LAVAGGIO RUOTE AUTOMEZZI
Q	VASCA RACCOLTA ACQUE
46	TETTOIA POMPAGGIO OLIO COMBUSTIBILE
47	EDIFICIO QUADRI COMANDO POMPAGGIO OLIO COMBUSTIBILE
48	CABINA VALVOLE SCHIUMOGENO
49	SERBATOI SCARICO AUTOBOTTI (N.2)
50	SERBATOI ADDITIVI OLIO COMBUSTIBILE MC. 90 CAD (N.2)
51	PIAZZOLA SCARICO AUTOBOTTI
52	TERMINALE ARRIVO OLEODOTTO DA BR. NORD A BR. SUD
A	TETTOIA STAZIONE ARRIVO OLEODOTTO
B	SERBATOIO OLIO FLUSSANTE CAP.4.000 MC.
C	TURAZIONE INTERNA
53	SERBATOIO DI STOCCAGGIO OLIO COMBUSTIBILE MC. 50.000 CAD (N.2)
54	SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO MC. 950
54A	SERBATOIO ACQUA INDUSTR. (EX GASOLIO) MC. 8.000 CAD (N.2)
55	SERBATOIO DI STOCCAGGIO OLIO COMBUSTIBILE MC. 100.000 CAD (N.2)
56	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
A	VASCHE RACCOLTA E POMPAGGIO ACQUE ACIDE O ALCALINE (ZONA CAPTATORI N.2)
B	SERBATOIO ACCUMULO ACQUE ACIDE MC.2.000 CAD (N.2)
C	CHIARIFICATORE
D	TORRI DI RAFFREDDAMENTO (N.6)
E	VASCA RACCOLTA ACQUE INQUINABILI DA OLII MC.2.000
F	SEPARATORI A PACCHI LAMELLARI
G	SERBATOIO RACCOLTA OLIO MC.150
H	ISPESSITORE
I	EDIFICIO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
L	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE SANITARIE OSSIDAZIONE TOTALE
M	VASCA FINALE
N	VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE ACIDE
O	VASCHE RACCOLTA ACQUE ACIDE O ALCALINE ZONA SALA MACCHINE (N.2)
P	VASCA SOLLEVAMENTO ACQUE NERE CAP. 55 MC
Q	IMPIANTO FILTRAZIONE FINALE ACQUE OLEOSE
T	VASCHE DI NEUTRALIZZAZIONE-FLOCCULAZIONE E CONTROLLO FINALE
57	SERBATOIO ACQUA RECUPERATA
58	STAZIONE RILEVAMENTI METEOROLOGICI
59	PIAZZOLA LAVAGGIO AUTOMEZZI
60	RECINZIONE ESTERNA
61	COLLINA FRANGIVENTO
62	EDIFICIO QUADRI ELETTRICI SORGENTE FREDDA
63	STRUTTURE DI SOSTEGNO TUBAZIONI E VIE CAVO
64	EDIFICIO COMANDO PARATOIE
67	FISSO CERAMIC
69	SISTEMA RACCOLTA DETRITI LAVAGGIO GRIGLIE
70	AREA DEPOSITO ROTTAMI
71	SCOGLIERA DI PROTEZIONE FALESIA
A	RAMPE DI ACCESSO AI PENNELLI OPERA DI RESTITUZIONE
B	PARAPAR GALLEGGIANTE
C	PASSERELLA
81	VASCA DI ACCUMULO ACQUA PER IRRIGAZIONE CAP. 1.000 MC
82	EDIFICIO PORTINERIA-INGRESSO LATO NORD
83	VASCHE (N.2) RIFIUTI SPEC. NON PERIC. DA PROC. L.T. DA 7900 MC E L.M.
83A	VASCA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA PROCESSO DA 4000 MC
84	IMPIANTO DESOLFORAZIONE FUMI - AREA ASSORBIMENTO
A	SCAMBIATORI RIGENERATIVI (N.4)
B	PRE-SCRUBBER (N.4+4)
C	TORRE DI ASSORBIMENTO (N.4+4)
D	EDIFICIO AUSILIARI (N.2)
E	LOCALE POMPE PRE-SCRUBBER (N.4+2)
F	SERBATOIO RICOVERO (N.4)
H	VENTILATORI (N.9)
I	EDIFICIO SERVIZI ASSORBIMENTO (N.4)
L	AREA TRASFORMATORI (N.2)
N	VASCA RACCOLTA E POMPAGGIO SCARICHI (N.2)
87	IMPIANTO TRATTAMENTO SPURGHI DESOLFORAZIONE
A	SERBATOIO ACCUMULO MC.2.000 (N.2)
B	VASCHE TRATTAMENTO PRIMARIO
C	CHIARIFICATORE-ISPESSITORE
D	VASCA TRATTAMENTO ACQUE CHIARIFICATE (N.2)
E	VASCA RACCOLTA FILTRATO-ACQUE METEO E RICIRCOLO
F	SILI ACCUMULO CALCE (N.9)
G	FABBRICATO TRATTAMENTO SPURGHI
H	STRUTTURA MASTRO TRASPORTO FANGHI
I	VASCA FANGHI SEDIMENTATORE PRIMARIO
L	VASCA SEDIMENTAZIONE AFFLUENTI
M	TETTOIA STOCCAGGIO ADDITIVI
N	CABINA ANALISI
90	IMPIANTO MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO CALCARE
B	EDIFICIO COMPRESSORI MOVIMENTAZIONE
D	SILI STOCCAGGIO CALCARE IN POLVERE MC. 7.500 CAD
E	AREA SCARICO CALCARE IN POLVERE
F	STRUTTURA SOSTEGNO TUBAZIONI TRASPORTO CALCARE
91	IMPIANTO MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO GESSO
A	EDIFICIO STOCCAGGIO GESSO MC. 25.000
B	SISTEMA CARICAMENTO AUTOMEZZI
92	EDIFICIO SERVIZI MOVIMENTAZIONE
94	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AMMONIACALI
A	SERBATOIO DI ACCUMULO
B	EDIFICIO TRATTAMENTO ACQUE AMMONIACALI
C	COLONNA DI STRIPPAGGIO
E	ZONA TRATTAMENTI

ALLEGATO B22 – SUD

REV. Rev.	DATA Date	SCOPO Scope	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE Revision description	PREPARATO Prepared by	COLLABORAZIONI Cooperations						CONTROLLATO Checked by	APPROVATO Approved by	EMESSO Issued by
13	24/11/06	FC	REVISIONE GENERALE		GEM	IMP	CIV	ELE	SeC	MeM	Burattin		PE
12	10/08/05	FC	REVISIONE GENERALE	EPW-Len		IMP	CIV	ELE	SeC	MeM	Burattin		PE

Enel DIVISIONE GEM/SRI

CLIENTE Client: DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT Enel Produzione Spa

JOB No | DOC No

PROGETTO Project: CETRALE DI BRINDISI SUD SEZZ. 1-4

TITOLO Title: PLANIMETRIA GENERALE

Enel

(NOTE AL CLIENTE) (Employer submittal)
☐ PER APPROVAZIONE For approval
☐ PER INFORMAZIONE For information only
☐ NON RICHIESTO Not requested

SISTEMA System: OOB

VALIDO PER LE SEZIONI Applic. to Section

SCALA Scale	DIS.N. Dwg. No	FOGLIO Sheet	SEGUE DI Fol.Sheet	DI Of	FORMATO Size	DPO No. Dwg. Mod	REV. Rev.
1:2500	212BS48999	/	/	/	A0	0 B 1	

NOME FILE File name: 212BS4899913.DWG | SOSTituisce IL Replaces the no. | SOSTituito DAL Replaced by dwg. no. | Sc. BOX

QUESTO DOCUMENTO E' PROPRIETA' DI ENEL PRODUZIONE Spa. E' SEVERAMENTE PROIBITO RIPRODURRE ANCHE IN PARTE IL DOCUMENTO O DIVULGARE AD ALTRI LE INFORMAZIONI CONTENUTE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

This document is property of Enel Produzione Spa. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.