

TABELLA 1007

ENEL - Centrale di Brindisi Sud - Sezione Termoelettrica n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Verifica del rispetto dei valori limite mensili di emissione nell'anno

dal 01/01/2008 01:00:00 al 01/01/2009 00:00:00

MESE	SO2		NOX		POLVERI		CO		O2 (% vol.)		Potenza Media Gen. (MW)	Ore di Normale Funz.	Consumi Combustibili			
	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	misur.			O2 rif.	OCD (%)	CE (%)	GAS (%)
	Limiti autorizzati in applicazione del DL 152/2006	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)
Gennaio	113,3	740	99,5	131,4	740	99,5	40,2	740	99,5	7,0	5,6	744	11,8	88,1	0,0	0,1
Febbraio	94,9	585	96,9	128,6	585	96,9	36,4	582	96,4	6,9	5,9	604	2,0	97,8	0,0	0,1
Marzo	137,2	729	98,0	142,0	731	98,3	58,6	731	98,3	7,1	5,9	744	2,1	97,9	0,0	0,1
Aprile	144,8	713	99,0	130,4	713	99,0	56,3	713	99,0	7,3	6,0	720	0,0	99,9	0,0	0,1
Maggio	159,7	739	99,3	131,4	739	99,3	40,1	739	99,3	7,4	6,0	744	1,4	98,5	0,0	0,1
Giugno	192,0	705	99,2	131,5	705	99,2	38,6	699	98,3	7,3	6,0	711	1,3	98,6	0,0	0,1
Luglio	119,6	704	99,2	138,6	704	99,2	61,3	697	98,2	7,0	5,9	710	1,6	98,3	0,0	0,1
Agosto	188,9	736	98,9	164,0	736	98,9	71,3	732	98,4	6,8	6,0	744	0,3	99,7	0,0	0,0
Settembre	187,6	717	99,6	128,7	717	99,6	75,1	704	97,8	6,9	6,0	720	0,2	99,7	0,0	0,1
Ottobre	196,2	738	99,2	123,0	738	99,2	64,7	734	98,7	6,9	5,9	744	3,8	98,2	0,0	0,0
Novembre	253,3	710	99,3	132,0	710	99,3	68,4	706	98,7	6,9	6,0	715	0,3	99,6	0,0	0,1
Dicembre	140,6	702	99,4	120,1	702	99,4	65,8	684	96,9	7,2	5,8	706	6,7	93,1	0,0	0,1

TABELLA 1007

ENEL - Centrale di Brindisi Sud - Sezione Termoelettrica n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

Verifica del rispetto dei valori limite mensili di emissione nell'anno

dal 01/01/2008 01:00:00 al 01/01/2009 00:00:00

MESE	Limiti autorizzati in applicazione del DL 152/2006 (mg/Nm3)										CO		NOX		POLVERI		SO2		NOX		SO2		POLVERI		Consumi Combustibili		Ore di Normale Funz.	Potenza Media Gen. (MW)			
	(mg/Nm3)		N ore val.		% val.		(mg/Nm3)		N ore val.		% val.		(mg/Nm3)		N ore val.		(mg/Nm3)		N ore val.		(mg/Nm3)		N ore val.		OCD (%)	CE (%)			GAS (%)	Gasol (%)	
Gennaio	95.1	740	99.5	132.2	740	99.5	2.4	743	99.9	51.6	740	99.5	7.7	5.6	586.0	744	12.7	87.2	0.0	0.1											
Febbraio	124.4	608	98.7	127.9	592	96.1	3.4	616	100.0	53.7	530	86.0	7.3	5.6	593.5	616	12.9	87.1	0.0	0.0											
Marzo	118.9	686	99.4	125.6	686	99.4	3.1	690	100.0	49.7	686	99.4	7.2	5.1	597.2	690	30.4	69.5	0.0	0.0											
Aprile	103.6	579	99.0	116.5	579	99.0	4.5	562	99.5	37.8	579	99.0	7.5	5.6	541.2	565	12.8	87.1	0.0	0.1											
Maggio	150.3	725	97.6	119.8	736	98.9	6.1	743	99.9	45.4	729	98.0	7.6	5.8	517.6	744	8.2	91.8	0.0	0.0											
Giugno	289.4	703	97.6	125.2	706	98.1	8.7	714	99.2	58.1	701	97.4	7.3	5.8	556.1	720	6.6	93.3	0.0	0.1											
Luglio	308.1	716	99.2	135.9	718	99.2	10.1	708	97.8	52.4	718	99.2	7.3	5.7	535.1	724	9.1	90.8	0.0	0.1											
Agosto	251.7	669	98.8	157.1	669	98.8	15.4	675	99.7	51.7	669	98.8	7.5	5.8	525.4	677	7.7	92.2	0.0	0.0											
Settembre	325.9	705	98.7	127.1	701	98.2	9.5	713	99.9	73.8	705	98.7	7.6	5.5	548.4	714	15.5	84.4	0.0	0.1											
Ottobre	295.4	240	99.6	128.6	240	99.6	15.0	241	100.0	64.5	240	99.6	7.7	5.2	516.6	241	27.6	72.3	0.0	0.1											
Novembre	NV	0.0	0.0	NV	0.0	0.0	NV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	NV	0.0	5.2	0	0	NV	0.0	NV	0.0	NV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dicembre	62.5	37	100.0	80.4	34	91.9	2.3	37	100.0	15.3	37	100.0	9.2	4.0	288.4	37	65.2	34.5	0.0	0.4											

* La media mensile non e' significativa se le ore di normale funzionamento nel mese civile sono inferiori a 144.

TABELLA 1007

ENEL - Centrale di Brindisi Sud - Sezione Termoelettrica n. 3

Sistema di Misura delle Emissioni

Verifica del rispetto dei valori limite mensili di emissione nell'anno

dal 01/01/2008 01:00:00 al 01/01/2009 00:00:00

Limiti autorizzati in applicazione del DL 152/2006 (mg/Nm3)

MESE	SO2		NOX		POLVERI		CO		O2 (% vol.)		SO2	POLVERI	Potenza Media Gen. (MW)	Ore di Normale Funz.	Consumi Combustibili			
	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	misur.					O2 rif.	CO	NOX	OCD (%)						
Gennaio	105.3	669	144.8	669	17.8	672	45.2	669	99.6	7.7	5.5	400.0	50.0	672	16.4	83.3	0.0	0.2
Febbraio	97.3	624	137.7	624	14.8	632	49.5	624	98.7	7.4	5.2	400.0	50.0	632	25.3	74.6	0.0	0.1
Marzo	109.1	736	134.3	736	12.4	744	47.8	736	98.9	7.5	5.5	400.0	50.0	744	15.1	84.7	0.0	0.2
Aprile	89.0	712	137.9	712	23.5	714	50.6	712	98.9	7.7	5.8	400.0	50.0	720	7.6	92.3	0.0	0.2
Maggio	144.9	732	133.2	735	10.6	737	31.0	735	99.3	8.5	5.9	400.0	50.0	740	3.7	95.9	0.0	0.4
Giugno	111.5	715	136.0	709	14.4	715	53.7	715	99.3	8.1	5.7	400.0	50.0	720	10.1	89.8	0.0	0.2
Luglio	108.1	718	139.0	718	16.2	720	47.3	718	98.9	7.7	5.9	400.0	50.0	726	3.1	96.7	0.0	0.1
Agosto	109.7	489	151.2	489	14.8	489	62.9	489	99.2	7.7	5.8	400.0	50.0	493	5.1	94.5	0.0	0.4
Settembre	266.6	652	127.4	654	7.0	654	53.1	654	99.7	7.5	5.9	400.0	50.0	656	1.9	97.6	0.0	0.4
Ottobre	235.0	737	137.9	737	14.5	740	53.0	737	99.1	7.4	5.9	400.0	50.0	744	3.7	96.2	0.0	0.2
Novembre	173.6	714	141.8	714	13.4	720	53.6	714	99.2	7.5	5.7	400.0	50.0	720	9.7	90.1	0.0	0.2
Dicembre	148.2	598	130.9	598	21.6	603	77.4	598	98.8	7.7	5.5	400.0	50.0	605	15.0	84.4	0.0	0.6

TABELLA 1007

ENEL - Centrale di Brindisi Sud - Sezione Termoelettrica n. 4

Sistema di Misura delle Emissioni

Verifica del rispetto dei valori limite mensili di emissione nell'anno

dal 01/01/2008 01:00:00 al 01/01/2009 00:00:00

MESE	Limiti autorizzati in applicazione del DL 152/2006 (mg/Nm3)												Potenza Media Gen. (MW)	Ore di Normale Funz.	Consumi Combustibili			
	SO2		NOX		POLVERI		CO		O2 (% vol.)		SO2	POLVERI			OCD (%)	CE (%)	GAS (%)	Gasol (%)
	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	(mg/Nm3)	N ore val.	% val.	(mg/Nm3)								
Gennaio	139.2	740	99.5	151.1	740	99.5	13.2	744	100.0	65.7	733	98.5	8.6	5.5	84.0	0.0	0.0	
Febbraio	148.0	688	98.9	141.7	688	98.9	21.8	695	99.9	58.9	678	97.4	8.9	5.9	95.9	0.0	0.0	
Marzo	273.9	190	99.0	137.9	190	99.0	25.9	192	100.0	73.4	182	94.8	8.8	6.0	99.8	0.0	0.0	
Aprile	122.4	132	99.2	167.8	132	99.2	6.3	133	100.0	31.5	130	97.7	6.9	5.7	90.5	0.0	0.1	
Maggio	143.7	725	97.4	145.5	725	97.4	1.1	741	99.6	37.0	698	93.8	6.9	6.0	99.4	0.0	0.1	
Giugno	134.9	715	99.3	141.3	713	99.0	10.7	719	99.9	42.3	680	94.4	6.4	6.0	99.2	0.0	0.0	
Luglio	141.8	738	99.2	142.8	738	99.2	15.2	741	99.6	53.8	708	95.2	6.4	5.9	96.3	0.0	0.0	
Agosto	135.5	737	99.1	163.5	737	99.1	11.5	742	99.7	64.3	702	94.4	6.3	6.0	99.9	0.0	0.0	
Settembre	246.3	716	99.4	131.8	716	99.4	9.7	719	99.9	66.5	660	91.7	6.5	6.0	99.6	0.0	0.0	
Ottobre	168.3	676	99.3	140.8	676	99.3	13.0	680	99.9	58.4	644	94.6	6.7	5.9	95.3	0.0	0.1	
Novembre	239.6	714	99.2	139.1	714	99.2	9.1	720	100.0	67.3	651	90.4	6.8	6.0	99.9	0.0	0.0	
Dicembre	151.9	735	99.5	135.3	735	99.5	6.7	737	99.7	56.9	656	88.8	7.4	5.9	95.2	0.0	0.1	