



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
BRINDISI

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI - VIGILANZA - POLIZIA  
GIUDIZIARIA

Prot. n. 7705 Allegati.....  
(da citare sempre nella risposta)

21 LUG. 2009



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Protezione Natura

E. prot DPN - 2009 - 0015346 del 17/07/2009

Brindisi li. 14.07.09  
Via Nicola Brandi - 72100 (Brindisi)  
☎ 0831/554400 - ☎ 0831/554407  
✉ comando.brindisi@vigilfuoco.it

a: ENEL  
Divisione Generazione ed Energy Management  
Area Tecnica Sviluppo e Assistenza Impianti  
v.le Regina Margherita, 125

e p.c) a: D.W.F.S.P.D.C. - D.C.P.S.T. - Area Rischi Industriali  
via Cavour, 5

Ministero dello Sviluppo Economico  
via Molise, 2

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
via C. Colombo, 44

REGIONE PUGLIA - Assessorato Ecologia  
via Delle Magnolie, 6-8

PROVINCIA di BRINDISI  
p.zza Santa Teresa

COMUNE di

00198 - ROMA

ROMA

00187 - ROMA

00147 - ROMA

MODUGNO - (BA)

BRINDISI

BRINDISI

*Finacci*  
*11/07/09*  
*10/7*  
→



**OGGETTO: ENEL. Istanza di autorizzazione per la realizzazione della copertura del parco carbone nella centrale termoelettrica "Federico II" di Brindisi Sud.**

Con riferimento ai contenuti della nota protocollo 0025668 del 06.07.2009 relativa all'oggetto, si evidenzia che il "progetto preliminare antincendio" non risulta in alcun modo essere indicato nell'ambito dei disposti normativi che regolamentano il procedimento autorizzativo unico ai sensi del D.L. 07/02, ne tantomeno nella Lett. Circ. DCPST/A4/00222/RA/84 del 04.06.2002 ovviamente già nota allo scrivente Ufficio.

Pertanto, si ribadisce quanto espresso nella nota prot. 6365 del 10.06.2009, ovvero che la documentazione necessaria al fine di esprimere compiutamente il parere tecnico previsto dal sub a) della citata Lett. Circ. del 04.06.2002, deve essere quella indicata all'art. 1 del D.M. 04.05.1998, da prodursi secondo le modalità indicate all'art. 2 del D.P.R. 37/98, così come già consolidato in procedure analoghe a quelle oggetto della presente.



## Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
BRINDISI

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI - VIGILANZA - POLIZIA  
GIUDIZIARIA

Quanto sopra premesso, pare il caso di evidenziare che la documentazione tecnica prodotta attinente le condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, rappresentata dal citato "progetto preliminare antincendio", non risulta contenere gli elementi minimi indicati al comma precedente. In particolare:

- 1) non risultano correttamente individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- 2) la tipologia costruttiva con la quale si intende realizzare i *domes* non è stata univocamente individuata;
- 3) la valutazione del rischio di incendio non è stata condotta in maniera completa, rimandando valutazioni essenziali a fasi successive;
- 4) la definizione della tipologia e della consistenza delle misure di protezione attiva antincendio non è esauriente;
- 5) la definizione della gestione dell'emergenza, analogamente a quanto indicato al punto 3), è stata rimandata a fasi successive.

Il Responsabile del Servizio  
(dott. ing. Lorenzo ELIA)



Il Comandante Provinciale  
(dott. ing. Giampietro BOSCAINO)

