

Pratica N. 644
Prot. n.: 8022



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
Cosenza



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Il presente CERTIFICATO con validità dal 21.06.2006 al 21.06.2009 per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

- 63 - Centrali termoelettriche
- 6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili;
- 3A - Depositi gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc);
- 95 - Elevatori;
- 15 - Depositi liquidi infiammabili di capacità complessiva sup. a 25 mc.;
- 18 - Distributori di benzina, gasolio e miscele per autotrazione;
- 91 - Impianto produzione calore (sez. TURBOGAS);
- 92 - Autorimessa;
- 15 - Deposito olio esausto.

Sita nel Comune di ROSSANO, C/DA CUTURA

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

- Dovranno essere osservate le condizioni di cui all'art. 4 del D.M. 10.3.98;
- Le prove di efficienza degli impianti antincendio dovranno essere verificate semestralmente in cooperazione fra personale aziendale e il personale VF tramite preventivi accordi;
- Dovranno essere osservate nell'autorimessa le condizioni di cui all'art. 10 del DM 1/2/86:

Impianti o apparecchiature pericolose:

- VEDI ALLEGATO "A" E "C";
- STRUTTURE DI ADEGUAMENTO A CARATTERE AMBIENTALE: VEDI ALLEGATI "A" E "C";
- N. 4 MONTACARICHI.

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

- VEDI ALLEGATO "A";
- OLIO ESAUSTO IN SERBATOIO FISSO FUORI TERRA CON CAPACITA' MC. 10.
- N. 11 AUTOMEZZI IN AUTORIMESSA.

Mezzi di estinzione:

- IMPIANTI FISSI: VEDI ALLEGATI "B-C-D";
- MEZZI PORTATILI: VEDI ALLEGATI "B -D";
- N. 4 ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 (N. 2 IN AUTORIMESSA E N. 2 C/O SERBATOIO OLIO ESAUSTO.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
S.D.A.C.E.DOTT. ING. PIETRO OLIVITO

Il Comandante
DOTT. ING. EMILIO OCCHIUZZI

Data, 12 3 6 10. 2006

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98