

Prot. n° 12584/05



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**FROSINONE**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

**SI RILASCI A:**

**M&G POLIMERI ITALIA S.P.A.**

**PRATICA N. 13848**

Il presente C.P.I. con validità dal 19/07/2005 al 19/07/2008 per l'attività individuata al nr. 57 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Stabilimenti ed impianti di produzione materie plastiche (quantitativi > 5 t.) e comprendente le seguenti altre attività:

- 2 Cabine di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 75 Luoghi di lavoro in cui si impiegano isotopi radioattivi e radiazioni ionizzanti
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
- 95 Ascensori e montacarichi installati in edifici industriali (art. 9 DPR 1497/63)
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc)

Sita nel comune di PATRICA

VIA MOROLENSE KM 00010

**Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:**

-- relativamente all'impianto:

- 2 CABINA RIDUZIONE GAS METANO 60 - 2,3 BAR/1,5 - 0,3;  
RETE METANO DA 0,3 AD 1,5.
- 75 N. 4 SORGENTI RADIOATTIVE DI COBALTO 60 DI CUI:
  - N. 2 DA 180 MBQ;
  - N. 2 DA 156 MBQ.
- 91 N. 3 CENTRALI TERMICHE A GAS METANO DELLA POTENZIALITA' RISPETTIVAMENTE DI 3.000.000, 7.000.000 E 7.700.000 KCAL/H.
- 95 N. 2 ASCENSORI PER MERCI DI CUI:
  - N. 1 16/64 DELLA SOC. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE NOVARESI;
  - N. 1 DELLA SOCIETA' THISSEN N. 299994023.
- 57 STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI POLIETILENTEREFTALATO (PET):
  - N. 2 IMPIANTI PREPARAZIONE E POLIMERIZZAZIONE PET;
  - IMPIANTO DI POLICONDENSAZIONE ALLO STATO SOLIDO;
  - NUOVO IMPIANTO PILOTA PER LA POLIMERIZZAZIONE DEL PET ALLO STATO SOLIDO;
  - N. 5 TRASFORMATORI DI ENERGIA ELETTRICA DA 20.000 VA 380 V.
- 17 N. 1 DEPOSITO DI OLI MINERALI IN FUSTI METALLICI ALL'INTERNO DI UN BACINO DI CONTENIMENTO ALL'APERTO PER UN QUANTITATIVO MASSIMO DI 10.00 MC.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle precistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

**Il Funzionario Istruttore**  
**DOTT. ING. LIBERATI MAURIZIO**

**PER IL COMANDANTE**  
**DOTT. ING. MARIO TRAMONTOZZI**  
**(Dott. Ing. Maurizio Liberati)**  
*Vicario*

12 SET. 2005

FROSINONE, li \_\_\_\_\_



# MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

FROSINONE

## CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIATA:

**M&G POLIMERI ITALIA S.P.A.**

**PRATICA N. 13848**

### Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

2	0 NP	METANO, GAS
91	0 NP	METANO, GAS
57	60 T	DIETILENGLICOLE
	1000 T	ETILENGLICOLE
	3600 T	ACIDO TEREFTALICO - ISOFTALICO
	130 T	OLIO DIATERMICO
17	10 MC	OLI MINERALI

### Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

57 IL PRESENTE CERTIFICATO VIENE RINNOVATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N. 37 PER TUTTA LA PREESISTENTE ATTIVITA' INDUSTRIALE, MENTRE VIENE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 37/98 PER IL NUOVO IMPIANTO PILOTA ED IL NUOVO SERBATOIO DI OLI MINERALI.

### Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

57	NR.	47 ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 KG
	NR.	26 IDRANTE TRIPLO SOPRASUOLO (2 UNI 45 E 1 UNI 70)
	NR.	1 IMPIANTO RILEVATORE AUTOMATICO DI FUMO ACUSTICO E OTTICO
	NR.	20 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI 50 KG.
	NR.	7 ESTINTORE A POLVERE DA 6 KG.
	NR.	6 ESTINTORI A SCHIUMA CARRELLATI 100 LT.
	NR.	3 ESTINTORI A SCHIUMA CARRELLATI 50 LT.
	NR.	100 ESTINTORE A POLVERE DA 9 KG.
	NR.	30 IDRANTE S/P SUOLO FINO A 45 MM.
	NR.	10 ESTINTORI A POLVERE DA KG. 33
	NR.	1 IMPIANTO RILEVATORE AUTOMATICO DI FUMO ACUSTICO E OTTICO - (NUOVO IMPIANTO PILOTA POLIMERIZZAZIONE PET).
	NR.	1 DEPOSITO ACQUA OLTRE 1000 MC. - DEDICATO A SERVIZIO ANTINCENDIO

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

**Il Funzionario Istruttore  
DOTT. ING. LIBERATI MAURIZIO**

**IL COMANDANTE  
Per il Comandante a 8 f.  
DOTT. ING. MARIO TRAMONTOZZI  
vice Comandante Vicario  
(Dott. Ing. Maurizio Liberati)**

FROSINONE, li 12 SET 2005



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**FROSINONE**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17  
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

**SI RILASCI A:**

**M&G POLIMERI ITALIA S.P.A.**

**PRATICA N. 13848**

17 NR. 1 GRUPPO MOBILE A SCHIUMA DA KG. 100

\*\*\*\*\* Il presente C.P.I. è formato da nr. 3 pagina(e). \*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' E' TENUTO  
 IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO ALL'OS-  
 SERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.L.VO  
 626/94 E D.M. 10/03/98, NONCHE' ALLE DI-  
 SPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.P.R.  
 12 GENNAIO 1998, N. 37.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

**Il Funzionario Istruttore**  
**DOTT. ING. LIBERATI MAURIZIO**

**IL COMANDANTE**  
 Per il Comandante  
**DOTT. ING. MARIO TRAMONTAZZI**  
 Vice Comandante Vicario  
 (Dott. Ing. Maurizio Liberati)

FROSINONE, li 12 SET. 2005