

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)				Anno di riferimento: 2006							
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta	
1	Acqua demineralizzata (Approvvigionamento da fiume Po) ⁽¹⁾	1-2	<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	55.879	153	6,4	Si	n.a.	n.a.	n.a.
			<input type="checkbox"/> raffreddamento								
2	Acqua chiarificata (Approvvigionamento da fiume Po) ⁽¹⁾	1-2-3-4	<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	37.427	102	4	Si	n.a.	n.a.	n.a.
			<input type="checkbox"/> raffreddamento								
3	Acqua di raffreddamento (Approvvigionamento da fiume Po) ⁽²⁾	2	<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo							
			<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	430.960	1.181	49	Si	n.a.	n.a.	n.a.	
4	Acquedotto ad uso potabile ⁽³⁾	1-2-3	<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario		17.273	47	2	Si	n.a.	n.a.	n.a.
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo							
			<input type="checkbox"/> raffreddamento								

Note:

(1) L'acqua demineralizzata e l'acqua chiarificata vengono fornite da S.E.F. - Società EniPower Ferrara S.r.l., con la quale sussiste un contratto di fornitura servizi.

(2) Acqua chiarificata di reintegro del circuito di raffreddamento asservito all'impianto MPX, fornita da S.E.F. - Società EniPower Ferrara S.r.l.

(3) L'acqua potabile viene fornita da I.F.M.- Integrated Facility Management S.c.a.r.l, con la quale sussiste un contratto di fornitura servizi.

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva) ⁽¹⁾											
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo, m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h ⁽⁴⁾	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta	
1	Acqua demineralizzata (Approvvigionamento da fiume Po)	1-2	<input type="checkbox"/> igienico sanitario								
			<input checked="" type="checkbox"/> industriale	<input checked="" type="checkbox"/> processo	83.000	227	9	SI	n.a.	n.a.	n.a.
				<input type="checkbox"/> raffreddamento							
				<input type="checkbox"/> raffreddamento							

Note:

(1) L'approvvigionamento di acqua demineralizzata è l'unico a variare con la produzione.