

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

Copia fotostatica composta di N. 3 fogli  
conforme all' originale depositato agli atti di  
questa Amministrazione  
Cagliari, li 23/01/2010  
IL FUNZIONARIO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0004560 del 18/02/2010



**PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU**

**Assessorato all'Ambiente e Difesa del Territorio**

**Settore Ecologia e Protezione Civile**

Via Cadello, 9b - 09121 Cagliari

29 GEN 2010

Prot. n° 8332 USEPCPC



*Al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e  
del Mare*

*Direzione Salvaguardia Ambientale*

*Div. VI A.I.A.*

*Via Cristoforo Colombo, 44*

*00147 - Roma*

*p.c. Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio  
Viale Trieste, 163  
09123 CAGLIARI  
fax 070/6067578*

*All'Arpas  
Direzione Generale  
Via Contivecchi, 7  
09122 CAGLIARI  
fax 070/271402*

*Al Sig. Sindaco del Comune di  
09032 ASSEMINI*

*All'Azienda ASL n. 8  
Dipartimento di Prevenzione  
S.S.D. Salute e Ambiente  
Via Romagna, 16/a  
09131 CAGLIARI  
fax 070/47443874*

*Alla Società Syndial S.p.A.  
Località Macchiareddu  
09032 ASSEMINI  
C.P. 502-09124 CAGLIARI*



**OGGETTO: "Installazione di una nuova Caldaia C001 (da 55 MW) per la produzione di vapore, in sostituzione della caldaia F301B (da 55 MW) da dismettere".**

**Stabilimento Syndial S.p.A. - Attività diversificate.**

**Comune di Assemini - zona industriale Macchiareddu.**

**Allegati: 1 (elenco documentazione depositata)**

Con nota pervenuta in data 13/01/2010, acquisita agli atti con prot. n. 2550isecpc del 13/01/2010, l'Ufficio coordinamento SUAP della Provincia di Cagliari ha trasmesso la documentazione inerente alla Dichiarazione Unica Autocertificativa (D.U.A.A.P.) presentata dalla società SYNDIAL S.P.A. presso il Servizio Attività Produttive del Comune di Assemmini - protocollo generale n. 30448 del 14/12/2009 - per la realizzazione dell'intervento in oggetto relativo ad attività produttive, ai sensi dell'art.1 comma 21 della L.R. 3/2008.

L'intervento consiste nella installazione, presso l'impianto Centrale Termica (CTE) dello stabilimenti Syndial di Macchiareddu, di una nuova caldaia per la produzione di vapore denominata C001 da 55MW, alimentata con olio combustibile BTZ ed idrogeno, che sostituirà la caldaia F301B in esercizio dal 1964 di uguale potenza, alimentata con olio combustibile e idrogeno elettrolitico, utilizzata attualmente esclusivamente in caso di fuori servizio della caldaia F301C da 25 MW installata nel 2002.

Come dichiarato dalla SYNDIAL S.P.A., con l'installazione della nuova caldaia C001 da 55MW verranno dismesse: la caldaia F301B da 55MW e le due caldaie provvisorie della potenzialità di 10 MW cadauna, installate nel 2008 con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 227 del 06/12/2008, mentre resterà attiva la caldaia F301C da 25MW. Come si legge nella relazione tecnica le due caldaie C001 da 55MW e F301C da 25MW non verranno mai esercitate contemporaneamente; la nuova caldaia verrà installata sotto un capannone metallico esistente, localizzato nei pressi della caldaia F301C, aperto per due lati, nel quale sarà realizzata una apposita pavimentazione in calcestruzzo armato.

La società attualmente si trova in attesa del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) da parte di codesto Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 avendo presentato istanza il 27 marzo 2007; la SYNDIAL S.P.A. dichiara inoltre di aver comunicato all'Autorità Competente, in data 27 luglio 2009, le modifiche dell'impianto relative all'intervento in oggetto, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005.

Ai sensi del D.L. 30/10/2007, n. 180 che disciplina le norme transitorie ed il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA Sardegna potrà effettuare le opportune verifiche con le modalità previste dalle norme vigenti e con oneri a carico del gestore.

Si allega l'elenco della documentazione depositata.


Distinti saluti

Il Resp. Uff. Inq. Atmosferico  
P. Ch. Roberto Usai



Il Responsabile U.O.C.

Dott. Biol. M. Antonietta Piras



Il Dirigente  
Dott. Ing. Andrea Monteverde



U.O.C. VIA/VAS - Inquinamento Atmosferico e Acustico  
Maria Antonietta Piras Tel. 070 4092893 e.mail apiras@provincia.cagliari.it  
Roberto Usai Tel. 070 4092955 e.mail roberto.usai@provincia.cagliari.it  
Fax 070 4092865

### Elenco della documentazione depositata

1. Dichiarazione Unica Autocertificativa (D.U.A.A.P.) presentata al Comune di Assemini in data 23/12/2009, dal rappresentante legale della soc. Syndial SpA-stabilimento di Assemini: Ing. Francesco Papate, per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (L.R. n. 3/2008, art.1, comma 21);
2. Allegato A check-list per l'individuazione dei profili normativi inerenti all'intervento proposto;
3. Allegato A1 conformità alle norme in materia urbanistica ed edilizia;
4. Allegato A3 conformità alle norme in materia di igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro;
5. Allegato A8 conformità alle norme in materia di impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti;
6. Allegato A9 conformità alle norme in materia impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione o incendio;
7. Relazione tecnica - installazione caldaia da 55 MW;
8. n° 18 elaborati progettuali;
9. Dichiarazione di non aggravio di rischio;
10. Determinazione oneri concessori.

