



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

Mod. 1VF/mecc.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2007 - 0019486 del 10/07/2007

Bari.....

Viale Japigia, 240 - 70100 Bari

Tel. : 080/5411111

Telefax : 080/5541904

Prot. N. Allegati.....

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Soc. BASELL BRINDISI s.r.l. - CHEMGAS s.r.l. - ENIPOWER S.p.A. - POLIMERI EUROPA S.p.A. stabilimenti di Brindisi - D.Lgs 334/99
Rapporto di Sicurezza integrato di sito edizione 2000 integrato 2002, 2003, 2005 e 2006.

1. Premessa

Il Comitato Tecnico Regionale, integrato ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 334/99, nella riunione del 20/06/2007 ha concluso il procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - del D.Leg.vo 334/99, sul rapporto di sicurezza (RdS) presentato dalle Società coinsediate nel sito denominato Petrolchimico di Brindisi, indicate in oggetto, in ottemperanza al disposto del punto b) comma 6 dell'art. 8 del D.Leg.vo 334/99.

Il procedimento istruttorio di cui sopra è relativo alla documentazione datata marzo 2007 che le società in oggetto hanno trasmesso a questa Direzione Regionale in risposta alle osservazioni riportate sulla nota dello scrivente Ufficio prot. n.1255 del 22/02/2007 relativa alla valutazione del Rapporto di Sicurezza unico di sito edizione 2000 e integrato ottobre 2002, dicembre 2003, maggio 2005 e marzo 2006.

La documentazione prodotta è costituita da un documento denominato "Polimeri Europa - Stabilimento di Brindisi. Adeguamento Rapporto di Sicurezza in seguito alle osservazioni del Gruppo di Lavoro del 7 febbraio 2007" datato marzo 2007 e costituito da n.1 volume contenente una relazione descrittiva di 66 pagine e n.6 Allegati (1, 2.3a e 3b, 4, 5 e 6) e n.6 Annessi Tecnici. esaminata è composta da:

- rapporto di sicurezza unico di sito edizione ottobre 2000 e successive integrazioni datate rispettivamente ottobre 2002, dicembre 2003 e maggio 2005;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

2. Descrizione dell'insediamento industriale

Per quanto attiene alla costituzione dell'insediamento industriale si rimanda a quanto già descritto nella nota di questa Direzione Regionale prot. n. 8493 del 13/10/2005.

3. Sintesi dei contenuti della documentazione integrativa.

La documentazione integrativa è stata organizzata in maniera tale da rispondere puntualmente alle osservazioni, nonché alle richieste formulate nella nota di questa Direzione Regionale prot. 1255 del 22/02/2007.

4. Osservazioni.

Esaminata la documentazione datata marzo 2007 è emerso quanto di seguito riportato:

4.1 punto c) per lo stoccaggio di g.p.l., relativamente alla tipologia di rottura del serbatoio (totale e parziale), nel successivo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza l'analisi svolta dovrà essere maggiormente sostanziata, come pure l'eventuale adozione di coefficienti compensativi, mediante l'uso di metodi di dettaglio.

In aggiunta a quanto sopra devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni di esercizio:

4.1.1) i serbatoi, le tubazioni ed il macchinario di movimentazione devono risultare protetti dall'urto di mezzi mobili sull'intero loro sviluppo;

4.1.2) le operazioni di sollevamento di carichi pesanti e l'accesso di autogrù in prossimità delle unità deve essere ammesso solo con tubazioni intercettate;

4.1.3) il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere, in caso di condizione anomala per bassa temperatura, la messa fuori servizio del sistema interessato e la verifica delle zone potenzialmente coinvolte, mediante un esame radiografico o equivalente, per rilevare l'eventuale presenza di cricature;

4.1.4) devono essere adottate procedure operative specifiche a salvaguardia dell'eccessivo abbassamento di temperatura nei serbatoi sia in fase di messa in servizio, sia in depressurizzazione.

4.2 punto d) analogamente a quanto sopra, l'analisi del rischio relativo ad eventi incidentali localizzati sul pontile dovrà essere approfondita nell'ambito del successivo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, nonché nel Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale.




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

5. Conclusioni

A seguito dell'esame della documentazione fornita dai Gestori, con particolare riferimento all'integrazione datata marzo 2007, il CTR ha condiviso la relazione del gruppo di lavoro e ha valutato positivamente il Rapporto di Sicurezza, subordinatamente alle osservazioni di cui al punto precedente.

Per quanto al punto 4.2 punto d), tenuto conto che l'analisi di rischio per gli eventi incidentali ipotizzati sul pontile coinvolga la competenza dell'Autorità Portuale, il C.T.R. rimanda a tale Ente le relative valutazioni nell'ambito del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (Rif. D.M. 16/05/2001, n.293).



IL DIRETTORE REGIONALE
Presidente del Comitato Tecnico Regionale
di Prevenzione Incendi della Puglia
(Ing. Alessandro VOLPINI)

SM/rv

\\Prev01\rit\act\gr\BRINDISI\petrolchim\2007\concl.Rdi\S2000 ...doc



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

ALLEGATO INDIRIZZI

Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
Div. IX - Via Molise 2 - 00187 ROMA

Al Ministero dell'Ambiente
Servizio I.A.R.
Via C. Colombo n° 44- 00147 - ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile – Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Via Cavour n° 5 - ROMA

All' Ispettorato Regionale del Lavoro
BARI

Al Sig. Prefetto di BRINDISI

Al Signor Questore di BRINDISI

Alla Regione Puglia
Assessorato Ecologia Ambiente
Disinquinamento BARI

All'Agenzia Regionale di
Protezione Ambientale- A.R.P.A.
Via De Ruggiero, 56-58

BARI
Alla Provincia di BRINDISI

Al Sig. Sindaco del Comune di BRINDISI

All'Agenzia delle Dogane
Ufficio Tecnico di Finanza
LECCE

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di BRINDISI

Alla Capitaneria di Porto
BRINDISI

All' Autorità Portuale di
BRINDISI

Alle Società BASELL BRINDISI – ENIPOWER
POLIMERI EUROPA – CHEMGAS –
Via Enrico Fermi n. 4
BRINDISI