



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

Vista la relazione di visita effettuata in data 5/7/1997

SI RILASCIATA

a CHIMICA POMPONESCO SPA

il presente certificato che ha validità fino a 4/7/2000

Azienda ,industria o deposito:stabilimento ove si impiegano liquidi infiammabili (12-220); (15-262); (91-231)

Comune Pomponesco Via Delle Industrie 1

Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio:

- n.1 serb.met.int.di gasolio da mc.39,10 per autotrazione
- n.2 " " " " olio combustibile da mc.39,10= mc.78,20
- n.1 " " " " " " " " mc.8,90
- n.1 " " " " gasolio per ris. " mc.6,80

Confezioni varie di olio lubrificante per mc.5

Metanolo mc.500 in due serb. f.t. met. a tetto fisso

" mc.1430 " " " " " " " " "

Impianto o apparecchiature pericolosi:

- n.2 generatori di calore da 3 milioni di Kcal/h alimentati a gas metano di cui uno misto
- impianto per la produzione di formaldeide
- impianto per la produzione di colla a base di urea.


Mezzi di estinzione incendi:

- 1) Impianti fissi: n.6 idranti UNI 70 a doppia erogazione - n.19 idranti completi di lancia e manichetta UNI 45. Impianto di raffreddamento ad anello sui serbatoi di metanolo e sull'area di scarico delle autobotti.

- n.1 impianto fisso di spegnimento a schiuma sui serbatoi da mc.1.430 e da 500 mc.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

MANTOVA li 14/7/1997



IL COMANDANTE

DR. ING. FRANCESCO FIORILLA



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

- 2) Mezzi portatili: n.4 estintori a carrello da Kg.50 e n.39 estintori di tipo omologato.
- 3) Deposito da 2,00 mc di schiumogeno per liquidi polari
- 4) n.2 premescolatori di linea Ø 45
n.2 lance schiuma media espansione
n.2 " " bassa espansione.

Prescrizioni: Si fa obbligo di osservare tutte le norme di esercizio previste dal D.M. 31/7/34 per gli stabilimenti di lavorazione di liquidi infiammabili di cat.A. Il serbatoio di gasolio per autotrazione da mc.39,10, attualmente in disuso, potrà essere attivato solo dopo il relativo rilascio dei decreti di autorizzazione, da parte della Regione Lombardia ed il collaudo della Commissione competente.

Q

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

MANTOVA

14/7/1997



IL COMANDANTE

DR. ING. FRANCESCO FIORILLA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16-46100 - Mantova
Tel. 0376/22771

Mantova, li 7 AGO 2008

Prot. n. 8899
Prat. n.3300

Alla Ditta Chimica Pomponesco SpA
Via delle Industrie, 1
46030 POMPONESCO (MN)

e, p.c. Al Comune di
POMPONESCO (MN)

e, p.c. Alla Direzione Regionale VV.F..
Per la Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 MILANO

OGGETTO : Ditta Chimica Pomponesco S.p.A. di Pomponesco (MN).
“Modifiche per miglioramento impianto antincendio area stoccaggio metanolo”.
Attività soggetta alle visite ad ai controlli di Prevenzione Incendi (art. 4 legge 966/65), DM
16/02/82 punto 12.

A seguito di - RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - questo Comando, ai sensi dell'art. 3 del DPR 12/01/01998, n° 37, ha disposto l'effettuazione di un sopralluogo presso l'attività in oggetto, durante il quale il funzionario incaricato ha potuto accertare la rispondenza delle opere alla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio previsti in fase di progettazione.

Conseguentemente, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'utilizzo degli impianti in oggetto.

Tuttavia, poiché la ditta svolge attività a rischio d'incidente rilevante ed è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 8 del D. L.vo 334/99 e s.m.i., ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del D.M. 19/03/2001, questo Comando dovrà preliminarmente acquisire gli atti conclusivi dell'istruttoria da parte del Comitato Tecnico Regionale della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia per la prevenzione incendi di cui all'art.20 del DPR 577/82 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Lodovico LAMBERTINI)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Roberto TOLDO)



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA

Viale Risorgimento n° 16 - 46100 Mantova -
Tel. Ufficio Prevenzione 0376/227741-44

Mantova li, 06/06/2008

Prot. n° 8644

Pratica n° 3300
da citare nella risposta

Al Sig. FRATI LUIGI
Legale rappresentante della ditta
CHIMICA POMPONESCO SPA
Via DELLE INDUSTRIE n° 1
COMUNE POMPONESCO

Oggetto: Legge 07/08/1990 n° 241. Avvio del procedimento per Rilascio Certificato per le attività n° 12 del 16/2/82 site in VIA DELLE INDUSTRIE NC 1 nel Comune di POMPONESCO

Con riferimento all'istanza presentata a questo Comando in data **04.06.2008**, si informa, ai sensi della legge 07/08/1990 n° 241, che il Responsabile del Procedimento è il Comandante Provinciale e che la stessa è stata assegnata per l'istruttoria tecnica al Funzionario **ING. LAMBERTINI LODOVICO** in data **06.06.2008**

Si comunica inoltre la possibilità da parte della S.V. di poter verificare consultare l'avanzamento dell'iter della pratica collegandosi al sito internet www.vigilfuoco.it, alla sezione "Prevenzione on line", utilizzando **il seguente codice PIN: 18957**

L'ufficio Prevenzione incendi di questo comando osserva il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il Comando provvederà a comunicare comunque il parere di competenza entro 90 gg a decorrere dalla predetta data di assegnazione.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(dott. ing. Roberto Toldo)



Mantova, li 26 NOV. 2007

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA
Viale Risorgimento, n° 16-46100 - Mantova
Tel. 0376/22771

Pratica p.i. n° 3300
Protocollo n° 8909



ALLA Ditta Chimica Pomponesco SpA
Via delle Industrie, 1
POMPONESCO (MN)

e, p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
POMPONESCO

e, p.c. Alla Direzione Regionale Vigili
del Fuoco per la Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 MILANO

OGGETTO: Ditta Chimica Pomponesco SpA.

“Modifiche richieste dal Comitato Tecnico Regionale della Lombardia con nota prot. 7677 VII 2/2, in occasione dell'istruttoria conclusiva sul Rapporto di Sicurezza – Coibentazione antigelo di tratti della tubazione e spostamento di valvole manuali dell'impianto antincendio a servizio dei serbatoi di metanolo”.

Attività soggetta alle visite ed ai controlli di Prevenzione Incendi (art. 4 legge 966/65), DM 16/02/82 punto 12.


A seguito di - RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - questo Comando, ai sensi dell'art. 3 del DPR 12/01/01998, n° 37, ha disposto l'effettuazione di un sopralluogo presso l'attività in oggetto, durante il quale il funzionario incaricato ha potuto accertare la rispondenza delle opere alla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio previsti in fase di progettazione.

Conseguentemente, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'utilizzo degli impianti in oggetto.

Tuttavia, poiché la ditta svolge attività a rischio d'incidente rilevante ed è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 8 del D. L.vo 334/99, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, che sarà unico per l'intera azienda, questo Comando dovrà preliminarmente acquisire gli atti conclusivi dell'istruttoria da parte del Comitato Valutazione Rischi della Regione Lombardia e quelli demandati al Direttore Regionale Vigili del Fuoco e/o al Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all'art.20 del DPR 577/82.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Gaetano DI SALVO)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Roberto TOLDO)





COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

- 2 OTT. 2007

MANTOVA

UFFICIO Prevenzione

Prot. n. 8899
Prat. n.3300



Alla Ditta Chimica Pomponesco SpA
Via delle Industrie, 1
46030 POMPONESCO (MN)
(rif. prot. n. 6139/07 del 05/03/07)

e, p.c. Al Comune di
POMPONESCO (MN)

e, p.c. Alla Direzione Regionale VV.F..
Per la Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 MILANO

OGGETTO : Ditta Chimica Pomponesco S.p.A. di Pomponesco (MN). Attività n 12 D.M. 16/02/1982. "Modifiche per miglioramento impianto antincendio area stoccaggio metanolo".

Questo Comando ha ricevuto la dichiarazione di non aggravio del rischio redatta ai sensi dell'art. 2 del D.M. 09/08/2000 (G.U. n. 196 del 23/08/2000), relativa al progetto in argomento.

Tenuto conto del fatto che La Ditta "Chimica Pomponesco" rientra nel campo di applicazione del D. L.vo 334/1999 e D.L.vo 238/05, relativi alle attività a rischio di incidente rilevante, esaminata la documentazione tecnica presentata, questo Comando esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la conformità del progetto alla normativa antincendio alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI

- 1) Per gli impianti tecnici, dovranno essere osservate le norme di buona tecnica (CEI, UNI, UNI-VVF, UNI-CIG, etc.);
- 2) Per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservate le Norme di Prevenzione Incendi, previste dal DPR n°577/82, dal DPR n°246/93, dal DLGS n°626/94, D.M. 10/03/98;
- 3) Quanto sopra non costituisce pregiudizio per le successive determinazioni, che il Comitato Valutazione Rischi (C.V.R.) della Regione Lombardia vorrà adottare ai sensi del D. Leg.vo 334/99 e s.m.i., in fase di istruttoria.

B) ADEMPIMENTI FUTURI

Completate le opere di cui al progetto approvato, per effetto dell'art. 3 del DPR 12/01/98 n°37, dovrà essere **presentata a questo Comando domanda di sopralluogo per il controllo** delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti ai fini del rilascio **del Certificato di Prevenzione Incendi**.

Per la richiesta del sopralluogo si dovrà utilizzare la modulistica allegata comprendente il **bollettino di conto corrente postale utilizzabile per l'effettuazione del versamento** da quantificare all'atto della richiesta.

Alla predetta istanza dovrà essere allegata la seguente **documentazione tecnica di cui al titolo II del D.M. 04/05/98**, atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente (strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio):

- a) Dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione dell'impianto di estinzione incendi redatta in conformità a quanto specificato al punto 3.2. allegato II DM 04/05/1998 (mod.DICH.IMP.-2004).

Fatti salvi gli adempimenti di cui al punto B) l'interessato, in attesa del sopralluogo, potrà presentare a questo Comando, utilizzando l'apposita modulistica, una **dichiarazione corredata dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato (v. punto B)** con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del DPR n° 37/98. La ricevuta dell'avvenuta presentazione della **dichiarazione** costituisce, ai soli fini antincendio, **autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività**.

Infine, qualora codesta Ditta risulti soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 19/09/1994, n° 626, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione atta a dimostrare gli avvenuti adempimenti degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo stesso.

In caso di inadempienza si applicano le contravvenzioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 626/94, modificato con D.Lgs. 242/96, art. 22.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
Ing. Lodovico LAMBERTINI



COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Roberto TOLDO)